

Process transmitter

RMA 422



de

Sicherheitshinweise
für elektrische Betriebsmittel
für explosionsgefährdete Bereiche

en

Safety instructions
for electrical apparatus certified
for use in explosion-hazardous areas

fr

Conseils de sécurité
pour matériels électriques
destinés aux zones explosives

es

Si no entiende este manual, puede pedir un
ejemplar en su idioma.

it

Se il presente manuale non risulta comprensibile
potete ordinarcene una copia tradotta nella Vostra lingua

nl

Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen,
kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding
bij ons bestellen.

fi

Jos et ymmärrä täitä käsikirjaa, voit tilata meiltä
käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.

sv

Om du inte förstår denna manual, kan en översatt
kopia på ditt eget språk beställas från oss.

da

Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat
kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.

pt

Se não compreender este manual, pode encomendar-nos
directamente uma cópia

el

Αν δεν μπορείτε να κατανοήσετε το περιεχόμενο του
εγχειρίδιου αυτού, μπορείτε να παραγγείλετε από την
εταιρεία μας ένα αντίτυπο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.



Endress + Hauser
The Power of Know How



Betriebsanleitung
XA003R/09/
51001903

PTB 00 ATEX 2065

Zugehörige Dokumentation
Betriebsanleitung:
BA103R/09/
Technische Information:
TI072R/09/

Prozessmessumformer RMA422

Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche



Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG: C EEx II (1) GD

- Gerätegruppe II _____
- Gefährdung: Kategorie 1 _____
(zugehöriges Betriebsmittel)
- Für explosionsfähige Atmosphäre durch _____
Gase, Nebel, Dämpfe, Stäube oder Fasern

Zuordnung der Gefahrenzone der Montagestelle zur Kategorie der explosionsgeschützten Geräte bzw. Sensoren:

Gefahrenzone an der Montagestelle	Kategorie nach Richtlinie 94/9/EG	
Gefährdung durch Gase, Nebel oder Dämpfe	Zone 0	1G
Gefährdung durch Gase, Nebel oder Dämpfe	Zone 1	2G
Gefährdung durch Gase, Nebel oder Dämpfe	Zone 2	3G
Gefährdung durch brennbare Stäube	Zone 20	1D
Gefährdung durch brennbare Stäube	Zone 21	2D
Gefährdung durch brennbare Stäube	Zone 22	3D

Kennzeichnung der Zündschutzart:


[EEx ia IIC]

- Zugehöriges, explosionsgeschütztes _____
elektrisches Betriebsmittel nach Europanorm
- Zündschutzart _____
- Explosionsgruppe _____



Endress + Hauser
The Power of Know How





Sicherheitshinweise RMA422

- 1) Installieren Sie gemäß den Herstellerangaben und den für Sie gültigen Normen und Regeln.
- 2) Das Gerät ist ein zugehöriges Betriebsmittel und darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
- 3) Das Gerät ist so zu installieren, dass mindestens die Schutzklasse IP 20 erfüllt wird.
- 4) Beim Einbau des Gerätes ist darauf zu achten, dass zu den eigensicheren Klemmen ein Abstand von 50 mm (Fadenmaß) eingehalten wird.
- 5) Bei Kommunikation über HART-Buchse verändern sich die max. zulässigen eigensicheren Anschlusswerte gemäß Spannungs- und Stromaddition.

RMA 422	II (1) GD [EEx ia] IIC		
Versorgungskreis Klemmen L/L+ N/L-	90...250 VAC 50/60 Hz 18...36 VAC 50/60 Hz, 20...28 VDC		
Speisung aktiv (eigensicher) (HART Kommunikation) Klemmen 101, 103 bzw. 201, 203	$U_O \leq 27,3 \text{ V}$ $I_O \leq 90,4 \text{ mA}$ $P_O \leq 617 \text{ mW}$		
Speisung passiv (eigensicher) Klemmen 101, 102 bzw. 201, 202	$U_O \leq 2,52 \text{ V}$ $I_O \leq 12,73 \text{ mA}$ $P_O \leq 8,02 \text{ mW}$		
Innere Kapazitäten Innere Induktivitäten	$C_i = \text{vernachlässigbar klein}$ $L_i = \text{vernachlässigbar klein}$		
Max. Anschlusswerte aktive Speisung [EEx ia] IIC [EEx ia] IIB [EEx ia] IIIA	$C_o \leq 88 \text{ nF}$ $C_o \leq 683 \text{ nF}$ $C_o \leq 2280 \text{ nF}$	$L_o \leq 4,8 \text{ mH}$ $L_o \leq 18,0 \text{ mH}$ $L_o \leq 39,1 \text{ mH}$	
Ausgang (Option) Klemmen 131, 132 bzw. 231, 232	4...20 mA; $U_m = 250 \text{ V}$		
Relaisausgang (Option) Klemmen 41, 42, 43 bzw. 51, 52, 53	$U_{max} \leq 250 \text{ VAC}$ $I_{max} \leq 5 \text{ A}$		
Temperaturbereich	$T_a = -20^\circ\text{C} \dots +60^\circ\text{C}$		

EG-Konformitätserklärung



Endress + Hauser Wetzer GmbH + Co. KG, Obere Wank 1, 87484 Nesselwang
erklärt in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt

Preline RMA 422 – B



EG-Baumusterprüfbescheinigung Nummer: PTB 00 ATEX 2065



mit den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien übereinstimmt:



Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
EMV-Richtlinie 89/336/EWG
Ex-Richtlinie 94/9/EG



Die Übereinstimmung wird nachgewiesen durch die Einhaltung
folgender Normen oder normativer Dokumente:



EN 61326 (1997) EN 50014 (1997)
EN 61010-1 (1993) EN 50020 (1994)
EN 50284 (1999)



Benannte Stelle für QS-Überwachung:



TÜV Hannover Kennnummer: 0032



Erste Anbringung der CE-Kennzeichnung: 2000



Referenz Nr.: 9-009/00

Nesselwang, 05.06.2000

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Geschäftsführer)

Endress + Hauser

The Power of Know How



(de)

XA003R/09/

RMA422

Operating Instructions
XA003R/09/
51001903

PTB 00 ATEX 2065

Associated Documentation
Operating Instructions:
BA103R/09/
Technical Information:
TI072R/09/

Process transmitter

RMA422

Safety instructions for electrical apparatus certified for use in explosion-hazardous areas



Designation according to Directive 94/9/EC: **CE** **Ex II (1) GD**

- Equipment Group II
- Hazard: Category 1
(associated apparatus)
- For explosive atmospheres caused by gases,
mists or vapours

Allocation of hazardous zones at the mounting points to explosion protection category of the devices or sensors:

Hazardous zone at the mounting point	Category as per Directive 94/9/EU	
Hazard due to gases, mists or vapours	Zone 0	1G
Hazard due to gases, mists or vapours	Zone 1	2G
Hazard due to gases, mists or vapours	Zone 2	3G
Hazard due to combustible dusts	Zone 20	1D
Hazard due to combustible dusts	Zone 21	2D
Hazard due to combustible dusts	Zone 22	3D


Designation of the explosion protection: **IEx ia IIIC**

- Electrical apparatus with explosion protection
to European standard
- Type of protection
- Explosion group



Endress + Hauser
The Power of Know How





Safety Notes RMA422

- 1) Install the unit to the manufacturers instructions and in accordance with the valid norms and regulations.
- 2) The unit and its operating instrumentation can only be installed outside the hazardous area.
- 3) The unit must be installed in such a way that a minimum IP20 ingress protection is achieved.
- 4) When installing the unit care must be taken that there must be a spacing of at least 50 mm to the intrinsically safe terminals.
- 5) In the case of communication via HART connection, the maximally permissible intrinsically safe connection values change according to the voltage and current addition.

RMA422	II (1) GD [EEx ia] IIC	
Supply set Clamps L/L+ N/L-	90...250 VAC 50/60 Hz 18...36 VAC 50/60 Hz, 20...28 VDC	
Loop power active (intrinsically safe) (HART communication) Clamps 101, 103 or 201, 203	$U_o \leq 27,3$ V $I_o \leq 90,4$ mA $P_o \leq 617$ mW	
Loop power passive (intrinsically safe) Clamps 101, 102 or 201, 202	$U_o \leq 2,52$ V	$U_i \leq 27,3$ V
	$I_o \leq 12,73$ mA	$I_i \leq 94$ mA
	$P_o \leq 8,02$ mW	$P_i \leq 641$ mW
Internal capacitance Internal inductance	C_i = so small they can be ignored L_i = so small they can be ignored	
Max. connection values	$[EEx ia]$ IIC $[EEx ia]$ IIB $[EEx ia]$ IIA	$C_o \leq 88$ nF $L_o \leq 4,8$ mH $C_o \leq 683$ nF $L_o \leq 18,0$ mH $C_o \leq 2280$ nF $L_o \leq 39,1$ mH
Output (option) Clamps 131, 132 or 231, 232	4...20 mA; $U_m = 250$ V	
Relay output (option) Clamps 41, 42, 43 or 51, 52, 53	$U_{max} \leq 250$ VAC $I_{max} \leq 5$ A	
Temperature range	$T_a = -20^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$	

EC Declaration of Conformity

 Endress + Hauser Wetzer GmbH + Co. KG, Obere Wank 1, 87484 Nesselwang
declares in sole responsibility that the product

 Preline RMA 422 - B

 EC type-examination certification No.: PTB 00 ATEX 2065

 Conform with the prescription of following European directives:

 Low voltage Directive 73/23/EWG
EMC Directive 89/336/EWG
Ex Directive 94/9/EC

 The conformity are verified under observance of following standards or
standard documents:

 EN 61326 (1997)
EN 61010-1 (1993) EN 50014 (1997)
EN 50020 (1994)
EN 50284 (1999)

 Named organization of quality assurance control:

 TÜV Hannover Classification No.: 0032

 First marking of CE qualification: 2000

 Reference-No.: 9-009/00

Nesselwang, 05.06.2000

(Place and Date)


(Managing Director)

Endress + Hauser

The Power of Know How



(en)

XA003R/09/

RMA422

Mise en service
XA003R/09/
51001903

PTB 00 ATEX 2065

Additif à
BA103R/09/
TI072R/09/

Transmetteur de process

RMA422

Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles



Marquage selon directive 94/9/EG:

CE **II (1) GD**

- Groupe d'appareils II _____
- Risque : Catégorie 1 _____
(Matériels associés)
- Pour atmosphère explosive due à la présence de
gaz, brouillards ou vapeurs _____

Affectation de la zone dangereuse du point de montage à la catégorie des appareils ou capteurs avec protection anti-déflagrante :

Zone dangereuse au point de montage		Catégorie selon directive 94/9/EG
Risque dû à la présence de gaz, brouillards ou vapeurs	Zone 0	1G
Risque dû à la présence de gaz, brouillards ou vapeurs	Zone 1	2G
Risque dû à la présence de gaz, brouillards ou vapeurs	Zone 2	3G
<hr/>		
Risque dû à la présence de poussières inflammables	Zone 20	1D
Risque dû à la présence de poussières inflammables	Zone 21	2D
Risque dû à la présence de poussières inflammables	Zone 22	3D

Marquage du mode de protection


[EEx ia] IIC

- Matériel électrique antidéflagrant selon norme européenne _____
- Mode de protection _____
- Groupe d'explosion _____



Endress + Hauser
The Power of Know How





Conseils de sécurité RMA422

- 1) Installer d'après les instructions du fabricant et les normes et règles en vigueur.
- 2) L'appareil est un matériel électrique associé et ne peut être installé qu'en dehors de la zone explosive.
- 3) L'appareil doit être installé de manière à atteindre au moins le degré de protection IP 20.
- 4) Lors du montage de l'appareil il faut veiller à respecter un écart de 50 mm par rapport aux bornes à sécurité intrinsèque.
- 5) Lors d'une communication via prise HART, les valeurs de raccordement en sécurité intrinsèque maximales admissibles se modifient conformément à la relation tension/courant.

RMA422	II (1) GD [EEx ia] IIC		
Circuit d'alimentation Brides L/L+ N/L-	90...250 VAC 50/60 Hz 18...36 VAC 50/60 Hz, 20...28 VDC		
Alimentation activement (sécurité intrinsèque) (HART Communication) Brides 101, 103 et/ou 201, 203	$U_o \leq 27,3 \text{ V}$ $I_o \leq 90,4 \text{ mA}$ $P_o \leq 617 \text{ mW}$		
Alimentation passivement (sécurité intrinsèque) Brides 101, 102 et/ou 201, 202	$U_o \leq 2,52 \text{ V}$ $I_o \leq 12,73 \text{ mA}$ $P_o \leq 8,02 \text{ mW}$		
Capacités internes Inductances internes	$C_i = \text{négligeable}$ $L_i = \text{négligeable}$		
Valeurs de raccordement max. alimentation active	[EEx ia] IIC [EEx ia] IIB [EEx ia] IIA	$C_o \leq 88 \text{ nF}$ $C_o \leq 683 \text{ nF}$ $C_o \leq 2280 \text{ nF}$	$L_o \leq 4,8 \text{ mH}$ $L_o \leq 18,0 \text{ mH}$ $L_o \leq 39,1 \text{ mH}$
Sortie (Option) Brides 131, 132 et/ou 231, 232	4...20 mA; $U_m = 250 \text{ V}$		
Les relais sortent (Option) Brides 41, 42, 43 et/ou 51, 52, 53	$U_{max} \leq 250 \text{ VAC}$ $I_{max} \leq 5 \text{ A}$		
Gamme de température	$T_a = -20^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$		

Déclaration de Conformité CE

Endress + Hauser Wetzer GmbH + Co. KG, Obere Wank 1, 87484 Nesselwang déclare sous sa seule responsabilité que le produit



Preline RMA 422 - B



Attestation d'examen CE de type, numéro : PTB 00 ATEX 2065



Est conforme aux prescriptions des directives européennes suivantes :



Directive directive basse tension 73/23/CE
Directive CEM 89/336/CE
Directive Ex 94/9/CE



La conformité est attestée par le respect des normes ou documents suivants :

EN 61326	(1997)	EN 50014	(1997)
EN 61010-1	(1993)	EN 50020	(1994)
		EN 50284	(1999)



Organisme de contrôle désigné:



TÜV Hannover

N° d'identification : 0032



Première application de la marque CE : 2000



N° de référence: 9-009/00

Nesselwang, 05.06.2000

(Lieu et date)

(Le Directeur)

Endress+Hauser

The Power of Know How



(fr)

XA003R/09/

RMA422

RMA422

XA003R/09 
