

제 2012-BO-0198 호



안 전 인 증 서

Endress Hauser Wetzer GmbH+Co. KG

Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Temperature Sensor

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
TC6X

인증번호

12-AV4BO-0198

Ex d IIC T4...T6

MAX 35 V, 30 mA

용량·등급

T6 : 사용주위온도 70 °C 이하, 공정온도 70 °C 이하일때

T5 : 사용주위온도 80 °C 이하, 공정온도 80 °C 이하일때

T4 : 사용주위온도 120 °C 이하, 공정온도 120 °C 이하일때

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품에 한함.

Endress Hauser Wetzer GmbH+Co. KG, Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang, Germany

Endress + Hauser Sigestherm S.r.l., Via Martin Luther King 7, 20060 Pessano con Bornago, Italy

2012년 03월 15일

한국산업안전보건공단 이사장

