



안 전 인 증 서

Endress+ Hauser Wetzler GmbH+CO.KG

Obere Wank 1 87484 Nesselwang Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조
및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건
기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Temperature Transmitters Type iTemp

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

용량·등급

인증번호

TMT142. Ex d IIC T6 (주위온도 -40℃~ +55 ℃ 일때)
(T5 : -40℃~ +70 ℃, T4 : -40℃~ +85 ℃)
/TMT162. (11~ 40 Vdc, max 3W(HART) /
9~ 35 Vdc , max 3W(Profibus PA/FF)

11-AV4BO-0449

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

· 'Obere Wank 1 87484 Nesselwang Germany'에서 생산하는 제품에 한함.

2011년 10월 24일

한국산업안전보건공단 이사장

