## CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R\*.1321-52 du code de la santé publique

## ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

## Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé CARS Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002 RSO

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner:

ENDRESS + HAUSER Flowtec AG

ARSO Christoph Merian-Ring 4 ARSO
EHL - CA4153 REINACH BL

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Débitmètre revêtement gomme / Flow meter with hard rubber liner PROMAG L'DN50

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference

24 ACC LY 512

Signature:

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 03 Décembre 2024 au 08 Janvier 2025 Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from December 3, 2024 to January 8, 2025

Commentaires / Comments: les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. / The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate:

Débitmètres revêtement gomme / Flow meters with hard rubber liner

Référence / Reference (3 références)

PROMAG L - revêtement gomme / hard rubber liner
PROMAG S - revêtement gomme
PROMAG W - revêtement gomme

DN50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1050, 1200, 1350, 1400, 1500, 1600, 1650, 1800, 2000, 2150, 2200, 2300 et 2400

Attestation délivrée par l'Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 07 Février 2025 Date d'expiration / Expiry date : 07 Février 2030

Commentaires / Comments: Renouvellement / renewal 19 ACC LY 662. Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté

du 25 juin 2020. / Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

F\_MC060-b 15/09/2014 MLN