

# 简明操作指南

## Levelflex FMP53

### PROFIBUS PA


导波雷达液位计



本文档为《简明操作指南》；不得替代设备随箱包装中的《操作手册》。

设备的详细信息请参考《操作手册》和其他文档资料：  
所有设备型号均可通过下列方式查询：

- 网址：[www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- 智能手机/平板电脑：Endress+Hauser Operations App



A0023555

# 目录

|           |                        |           |
|-----------|------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>重要文档信息</b>          | <b>4</b>  |
| 1.1       | 图标                     | 4         |
| 1.2       | 术语和缩写                  | 6         |
| 1.3       | 注册商标                   | 7         |
| <b>2</b>  | <b>基本安全指南</b>          | <b>8</b>  |
| 2.1       | 人员要求                   | 8         |
| 2.2       | 指定用途                   | 8         |
| 2.3       | 工作场所安全                 | 8         |
| 2.4       | 操作安全                   | 9         |
| 2.5       | 产品安全                   | 9         |
| <b>3</b>  | <b>产品描述</b>            | <b>10</b> |
| 3.1       | 产品设计                   | 10        |
| <b>4</b>  | <b>到货验收和产品标识</b>       | <b>10</b> |
| 4.1       | 到货验收                   | 10        |
| 4.2       | 产品标识                   | 11        |
| <b>5</b>  | <b>储存和运输</b>           | <b>12</b> |
| 5.1       | 储存条件                   | 12        |
| 5.2       | 将产品运输至测量点              | 12        |
| <b>6</b>  | <b>安装</b>              | <b>13</b> |
| 6.1       | 安装要求                   | 13        |
| 6.2       | 安装仪表                   | 14        |
| 6.3       | 安装后检查                  | 19        |
| <b>7</b>  | <b>电气连接</b>            | <b>20</b> |
| 7.1       | 连接条件                   | 20        |
| 7.2       | 连接测量设备                 | 25        |
| 7.3       | 连接后检查                  | 28        |
| <b>8</b>  | <b>集成至 PROFIBUS 网络</b> | <b>28</b> |
| 8.1       | 设备数据文件(GSD)概述          | 28        |
| 8.2       | 设置设备地址                 | 28        |
| <b>9</b>  | <b>通过设置向导调试</b>        | <b>30</b> |
| <b>10</b> | <b>调试 (通过操作菜单调试)</b>   | <b>31</b> |
| 10.1      | 显示与操作单元                | 31        |
| 10.2      | 操作菜单                   | 34        |
| 10.3      | 解锁设备                   | 35        |
| 10.4      | 设置操作语言                 | 35        |
| 10.5      | 物位测量设置                 | 36        |
| 10.6      | 用户自定义设置                | 37        |

# 1 重要文档信息

## 1.1 图标

### 1.1.1 安全图标

| 图标 | 说明                                      |
|----|---|
|    | <b>危险!</b><br>危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。  |
|    | <b>警告!</b><br>危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。 |
|    | <b>小心!</b><br>危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。 |
|    | <b>注意!</b><br>操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。   |

### 1.1.2 电气图标

| 图标 | 说明      | 图标 | 说明                                    |
|----|---------|----|---------------------------------------|
|    | 直流电     |    | 交流电                                   |
|    | 直流电和交流电 |    | <b>接地连接</b><br>操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。 |

| 图标 | 说明   |
|----|--|
|    | <b>保护性接地 (PE)</b><br>进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。<br>仪表内外部均有接地端子： <ul style="list-style-type: none"> <li>内部接地端：将保护性接地端连接至电源。</li> <li>外部接地端：将仪表连接至工厂接地系统。</li> </ul> |

### 1.1.3 工具图标

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |
| A0011219 | A0011220 | A0013442 | A0011221 | A0011222 |
| 十字螺丝刀    | 一字螺丝刀    | 梅花螺丝刀    | 内六角扳手    | 六角扳手     |

### 1.1.4 特定信息图标

| 图标  | 说明                        | 图标  | 说明                        |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
|  | <b>允许</b><br>允许的操作、过程或动作。 |  | <b>推荐</b><br>推荐的操作、过程或动作。 |
|  | <b>禁止</b><br>禁止的操作、过程或动作。 |  | <b>提示</b><br>附加信息。        |
|  | 参考文档。                     |  | 参考页面。                     |
|  | 参考图。                      | <b>1, 2, 3...</b>   | 操作步骤。                     |
|  | 操作结果。                     |  | 外观检查。                     |

### 1.1.5 图中的图标

| 图标  | 说明                           |
|---|------------------------------|
| <b>1, 2, 3 ...</b>  | 部件号                          |
| <b>1, 2, 3...</b>   | 操作步骤                         |
| <b>A, B, C, ...</b>   | 视图                           |
| <b>A-A, B-B, C-C, ...</b>   | 章节                           |
|  | <b>危险区</b><br>危险区标识。         |
|  | <b>安全区 (非危险区)</b><br>非危险区标识。 |

### 1.1.6 设备上的图标

| 图标  | 说明                               |
|---|----------------------------------|
|  | <b>安全指南</b><br>遵守相关《操作手册》中的安全指南。 |
|  | <b>连接电缆的耐热能力</b><br>连接电缆的最低耐温值。  |

## 1.2 术语和缩写

| 术语/缩写               | 说明  |
|---------------------|---|
| BA                  | 《操作手册》  |
| KA                  | 《简明操作指南》  |
| TI                  | 《技术资料》  |
| SD                  | 《特殊文档》  |
| XA                  | 《安全指南》  |
| PN                  | 公称压力  |
| MWP                 | 最大工作压力<br>铭牌上标识有 MWP。   |
| ToF                 | 行程时间  |
| FieldCare           | 可进行功能升级的设备组态设置软件和工厂资产管理集成解决方案   |
| DeviceCare          | Endress+Hauser 的 HART、PROFIBUS、FOUNDATION Fieldbus 和 Ethernet 通信的现场设备的通用组态设置软件  |
| DTM                 | 设备类型管理器   |
| DD                  | HART 通信的设备描述文件  |
| $\epsilon_r$ (DC 值) | 相对介电常数  |
| 调试软件                | 可以替代下列应用软件： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FieldCare / DeviceCare, 通过 HART 通信和个人计算机操作</li> <li>▪ SmartBlue (app), 在 Android 或 iOS 智能手机或平板电脑中操作</li> </ul> |
| BD                  | 盲区距离; 在盲区内不进行信号分析   |
| PLC                 | 可编程逻辑控制器  |
| CDI                 | 通用数据接口  |
| PFS                 | 脉冲频率状态 (开关量输出)  |

## 1.3 注册商标

### **PROFIBUS®**

PROFIBUS 用户组织的注册商标 (Karlsruhe, 德国)

### **Bluetooth®**

Bluetooth®文字和商标是 Bluetooth SIG 公司的注册商标, Endress+Hauser 已获准使用此商标。其他注册商标和商标名分别由相关公司所有。

### **Apple®**

Apple、Apple 图标、iPhone 和 iPod touch 是苹果公司的注册商标, 已在美国和其他国家注册登记。App Store 是苹果公司的服务商标。

### **Android®**

Android、Google Play 和 Google Play 图标是谷歌公司的注册商标。

### **KALREZ®、VITON®**

杜邦高性能弹性体公司的注册商标 (Wilmington, 美国)

### **TEFLON®**

杜邦公司的注册商标 (Wilmington, 美国)

### **TRI CLAMP®**

Alfa Laval 公司的注册商标 (Kenosha, 美国)

## 2 基本安全指南

### 2.1 人员要求

操作人员必须符合下列要求：

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权。
- ▶ 熟悉联邦/国家法规。
- ▶ 开始操作前，专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书中(取决于实际应用)的各项规定。
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求。

### 2.2 指定用途

#### 应用和被测介质

本文档介绍的测量设备专用于液体的液位测量。取决于具体订购型号，设备还可以测量爆炸性、易燃性、有毒和氧化介质。

遵守“技术参数”章节、《操作手册》和补充文档资料中规定的限定值要求，测量设置仅可用于下列参数测量：

- ▶ 过程变量测量值：物位
- ▶ 过程变量计算值：任意形状容器中介质的体积或质量（通过线性化功能基于物位计算）

为了保证测量设备能够始终正常工作：

- ▶ 只有当过程接液部件材质能够耐受被测介质的腐蚀时，才使用测量设备
- ▶ 遵守“技术参数”章节中规定的限定值要求

#### 错误使用

由于不恰当使用或用于非指定用途而导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。

核实临界工况：

- ▶ 测量特殊介质和清洗液时，Endress+Hauser 十分乐意帮助您核实接液部件材料的耐腐蚀性，但对此不做任何担保和承担任何责任。

#### 其他风险

在操作过程中，与过程的热交换和电子部件自身的功率消耗可能导致电子腔外壳及其内部部件的温度升高至 80 °C (176 °F)，例如显示模块、主要电子模块和输入/输出电子模块。在测量过程中传感器温度可能接近介质温度。

存在过热表面导致人员烧伤的危险！

- ▶ 在高过程温度条件下：确保已采取防护措施避免发生接触性烧伤。

### 2.3 工作场所安全

操作设备时：

- ▶ 遵守联邦/国家法规，穿戴人员防护装置。

使用可拆分的杆式探头时，介质可能会渗入至各段杆式探头的连接处。松开可拆分杆式探头时，连接处可能出现介质泄露。测量危险介质时（例如腐蚀性介质或有毒介质），可能导致会人员受伤。

- ▶ 松开可拆分杆式探头时：根据介质类型穿戴合适的防护装置。

## 2.4 操作安全

存在人员受伤的风险。

- ▶ 仅在正确技术条件和失效安全条件下操作设备。
- ▶ 操作员有责任确保在无干扰条件下操作设备。

### 改装设备

禁止进行未经授权的设备改动，可能导致不可见的危险。

- ▶ 如需改动，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

### 修理

应始终确保设备操作安全和测量可靠。

- ▶ 仅进行明确允许的设备修理。
- ▶ 遵守联盟/国家法规中的电子设备修理准则。
- ▶ 仅使用 Endress+Hauser 的原装备件和附件。

### 危险区域

设备在危险区域中使用时，应采取措施消除人员或设备危险(例如：防爆保护、压力容器安全)：

- ▶ 参考铭牌，检查并确认所订购的设备是否允许在危险区域中使用。
- ▶ 遵守补充文档中的各项规定，补充文档是《操作手册》的组成部分。

## 2.5 产品安全

测量设备基于工程实践经验设计，符合最先进的安全要求。通过出厂测试，可以安全使用。它满足通用安全标准和法律要求。

### 注意

**在潮湿环境中打开设备后，防护等级不再有效。**

- ▶ 如果在潮湿环境中打开设备，铭牌上标识的防护等级不再有效，这可能会影响设备的安全运行。

### 2.5.1 CE 认证

测量系统遵守 EC 准则的法律要求。与适用标准一同列举在 EC 一致性声明中。

Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。

### 2.5.2 EAC 一致性声明


测量系统满足 EAC 准则的法律要求。与相关标准同时列举在 EAC 一致性声明中。

Endress+Hauser 确保贴有 EAC 标志的设备均成功通过了所需测试。

## 3 产品描述

### 3.1 产品设计

#### 3.1.1 Levelflex FMP53



A0013421

图 1 Levelflex 的结构示意图

- 1 电子腔外壳
- 2 过程连接
- 3 杆式探头

## 4 到货验收和产品标识

### 4.1 到货验收

收货物时进行下列检查：

- 供货清单上的订货号是否在产品粘贴标签上的订货号一致？
- 物品是否完好无损？
- 铭牌参数是否与发货单上的订购信息一致？
- 如需要（参照铭牌）：是否提供《安全指南》（XA）文档？




如果不满足任一上述条件，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

## 4.2 产品标识

测量设备的标识信息如下：

- 铭牌参数
- 订货号，标识发货单上的订购选项
- 在 W@M 设备浏览器中输入铭牌上的序列号 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：显示测量设备的所有信息。
- 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号，或使用 Endress+Hauser Operations App 扫描铭牌上的二维码 (QR 码)：显示测量设备的所有信息

### 4.2.1 铭牌



A0030196

图 2 铭牌示意图

- 1 订货号
- 2 序列号
- 3 扩展订货号
- 4 二维码 (QR 码)



详细铭牌参数参见设备的《操作手册》。



铭牌上只能显示 33 位扩展订货号。扩展订货号的位数超过 33 位时，后续订货号将不再显示。通过仪表操作菜单可以查看完整的扩展订货号：**扩展订货号 1 ... 3** 参数。

## 5 储存和运输

### 5.1 储存条件

- 允许储存温度:  $-40 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-40 \dots +176 \text{ }^{\circ}\text{F}$ )
- 使用原包装。


### 5.2 将产品运输至测量点

#### 警告

外壳或探头可能会被损坏或断裂。

存在人员受伤的风险!

- ▶ 使用原包装将测量设备运输至测量点或过程连接处。
- ▶ 禁止将起吊设备（吊绳、吊环等）固定在外壳上或探头上，应固定在过程连接上。注意设备重心，避免发生倾斜。
- ▶ 运输重量超过 18 kg (39.6 lbs) 的设备时，应遵守安全指南和运输条件要求（IEC61010 标准）。



A0014267

## 6 安装

### 6.1 安装要求

#### 6.1.1 正确安装位置




图 3 Levelflex 的安装要求

A0014130

#### 安装距离

- 容器壁与杆式探头间的距离 (A) :
  - 光滑金属罐壁: 大于 50 mm (2 in)
  - 塑料罐壁: 与容器外部金属部件间的距离大于 300 mm (12 in)
- 杆式探头或缆式探头与容器内部装置 (3) 间的距离 (B) : 大于 300 mm (12 in)
- 同时使用多台 Levelflex 时:
  - 传感器轴线间的最小距离: 100 mm (3.94 in)
- 探头末端与容器底部间的距离 (C) : 大于 10 mm (0.4 in)

## 6.2 安装仪表

### 6.2.1 所需安装工具

- 截短杆式探头或同轴探头：锯子
- 法兰和其他过程连接：合适安装工具
- 旋转外壳：六角扳手 8 mm

### 6.2.2 安装“分体式传感器”型仪表

 本章节仅适用于订购选项 600 “探头设计”，选型代号 MB 或 MC “分体式传感器”的仪表型号。

订购选项 “探头设计”，选型代号 “分体式传感器”的仪表型号包含以下部件：

- 探头，带过程连接的探头和连接电缆（3 m (9 ft)或 6 m (18 ft)）
- 电子腔外壳
- 电子腔外壳的墙装或管装支架

 出厂时，连接电缆已固定在探头上。

 调整带连接电缆的探头和电子部件，确保相互匹配。它们用相同的序列号标识。仅允许连接序列号相同的部件。


#### 小心

**机械外力可能会损坏连接电缆的插头，或导致插头出现意外松动。**

- ▶ 在连接电缆前牢固安装探头和电子腔外壳。
- ▶ 敷设电缆，使其免受机械外力的影响。最小弯曲半径为 50 mm (2")。
- ▶ 电子腔外壳上的耦合螺母的扭矩为 6 Nm。
- ▶ 探头上的耦合螺母的扭矩为 20 Nm。

 测量点处于强振动环境中时，可以在电子腔外壳的连接弯头上安装附加固定部件（例如 Loctite 243）。

### 安装电子腔外壳



A0014793

图 4 使用安装支架安装电子腔外壳；单位：mm (in)


A 墙装

B 管装

### 连接电缆

#### 所需工具：


- 外壳端的连接电缆的耦合螺母：开口扳手 AF 18mm
- 探头端的连接电缆的耦合螺母：54 mm (2.1")虎口扳手和 27 mm (1-1/16")开口扳手



A0015103

### 6.2.3 旋转变送器外壳

变送器外壳可以旋转，以方便操作接线腔或显示模块：




A0032242

1. 使用开口扳手松开固定螺丝。
2. 将外壳旋转至所需位置处。
3. 拧紧固定螺丝（塑料外壳的拧紧扭矩：1.5 Nm；铝外壳或不锈钢外壳的拧紧扭矩：2.5 Nm）。

## 6.2.4 旋转显示单元


### 打开盖板



A0021430

1. 使用六角扳手（3 mm）拧松电子腔盖板上固定卡扣的螺丝，并逆时针 90° 旋转固定卡扣。
2. 拧下盖板，并检查盖板上的密封垫圈；如需要，更换垫圈。


### 旋转显示模块



A0036401

1. 轻轻旋转拔出显示模块。
2. 将显示模块旋转至所需位置处： $8 \times 45^\circ$ 。
3. 在外壳和主要电子模块的间隙中安装供电电缆，并在电子腔中安装显示模块，直至啮合安装到位。

## 关闭电子腔盖



A0021451

- 1.** 重新牢固拧紧电子腔盖。
- 2.** 顺时针 90° 旋转固定卡扣，并使用扭矩 2.5 Nm 拧紧盖板，使用六角扳手（3 mm）。

## 6.3 安装后检查


|                       |   |
|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | 仪表是否完好无损（外观检查）？   |
| <input type="radio"/> | 仪表是否符合测量点规范？<br>例如： <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 过程温度</li><li>▪ 过程压力（参见《技术资料》中的“材料负载曲线”）</li><li>▪ 环境温度范围</li><li>▪ 测量范围</li></ul> |
| <input type="radio"/> | 测量点标识和标签是否正确（外观检查）？   |
| <input type="radio"/> | 是否采取充足的防护措施防止仪表直接日晒雨淋？  |
| <input type="radio"/> | 是否牢固拧紧固定螺丝和固定卡扣？  |

## 7 电气连接

### 7.1 连接条件

#### 7.1.1 接线端子分配

接线端子分配：四线制；4...20 mA HART (90 ... 253 V<sub>AC</sub>)



A0036519

图 5 接线端子分配：四线制；4...20 mA HART (90 ... 253 V<sub>AC</sub>)

- 1 连接 4...20 mA HART 有源信号：接线端子 3 和 4
- 2 连接供电电压：接线端子 1 和 2
- 3 电缆屏蔽层的接线端子

**⚠ 小心**

为了确保电气安全:


- ▶ 禁止断开保护性接地连接。
- ▶ 切断电源后才能断开保护性接地连接。

**i** 上电前，连接保护性接地端和内部接地端 (3)。如需要，将等电势连接线连接至外部接地端子上。

**i** 为了确保电磁兼容性 (EMC)，禁止仅通过供电电缆的保护性接地端实现仪表接地。同时还必须连接功能性接地端和过程连接 (法兰或螺纹连接) 或外部接地端。

**i** 必须在设备附近安装操作便捷的电源开关。电源开关必须标识为设备的断路保护器 (IEC/EN61010)。

**接线端子分配: PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus**




A0036500

**图 6** 接线端子分配: PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

- A 无内置过电压保护单元
- B 带内置过电压保护单元
- 1 连接 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 接线端子 1 和 2, 无内置过电压保护单元
- 2 连接开关量输出 (集电极开路): 接线端子 3 和 4, 无内置过电压保护单元
- 3 连接开关量输出 (集电极开路): 接线端子 3 和 4, 带内置过电压保护单元
- 4 连接 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 接线端子 1 和 2, 带内置过电压保护单元
- 5 电缆屏蔽层的接线端子

**接线图：PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus**



A0036530

图 7 接线图：PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus


- 1 电缆屏蔽层；注意电缆规格
- 2 连接 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
- 3 测量设备
- 4 开关量输出（集电极开路）

### 7.1.2 仪表插头




使用带现场总线插头 (M12 或 7/8") 的仪表型号时, 无需打开外壳即可连接信号线。

#### M12 插头的针脚分配

|  <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">A0011175</p> | 针脚号 | 说明  |
|--|-----|-----|
|  | 1   | 信号+ |
|  | 2   | 未连接 |
|  | 3   | 信号- |
|  | 4   | 接地  |

#### 7/8"插头的针脚分配

|  <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">A0011176</p> | 针脚号 | 说明  |
|--|-----|-----|
|  | 1   | 信号- |
|  | 2   | 信号+ |
|  | 3   | 未连接 |
|  | 4   | 屏蔽线 |

### 7.1.3 电源

#### PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus

| “电源；输出” <sup>1)</sup>  | “认证” <sup>2)</sup>  | 端子电压                     |
|--|---|--------------------------|
| <b>E:</b> 两线制；FOUNDATION Fieldbus，开关量输出<br><b>G:</b> 两线制；PROFIBUS PA，开关量输出 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 非防爆</li> <li>■ Ex nA</li> <li>■ Ex nA[ia]</li> <li>■ Ex ic</li> <li>■ Ex ic[ia]</li> <li>■ Ex d[ia] / XP</li> <li>■ Ex ta / DIP</li> <li>■ CSA GP</li> </ul> | 9 ... 32 V <sup>3)</sup> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ex ia / IS</li> <li>■ Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP</li> </ul>  | 9 ... 30 V <sup>3)</sup> |

- 1) 产品选型表的订购选项 020
- 2) 产品选型表的订购选项 010
- 3) 输入电压不超过 35 V，就不会损坏仪表。

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 极性敏感                               | 否 |
| FISCO/FNICO 兼容性，符合 IEC 60079-27 标准 | 是 |

### 7.1.4 过电压保护

使用测量仪表测量易燃液体的液位时，需要安装过电压保护单元，过电压保护单元符合 DIN EN 60079-14 标准，测试步骤符合 60060-1 标准（10 kA，8/20 μs 脉冲），必须通过内部安装或外接过电压保护单元实现过电压保护。

#### 过电压保护单元

两线制 HART 型、PROFIBUS PA 型和 FOUNDATION Fieldbus 型仪表均可内置过电压保护单元。

产品选型表：订购选项 610 “安装附件”，选型代号 NA “过电压保护单元”。

| 技术参数                 |               |
|----------------------|---------------|
| 每通道的最大电阻             | 2 × 0.5 Ω     |
| 直流电压阈值               | 400 ... 700 V |
| 脉冲电压阈值               | < 800 V       |
| 1 MHz 时的电容           | < 1.5 pF      |
| 标称浪涌吸收脉冲电压 (8/20 μs) | 10 kA         |

## 过电压保护单元

Endress+Hauser 的 HAW562 或 HAW569 可以用作外接过电压保护单元。



详细信息参见下列文档资料：

- HAW562: TI01012K
- HAW569: TI01013K

## 7.2 连接测量设备



**警告**


**存在爆炸风险!**

- ▶ 遵守适用国家标准。
- ▶ 符合《安全指南》(XA) 中的规格参数要求。
- ▶ 仅使用指定缆塞。
- ▶ 检查并确保电源符合铭牌标识要求。
- ▶ 连接设备前首先断开电源。
- ▶ 上电前，连接等电势线和外部接地端。

**所需工具/附件:**

- 带外壳盖锁扣的仪表: AF3 内六角扳手
- 剥线钳
- 使用线芯电缆时: 连接每根线芯的专用线鼻子


### 7.2.1 打开接线腔盖



A0021490

1. 使用六角扳手 (3 mm) 拧松电子腔盖板上固定卡扣的螺丝，并逆时针 90° 旋转固定卡扣。
2. 随后拧下盖板，并检查盖板上的密封垫圈；如需要，更换垫圈。

### 7.2.2 接线




A0036418

图 8 单位: mm (in)

1. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
2. 取出电缆护套。
3. 去除电缆末端，长度为 10 mm (0.4 in)。使用线芯电缆时，将线芯末端固定在线鼻子中。
4. 牢固拧紧缆塞。
5. 参照接线端子分配图连接电缆。

↳




A0034682

6. 使用屏蔽电缆时：将电缆屏蔽层连接至接地端。

### 7.2.3 压簧式接线端子

无内置过电压保护单元的仪表型号使用压簧式接线端子进行电气连接。硬导线或带线鼻子的软导线可以直接插入接线端子中并自动连接，无需使用压线工具。




A0013661

9 单位: mm (in)

拆除接线端子上的电缆:

1. 将  $\leq 3\text{ mm}$  的一字螺丝刀插入两个接线端子之间的孔隙中。
2. 同时向外拔出电缆。

### 7.2.4 关闭接线腔盖



A0021491

1. 重新牢固拧紧接线腔盖。
2. 顺时针  $90^\circ$  旋转固定卡扣，并使用扭矩  $2.5\text{ Nm}$  ( $1.84\text{ lbf ft}$ ) 拧紧盖板，使用六角扳手 ( $3\text{ mm}$ )。

## 7.3 连接后检查


|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 设备或电缆是否完好无损（外观检查）？        |
| <input type="checkbox"/> | 电缆是否符合要求？                 |
| <input type="checkbox"/> | 电缆是否已完全不受外力影响？            |
| <input type="checkbox"/> | 所有缆塞是否均已安装、牢固拧紧和密封？       |
| <input type="checkbox"/> | 电源是否符合铭牌标识？               |
| <input type="checkbox"/> | 接线端子分配是否正确？               |
| <input type="checkbox"/> | 可选：是否已建立保护性接地连接？          |
| <input type="checkbox"/> | 上电后，设备是否准备就绪，显示单元上是否显示数值？ |
| <input type="checkbox"/> | 所有外壳盖是否均已安装且牢固拧紧？         |
| <input type="checkbox"/> | 固定卡扣是否已正确拧紧？              |

## 8 集成至 PROFIBUS 网络

### 8.1 设备数据文件(GSD)概述

|             |  |
|-------------|--|
| 制造商 ID      | 17 (0x11)  |
| 识别码         | 0x1558   |
| Profile 版本号 | 3.02   |
| GSD 文件      | 详细信息和文件请登录以下网址查询：  |
| GSD 文件版本号   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a></li> <li>▪ <a href="http://www.profibus.org">www.profibus.org</a></li> </ul> |

### 8.2 设置设备地址




A0015686

图 10 接线腔中的地址开关示意图

### 8.2.1 硬件地址设定

1. 将开关 8 拨至“OFF (关)”位置。
  2. 参考下表，通过开关 1...7 设置设备地址。
- 10 s 后，新地址生效。设备自动重启。

| 开关号                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  |
|--------------------|---|---|---|---|----|----|----|
| 开关位置“ON (开)”对应的数值  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| 开关位置“OFF (关)”对应的数值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |




A0015902

- ☑ 11 硬件地址设定实例：开关 8 拨至“OFF (关)”位置；通过开关 1...7 设置地址。

### 8.2.2 软件地址设定

1. 将开关 8 放置在“ON (开)”位置上。
2. 设备自动重启。保持先前地址设定值(工厂设定值：126)。
3. 通过操作菜单设置地址：设置 → 设备地址




A0015903

- ☑ 12 软件地址设定实例：开关 8 拨至“ON (开)”位置；通过操作菜单设置地址(设置→设备地址)

## 9 通过设置向导调试

FieldCare 和 DeviceCare 提供引导用户完成初始设置的设置向导<sup>1)</sup>。

1. 将仪表连接至 FieldCare 或 DeviceCare（详细信息参见《操作手册》中的“操作方式”章节）。
2. 在 FieldCare 或 DeviceCare 中打开仪表。
  - ↳ 仪表主界面显示如下：



A0025866

1 “调试”按钮，进入向导。

3. 点击“调试”，进入向导。
4. 输入或选择每个参数的正确数值。数值立即写入至仪表中。
5. 点击“下一步”，切换至下一个页面。
6. 完成所有页面后，点击“结束”，关闭向导。




在完成所有所需参数设置前取消向导时，仪表可能处于不确定状态。在此情形下建议复位至缺省设置。

1) DeviceCare 的下载地址：[www.software-products.endress.com](http://www.software-products.endress.com)。需要在 Endress+Hauser 软件端口中注册后，方能下载。

# 10 调试 (通过操作菜单调试)

## 10.1 显示与操作单元

### 10.1.1 显示界面



A0012635

图 13 进行现场操作时显示与操作单元的显示界面

- 1 测量值显示 (1 个数值, 最大字体)
- 1.1 标题栏, 显示位号和错误图标 (发生错误时)
- 1.2 测量值图标
- 1.3 测量值
- 1.4 单位
- 2 测量值显示 (1 个棒图+ 1 个数值)
- 2.1 测量值 1 的棒图显示
- 2.2 测量值 1 (包括单位)
- 2.3 测量值 1 的图标
- 2.4 测量值 2
- 2.5 测量值 2 的单位
- 2.6 测量值 2 的图标
- 3 参数说明 (图示为带选择列表的参数)
- 3.1 标题栏, 包含位号和错误图标 (出现错误时)
- 3.2 选择列表;  标识当前参数值
- 4 数字编辑器
- 5 字母和特殊字符编辑器

## 10.1.2 操作单元

| 按键  | 说明   |
|---|--|
| <br>A0018330   | <b>减号键</b><br>在菜单和子菜单中<br>在选择列表中向上移动。<br>在文本编辑器和数字编辑器中<br>在输入符位置处左移选择 (后退) 。   |
| <br>A0018329   | <b>加号键</b><br>在菜单和子菜单中<br>在选择列表中向下移动。<br>在文本编辑器和数字编辑器中<br>在输入符位置处右移选择 (前进) 。   |
| <br>A0018328   | <b>回车键</b><br>测量值显示 <ul style="list-style-type: none"> <li>按下按键, 便捷地打开操作菜单。</li> <li>按下按键, 并保持 2 s, 打开文本菜单。</li> </ul> 在菜单和子菜单中 <ul style="list-style-type: none"> <li>便捷地按下按键。</li> <li>打开所选菜单、子菜单或参数。</li> <li>按下按键, 并保持 2 s。</li> <li>如需要, 打开参数的帮助文本。</li> </ul> 在文本编辑器和数字编辑器中 <ul style="list-style-type: none"> <li>便捷地按下按键。               <ul style="list-style-type: none"> <li>打开所选功能组。</li> <li>执行所选操作。</li> </ul> </li> <li>按下按键, 并保持 2 s, 确认编辑后的参数值。</li> </ul> |
| <br>A0032909 | <b>退出组合键 (同时按下)</b><br>在菜单和子菜单中 <ul style="list-style-type: none"> <li>便捷地按下按键。               <ul style="list-style-type: none"> <li>退出当前菜单, 进入更高级菜单。</li> <li>帮助文本打开时, 关闭参数帮助文本。</li> </ul> </li> <li>按下按键, 并保持 2 s, 返回测量值显示 (主显示界面) 。</li> </ul> 在文本编辑器和数字编辑器中<br>不改变, 关闭文本编辑器或数字编辑器。  |
| <br>A0032910 | <b>减号/回车组合键 (同时按下, 并保持)</b><br>减小对比度 (变亮设置) 。  |
| <br>A0032911 | <b>加号/回车组合键 (同时按下, 并保持)</b><br>增大对比度 (变暗设置) 。  |

### 10.1.3 打开文本菜单


使用文本菜单用户可以在测量值显示中快速查询下列菜单:

- 设置
- 显示备份设置
- 包络线
- 按键锁定

#### 查看和关闭菜单

操作显示的设置方法如下。

1. 按下回键，并保持 2 s。
  - ↳ 打开文本菜单。



A0033110-ZH

2. 同时按下回键+ 田键。
  - ↳ 关闭文本菜单，显示测量值。

#### 通过文本菜单查询菜单

1. 打开文本菜单。
2. 按下田键，进入所需菜单。
3. 按下回键，确认选择。
  - ↳ 打开所选菜单。

## 10.2 操作菜单

| 参数/子菜单                 | 说明   | 文档资料代号                                     |
|------------------------|--|--|
| Language <sup>1)</sup> | 设置现场显示单元的操作语言。   | BA01007F (FMP53 的《操作手册》；<br>PROFIBUS PA)   |
| 设置                     | 正确完成所有参数设置后，标准应用下的测量设置即完成。   |  |
| 设置→干扰抑制                | 干扰回波抑制   |  |
| 设置→高级设置                | 包含其他子菜单和参数: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设备适应特殊测量条件</li> <li>▪ 测量值处理 (比例、线性化)</li> <li>▪ 信号输出设置</li> </ul> |  |
| 诊断                     | 包含检测和分析操作错误所需的最重要参数。   | GPO1001F (FMP5x 的《仪表功能描述》；<br>PROFIBUS PA) |
| 专家 <sup>2)</sup>       | 包含设备的所有参数 (已包含在上述子菜单中的参数)。菜单按照仪表的功能块分布。  |  |

- 1) 通过调试软件操作时 (例如: FieldCare), “Language”参数在设置→高级设置→显示”
- 2) 进入“专家”菜单始终需要输入访问密码。未设置用户自定义访问密码时, 必须输入“0000”。

### 10.3 解锁设备


设备被锁定后, 必须先解锁设备才能进行测量设置。



详细信息参见仪表的《操作手册》：  
BA01007F (FMP53; PROFIBUS PA)

### 10.4 设置操作语言


工厂设置: 英文或订购的当地语言



A0029420

14 现场显示示意图

## 10.5 物位测量设置



A0011360

图 15 液位测量设置参数

LN = 探头长度

D = 距离

L = 物位

R = 测量参考点

E = 空标 (零点)

F = 满标 (满量程)

### 1. 设置 → 设备位号

↳ 输入测量点位号。

### 2. 设置 → 设备地址

↳ 输入设备的总线地址 (仅适用于软件地址设定)。

### 3. 设置 → 单位

↳ 选择距离单位。

### 4. 设置 → 罐类型

↳ 选择罐体类型。

### 5. 设置 → 旁通管/导波管管径 (仅适用于“罐类型” = “旁通管/导波管”时)

↳ 输入旁通管管径或导波管管径。

### 6. 设置 → 介质分组

↳ 选择介质分组 (其他介质或水基液体(DC>=4))

### 7. 设置 → 空标

↳ 输入参考点 R 和最低物位 (0%) 间的距离 E。

8. 设置 → 满标
  - ↳ 输入最低物位 (0%) 和最高物位 (100%) 间的距离 F。
9. 设置 → 物位
  - ↳ 显示物位测量值 L。
10. 设置 → 距离
  - ↳ 显示参考点 R 和物位 L 间的距离 D。
11. 设置 → 信号强度
  - ↳ 显示物位回波信号强度。
12. 设置 → 干扰抑制 → 距离调整
  - ↳ 比较显示距离和实际距离, 启动生成抑制曲线。

## 10.6 用户自定义设置



用户自定义参数设置的详细信息参见下列文档资料:  
BA01007F (FMP53 的《操作手册》); PROFIBUS PA)



专家子菜单参见:  
GP01001F (FMP5x 的《仪表功能描述》); PROFIBUS PA)







71407093

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---