




Betriebsanleitung

# Stamoclean CAT430-\*1

Mikro/Ultrafiltrationssystem mit kleiner Membranpumpe





# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>41</b>
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	4	10.1	Hilfsenergie .....	41
1.2	Montage, Inbetriebnahme und Bedienung .....	4	10.2	Leistungsmerkmale .....	41
1.3	Betriebssicherheit .....	4	10.3	Umgebungsbedingungen .....	41
1.4	Rücksendung .....	4	10.4	Prozessbedingungen .....	41
1.5	Sicherheitszeichen und -symbole .....	5	10.5	Konstruktiver Aufbau .....	42
1.6	Querverweissymbole .....	5			
<b>2</b>	<b>Identifizierung</b> .....	<b>6</b>		<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>45</b>
2.1	Typenschild .....	6			
2.2	Lieferumfang .....	7			
2.3	Zertifikate und Zulassungen .....	7			
<b>3</b>	<b>Montage</b> .....	<b>8</b>			
3.1	Warenannahme, Transport, Lagerung .....	8			
3.2	Montage auf einen Blick .....	8			
3.3	Einbau .....	9			
3.4	Einbaukontrolle .....	15			
<b>4</b>	<b>Verdrahtung</b> .....	<b>16</b>			
4.1	Anschlussplan .....	16			
4.2	Anschluss der Hilfsenergie .....	17			
4.3	Anschluss der optionalen Schlauchbegleitheizung ..	18			
4.4	Anschlusskontrolle .....	18			
<b>5</b>	<b>Bedienung</b> .....	<b>19</b>			
5.1	Bedienung und Inbetriebnahme .....	19			
5.2	Anzeige- und Bedienelemente .....	19			
5.3	Vor-Ort-Bedienung .....	20			
<b>6</b>	<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>22</b>			
6.1	Installations- und Funktionskontrolle .....	22			
6.2	Einschalten .....	22			
6.3	Kontrolle des Probentransportes .....	24			
6.4	Kontrolle der Probenmenge .....	24			
6.5	Einstellung des Vorlagevolumens .....	24			
<b>7</b>	<b>Wartung</b> .....	<b>26</b>			
7.1	Wartungstätigkeiten .....	26			
7.2	Reparaturen .....	29			
<b>8</b>	<b>Zubehör</b> .....	<b>35</b>			
8.1	Filterelementhalter .....	35			
8.2	Filterelementzubehör .....	36			
<b>9</b>	<b>Störungsbehebung</b> .....	<b>37</b>			
9.1	Fehlersuchanleitung .....	37			
9.2	Ersatzteile .....	38			
9.3	Rücksendung .....	40			
9.4	Entsorgung .....	40			

# 1 Sicherheitshinweise

## 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Mikro/Ultrafiltrationssystem CAT430 ist ein Filtrationssystem zur Probennahme für Prozessmessgeräte in Kläranlagen.

Das System transportiert klare Probe direkt aus dem Klärbecken zum Messgerät.

Eine andere als die beschriebene Verwendung stellt die Sicherheit von Personen und der gesamten Messeinrichtung in Frage und ist daher nicht zulässig.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

## 1.2 Montage, Inbetriebnahme und Bedienung

Beachten Sie folgende Punkte:

- Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Messeinrichtung dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.  
Das Fachpersonal muss vom Anlagenbetreiber für die genannten Tätigkeiten autorisiert sein.
- Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen dieser Betriebsanleitung befolgen.
- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme der Gesamtmessstelle alle Anschlüsse auf ihre Richtigkeit. Stellen Sie sicher, dass elektrische Kabel und Schlauchverbindungen nicht beschädigt sind.
- Nehmen Sie beschädigte Produkte nicht in Betrieb und schützen Sie diese vor versehentlicher Inbetriebnahme. Kennzeichnen Sie das beschädigte Produkt als defekt.
- Störungen an der Messstelle dürfen nur von autorisiertem und dafür ausgebildetem Personal behoben werden.
- Können Störungen nicht behoben werden, müssen Sie die Produkte außer Betrieb setzen und vor versehentlicher Inbetriebnahme schützen.
- Reparaturen, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, dürfen nur direkt beim Hersteller oder durch die Serviceorganisation durchgeführt werden.

## 1.3 Betriebssicherheit

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Die einschlägigen Vorschriften und europäischen Normen sind berücksichtigt.

Als Anwender sind Sie für die Einhaltung folgender Sicherheitsbestimmungen verantwortlich:

- Installationsvorschriften
- Lokale Normen und Vorschriften

## 1.4 Rücksendung


Im Reparaturfall senden Sie das Filtersystem bitte *gereinigt* an Ihre Vertriebszentrale.

Verwenden Sie für die Rücksendung die Originalverpackung.

Legen Sie bitte die ausgefüllte "Erklärung zur Kontamination" (vorletzte Seite dieser Betriebsanleitung kopieren) der Verpackung und zusätzlich den Versandpapieren bei. Ohne ausgefüllte Erklärung kann keine Reparatur erfolgen!

## 1.5 Sicherheitszeichen und -symbole

### 1.5.1 Am Gerät



Dieses Zeichen finden Sie an verschiedenen Stellen am Gerät (Typenschild, Anschlusskasten, Abdeckung Kabelkanal).

Das Zeichen weist darauf hin, dass Sie zum jeweiligen Sachverhalt unbedingt die Betriebsanleitung lesen müssen.

### 1.5.2 In dieser Anleitung



Warnung!

Dieses Zeichen warnt vor Gefahren. Bei Nichtbeachten kann es zu schwerwiegenden Personen- oder Sachschäden kommen.



Achtung!


Dieses Zeichen macht auf mögliche Störungen durch Fehlbedienung aufmerksam. Bei Nichtbeachten drohen Sachschäden.



Hinweis!

Dieses Zeichen weist auf wichtige Informationen hin.

## 1.6 Querverweissymbole



Dieses Symbol steht für einen Querverweis auf eine bestimmte Seite (z.B. Seite 1).



Dieses Symbol steht für einen Querverweis auf eine bestimmte Abbildung (z.B. Abb. 2).



## 2.2 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- 1 Kontrollbox, komplett:
  - mit angeschlossener Filtratleitung (Saugseite) 4,5 m (14.8 ft), Schlauchheizung 24 V
  - 4 Kunststoffhalterungen zur Wandmontage
  - 2 Rohrschellen 44 - 49 mm (1,73 - 1,93"), Gewindestift M8, für Geländermontage
  - 1 Gummipuffer mit Schraube, für Geländermontage
- Zubehörbeutel mit:
  - 1 Vorlagegefäß mit PE-Schlauch 10/8 mm (0,31/0,39"), Länge 2,5 m (8,2 ft)
  - 1 Rolle PE-Schlauch 4/2 mm (0,16/0,08"), Länge 2,5 m (8,2 ft)
  - 1 Rolle PVC-Schlauch 4/2 mm (0,16/0,08"), Länge 2,0 m (6,7 ft)
  - 1 Entlüftungsschlauch, PVC 6/4 mm (0,24/0,16"), Länge 4 m (13,1 ft)
  - 1 Gehäuseschlüssel
  - 1 Rändelmutter
  - 1 Blindstopfen
  - 1 Druckminderer
  - 1 Einschraubverbinder 4 - 1/8"
  - 1 gerader Steckverbinder 4 mm (0,16")
- 1 oder 2 Filterplatte(n) (je nach Bestellung)
- 1 oder keine Armatur (je nach bestellter Ausführung)
- 1 Filtratleitung (Förderseite) mit Probenschlauch PE 4/2 mm (0,16/0,08"), mind. Länge 20 m (66 ft) (je nach Ausführung)
- 1 Abnahmezertifikat
- 1 Betriebsanleitung BA338C/07/de (deutsch)

## 2.3 Zertifikate und Zulassungen

### Konformitätserklärung

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der harmonisierten europäischen Normen.

Damit erfüllt es die gesetzlichen Vorgaben der EG-Richtlinien.

Der Hersteller bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Produkts durch die Anbringung des **CE**-Zeichens.

## 3 Montage

### 3.1 Warenannahme, Transport, Lagerung

- Achten Sie auf unbeschädigte Verpackung!  
Teilen Sie Beschädigungen an der Verpackung Ihrem Lieferanten mit.  
Bewahren Sie die beschädigte Verpackung bis zur Klärung auf.
- Achten Sie auf unbeschädigten Inhalt!  
Teilen Sie Beschädigungen am Lieferinhalt Ihrem Lieferanten mit.  
Bewahren Sie die beschädigte Ware bis zur Klärung auf.
- Prüfen Sie den Lieferumfang anhand der Lieferpapiere und Ihrer Bestellung auf Vollständigkeit.
- Für Lagerung und Transport ist das Produkt stoßsicher und gegen Feuchtigkeit geschützt zu verpacken. Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung. Darüber hinaus müssen die zulässigen Umgebungsbedingungen eingehalten werden (siehe Technische Daten).
- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten bzw. an Ihre Vertriebszentrale.

### 3.2 Montage auf einen Blick

Eine vollständige Messeinrichtung besteht aus:

- einem Filtersystem CAT430
- einem Vorlagegefäß
- einem Analysator CA71xx

Optional kann auch ein Sensor mit Durchflussarmatur in die Messeinrichtung integriert werden (nur extern, nicht im Gehäuse installiert).

Bei Verwendung einer Armatur mit geringem Totvolumen und Strömungswiderstand (s. Zubehör), kann der Sensor mit der Zulaufleitung des Analysators in Reihe geschaltet werden.




Abb. 2: Messeinrichtung

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1 Membranpumpe   | 5 Vorlagegefäß    |
| 2 Timer  | 6 Analysator      |
| 3 Steuereinheit  | 7 Belebungsbecken |
| 4 Kontrollbox  | 8 Membranfilter   |
| A Probenleitung z. Analysator (Förderseite der Pumpe)  | 9 Y-Stück         |
| B Filtratleitung von den Membranfiltern (Saugseite der Pumpe, PE, 4,5 m (15 ft), mit Begleitheizung) |                   |

### 3.3 Einbau

Gehen Sie zur Montage der Baugruppen wie folgt vor:

1. Montage der Filterelementhalter
2. Montage von Führungsrohr, Halteschlitten und Filtratleitung
3. Montage der Filterelemente
4. Montage der Kontrollbox
5. Montage der Probenleitungen zu den Messgeräten



Achtung!

- Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass sich an der vorgesehenen Montagestelle bis zu einer Tiefe von ca. 1 m (3,3 ft) keine Rohre, Rührer oder andere Einrichtungen unter der Wasseroberfläche befinden. Solche Einrichtungen können die Filterelemente beschädigen.
- Prüfen Sie, dass zwischen Filtereinheit und Beckenrand ausreichend Platz vorhanden ist. Dies gilt insbesondere für eine Filtereinheit mit mehreren Filterelementen. Ist nicht ausreichend Platz vorhanden, müssen Sie eine spezielle Halterung verwenden.
- Die Strömungsgeschwindigkeit an der Montagestelle darf nicht  $> 2 \text{ m/s}$  ( $6,6 \text{ ft/s}$ ) sein.

#### 3.3.1 Montage der Filterelementhalter



Hinweis!

Die Filterelementhalter müssen Sie separat bestellen, s. "Zubehör".




Abb. 3: Halter für Gerinne, Seitenansicht




Abb. 4: Halter für Becken, Seitenansicht

**Hinweis!**

Sie benötigen einen Bohrerhammer mit Bohrer 12 mm (0,47").

So befestigen Sie den Halter am Beckenrand:

1. Bringen Sie vier Bohrungen  $\varnothing$  12 mm (0,47") an der dem Becken zugewandten Mauerseite an. Der Abstand vom oberen Mauerende soll ca. 10 cm (3,94") sein.
2. Schrauben Sie den Halter an.  
Achten Sie darauf, dass sich mindestens 60 cm (2 ft) des Halters (bei Klärbecken) bzw. mindestens 35 cm (1 ft) (bei Gerinne) unter der Wasseroberfläche befinden.




Abb. 5: Detail: Wandbefestigung Filterelementhalter

### 3.3.2 Montage von Halteschlitten und Filtratleitung




Abb. 6: Filterelement mit Halteschlitten

Führen Sie die folgenden Tätigkeiten außerhalb des Beckens bzw. des Gerinnes durch:

1. Führen Sie den Filtratschlauch ( $\rightarrow$  6, Pos. 3) der Filtratleitung (Pos. 1) durch das T-Stück (Pos. 2) am Halteschlitten (Pos. 5).
2. Schrauben Sie die Filtratleitung mit der PVC-Verschraubung des T-Stücks fest.
3. Befestigen Sie die Edelstahlkette am Halteschlitten, indem Sie diese durch die Sechskantmutter (Pos. 8) führen.
4. Entfernen Sie die PVC-Schraubkappen (Pos. 4) und legen Sie diese erreichbar ab.

**Achtung!**

- Sichern Sie den Halteschlitten, die Edelstahlkette, die Filtratleitung und die PVC-Schraubkappen gegen Hineinfallen ins Becken.
- Schieben Sie den Halteschlitten erst nach der Montage der Filterelemente auf das Führungsrohr.

### 3.3.3 Montage der Filterelemente




Abb. 7: Filterelement

Die Filterelemente werden gebrauchsfertig angeliefert. Sie sind in einem Plastikbeutel verpackt und zusätzlich durch einen Umschlag aus Wellpappe gegen mechanische Beschädigungen geschützt.


**Achtung!**

- Die Membranfläche des Filterelementes (helle Fläche) darf nicht mit kantigen Gegenständen oder Fingernägeln berührt bzw. auf irgendeine Art verkratzt werden. Andernfalls wird die Membran irreparabel beschädigt. Fassen Sie daher das Filterelement immer an den freistehenden PVC-Enden an.
- Halten Sie die Membran ab dem ersten Einsatz im Becken immer feucht. Andernfalls wird sie spröde und reißt.

**Hinweis!**

Sie benötigen einen Maulschlüssel SW 14/15.

**Montage der Filterelemente:**

1. Öffnen Sie den Wellpappe-Umschlag oben, indem Sie den Abreißstreifen entfernen.
2. Entnehmen Sie den Wellpappe-Abstandshalter. In seiner Mitte befindet sich eine Winkelverschraubung, die Sie im übernächsten Schritt brauchen.
3. Entnehmen Sie das Filterelement und entfernen Sie den Plastikbeutel.
4. Schrauben Sie die Winkelverschraubung in die Gewindebohrung auf der Rückseite des Filterelements. Ziehen Sie die Winkelverschraubung mit dem Maulschlüssel vorsichtig fest, sodass der O-Ring der Winkelverschraubung zur PVC-Trägerplatte sauber abdichtet. Vermeiden Sie aber ein Überdrehen des Gewindes.
5. Halten Sie die PVC-Schraubkappen (→ , Pos. 4) bereit.
6. Stecken Sie die Filterplatte so auf die beiden Gewindestutzen am Halteschlitten (Pos. 5), dass die Winkelverschraubung zum Halteschlitten hin zeigt.
7. Schrauben Sie die PVC-Kappen handfest auf.
8. Schneiden Sie den Filtratschlauch (Pos. 3) auf passende Länge, sodass dieser im Bogen verläuft.

**Hinweis!**

Achten Sie bei Verwendung mehrerer Filterelemente darauf, dass die farbigen Kennzeichnungsmanschetten an den Filtratschläuchen nicht abfallen bzw. nicht mit abgeschnitten werden. Bereits verwendete Schläuche sollten Sie um ca. 10 mm (0,39") kürzen, da die Mantelfläche beim Herausziehen immer etwas verkratzt wird. Dies führt zu Undichtheiten.

9. Schieben Sie den Filtratschlauch in die Muffe der Winkelverschraubung und drücken Sie ihn bis zum Anschlag hinein. In der Muffe befindet sich ein O-Ring, so dass beim Hineinschieben ein Druckpunkt überwunden werden muss.
10. Schieben Sie den Halteschlitten mit dem Filterelement auf das Führungsrohr.
11. Lassen Sie den Halteschlitten mit dem Filterelement an der Kette am Führungsrohr bis zum Anschlag hinab. Sichern Sie das Ende der Kette am Geländer.  
Die Filtereinheit muss sich komplett unter der Wasseroberfläche befinden.

### 3.3.4 Montage der Kontrollbox




Abb. 8: Abmessungen Kontrollbox, links Vorderansicht, rechts Seitenansicht

Die Kontrollbox wird mit zwei Schellen zur Montage am Geländer und mit vier Kunststoffkonsolen zur Montage an einer Mauer geliefert.

1. Montieren Sie die Schellen bzw. die Konsolen an die dafür vorgesehenen Bohrungen auf der Rückseite der Kontrollbox. Die Schellen müssen dabei an den oberen Bohrungen angebracht werden.
2. **Geländermontage:**
  - Schrauben Sie die Schellen am obersten, waagrecht verlaufenden Geländerrohr, dicht bei der Filterstation, fest.
  - Damit die Box gerade hängt, muss der mitgelieferte Gummipuffer auf der Rückseite der Box angebracht werden.  
Bohren Sie dazu ein Loch  $\varnothing 4$  mm (0,16") mittig in der Position in die Box, an der darunter sich ein waagrechtes Geländerrohr befindet.
  - Befestigen Sie den Gummipuffer mit der mitgelieferten Kreuzschlitzschraube.
3. **Mauermontage:**
  - Halten Sie die Box mit den angeschraubten Konsolen an die Mauer und markieren Sie die Bohrungen.
  - Bohren Sie anschließend die Löcher und verwenden Sie zum Befestigen der Box an der Mauer 8 mm-Schrauben mit passenden Dübeln oder 8 mm-Ankerbolzen (nicht im Lieferumfang).




Abb. 9: Halter für Wandbefestigung




Abb. 10: Rohrschelle für Geländermontage

### 3.3.5 Montage der Probenleitungen zu den Messgeräten

Für die Montage der Filtratleitungen orientieren Sie sich bitte an der folgenden Abbildung.





Abb. 11: Kontrollbox

- |   |                                       |    |   |
|---|---------------------------------------|----|---|
| 1 | Manometer                             | 8  | Y-Steckverbinder                              |
| 2 | Membranpumpe                          | 9  | Verschraubung für Entlüftungsschlauch         |
| 3 | Timer                                 | 10 | Verschraubung für Probenleitung z. Analysator |
| 4 | Steuereinheit (Anschlusskasten innen) | 11 | Verschraubung für Filtratleitung vom Filter   |
| 5 | Kabelkanal                            | 12 | Rohrstützen mit ThermoSchalter                |
| 6 | Zugentlastung für Netzkabel           | 13 | Gehäuseheizung                                |
| 7 | Kabelverschraubung für Netzkabel      |    |   |

### Filtratleitung von den Filterelementen

Falls die Filtratleitung von den Filterelementen nicht bereits ab Werk an die Pumpe angeschlossen ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schieben Sie die aus der Filtratleitung herausstehenden Filtratschläuche (ein oder zwei, je nach Ausführung) und die Zuleitung des Heizkabels durch die Verschraubung (→  11, Pos. 11). Schieben Sie den Spiralschlauch so weit in die Verschraubung, dass dieser innen bündig sitzt und ziehen Sie die Verschraubung anschließend fest.
2. Schneiden Sie die Filtratschläuche so zu, dass Sie diese bequem in den Y-Steckverbinder (Pos. 8) einschieben können.

### Probenleitung zu den Messgeräten

Die Probenleitung zu den Messgeräten besteht aus einem Spiralmantelschlauch, einem dünnen Filtratschlauch und, je nach Bestellumfang, einem Heizband.






Achtung!

Verlegen Sie Schlauchleitungen frostgeschützt, möglichst in unterirdischen Kabelkanälen. Achten Sie darauf, dass Sie den Schlauch nicht überdehnen.

### Heizband bis 20 m (66 ft), Anschluss in der Kontrollbox:


Falls die Schläuche und das Heizband nicht bereits ab Werk angeschlossen sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie den Stecker vom Netzkabel des Thermostats (→  12, Pos. 1) mit einem Seitenschneider.
2. Lösen Sie die Mutter der Kabelverschraubung vom Ende des Spiralschlauches.
3. Ziehen Sie erst den dünnen Filtratschlauch und dann den Thermostat inkl. dessen Netzkabel durch die Mutter.
4. Führen Sie alle Schlauchenden und den Thermostat durch die Bohrung für die Kabelverschraubung (→  11, Pos. 10) in die Kontrollbox.
5. Stecken Sie die Kabelverschraubung in die Bohrung und schrauben Sie die Mutter fest auf.
6. Entfernen Sie den Schaumstoffstopfen aus dem Rohrstopfen. Schieben Sie anschließend den Thermostat so hinein, dass das Ende des Heizbandes oben und das Netzkabel unten ist (→  12).
7. Schieben Sie den Schaumstoffstopfen über den Thermostat in den Rohrstopfen hinein.






Achtung!

Im Rohrstopfen befindet sich bereits der Mikrothermostat (Pos. 4) für die Gehäuseheizung. Hantieren Sie daher vorsichtig, da die Platzverhältnisse eng sind.



- 1 Netzkabel Thermostat 230 V
- 2 Boden Kontrollbox
- 3 Zweidriges Kabel 24 V
- 4 Mikrothermostat 24 V
- 5 Heizband 230 V
- 6 Thermostat (orange)
- 7 Rohrstopfen

Abb. 12: Rohrstopfen

8. Führen Sie das Netzkabel für den Thermoschalter von links in den Kabelkanal (→ , Pos. 5) bis zum Anschlusskasten (Pos. 4).  
Zum elektrischen Anschluss lesen Sie bitte das Kapitel "Verdrahtung".
9. Schrauben Sie die Spritzschutzkappe (→ , Pos. 1) von der Membranpumpe ab.
10. Führen Sie den Filtratschlauch (Pos. 2) von unten durch die rechte Bohrung im Spritzschutzboden (Pos. 8).
11. Schneiden Sie den Filtratschlauch so ab, dass Sie ihn bequem in den Steckverbinder des Druckanschlusses (Pos. 9) stecken können. Achten Sie darauf, dass Sie den Schlauch bis zum Anschlag in den Steckverbinder schieben. Dazu müssen Sie einen Druckpunkt überwinden.
12. Ziehen Sie den Filtratschlauch so weit zurück, dass er oben in einem relativ engen Bogen verläuft (→ , Pos. 13).  
Achten Sie aber darauf, dass Sie den Schlauch nicht knicken.
13. Schrauben Sie die Spritzschutzkappe wieder auf.
14. Verlegen Sie nun die Probenleitung (Spiralmantelschlauch inkl. Filtratleitung und Heizband) hin zu den Messgeräten.  
Verwenden Sie dafür möglichst vorhandene Kabelkanäle oder unterirdische leere Rohre.  
Bei entsprechender Bestellung ist der Filtratschlauch über den gesamten frostgefährdeten Bereich durch das Heizband geschützt.




Abb. 13: Membranpumpe

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Spritzschutzkappe                       |
| 2 | Filtratleitung zu den Messgeräten       |
| 3 | Entlüftungsschraube mit Schlauchstutzen |
| 4 | Drehknopf für die Hubfrequenz           |
| 5 | Filtratschlauch vom Filter              |
| 6 | Netzstecker                             |
| 7 | Druckanschluss mit Steckverbinder       |
| 8 | Spritzschutzboden                       |
| 9 | Sauganschluss mit Steckverbinder        |

### 3.4 Einbaukontrolle

- Kontrollieren Sie nach der Montage alle Anschlüsse auf festen Sitz und Dichtheit.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Schläuche nicht ohne Kraftaufwand entfernen lassen.
- Überprüfen Sie alle Schläuche auf Beschädigungen.

## 4 Verdrahtung



Warnung!

- Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Die Elektrofachkraft muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und muss die Anweisungen dieser Anleitung befolgen.
- Stellen Sie **vor Beginn** der Anschlussarbeiten sicher, dass an keinem Kabel Spannung anliegt.

### 4.1 Anschlussplan




Abb. 14: Schaltplan

a	Timer	d	Pumpe	g	Netzfilter
b	Mikrothermostat 24 V	e	Heizband (Förderseite der Pumpe)	h	Transformator
c	Schlauchheizung 24 V (Saugseite der Pumpe)	f	Gehäuseheizung		

KI	Belegung	KI	Belegung	KI	Belegung
1	24 V an Timer Kl. 1	10	Phase L Gehäuseheizung	19	frei
2	24 V an Timer Kl. 3	11	Phase L von Steuerung Kl. 6	20	Phase L Netzanschluss
3	24 V an Mikrothermostat	12	Phase L Netzfilter Pumpe	21	frei
4	24 V von Mikrothermostat	13	frei	22	frei
5	24 V an Schlauchheizung	14	Nullleiter Heizband	23	PE Heizband
6	24 V von Schlauchheizung	15	Nullleiter Netzanschluss	24	PE Netzanschluss
7	frei	16	Nullleiter Gehäuseheizung	25	PE Gehäuseheizung
8	Phase L Heizband	17	frei	26	PE Netzfilter Pumpe
9	Phase L an Steuerung Kl. 5	18	Nullleiter Netzfilter Pumpe		

**Zum Anschluss der Hilfsenergie:**

Sie müssen die Klemmen 15, 20 und 24 anschließen.  
Alle anderen Anschlüsse sind bereits werksseitig erfolgt.

**Zum Anschluss eines Heizbandes:**

Bei Verwendung eines Heizbandes für die Probenleitung (Förderseite der Pumpe) müssen Sie zusätzlich die Klemmen 8, 14 und 23 anschließen.

Die Heizung des Schlauches zur Saugseite der Pumpe ist Bestandteil der Ausführungen CAT430-\*\*\*\*A\*\*. Die Anschlüsse (Klemmen 5 und 6) sind bereits werksseitig erfolgt.

## 4.2 Anschluss der Hilfsenergie



Achtung!

- Bauseitig ist eine geeignete Trennvorrichtung vorzusehen. Diese muss direkt vor dem Versorgungskabel für das Gerät liegen.
- Das Gerätenetzkabel muss bauseitig mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) 30 mA abgesichert werden.




Abb. 15: Kontrollbox

- 4 Steuereinheit (Anschlusskasten innen)
- 5 Kabelkanal
- 6 Zugentlastung für Netzkabel
- 7 Kabelverschraubung für Netzkabel










Abb. 16: Anschlusskasten: links Deckel, rechts innen

- 8 Transformator 24 V / 2A
- 9 Klemmenplatine
- 10 Schmelzsicherung 24 V-Stromkreis 2,5 A 5 x 20 mm (0,20 x 0,79")
- 11 Schmelzsicherung Pumpe 0,5 A 5 x 20 mm (0,20 x 0,79")
- 12 Steckverbindung vierpolig
- 13 Schmelzsicherung Gesamtgerät 2,5 A 5 x 20 mm (0,20 x 0,79")

1. Entfernen Sie zunächst die Abdeckung des Kabelkanals (→  15, Pos. 5) und schrauben Sie den Deckel des Anschlusskastens (Pos. 4) auf.
2. Trennen Sie die vierpolige Steckverbindung (→  16, Pos. 12) zwischen Deckel und Klemmenplatine und stellen Sie den Deckel sicher.
3. Führen Sie das Netzkabel durch die Kabelverschraubung (→  15, Pos. 7) in den Pumpenkasten. Ziehen Sie das Kabel von rechts unten in den Kabelkanal bis zum Anschlusskasten.
4. Kürzen Sie das Kabel auf passende Länge und entfernen Sie die Ummantelung auf einer Länge von 40 mm (1,58").
5. Schließen Sie die Adern an den Klemmen 15, 20 und 24 an (→  14).
6. Befestigen Sie das Kabel mit der Zugentlastung (→  15, Pos. 6).

### 4.3 Anschluss der optionalen Schlauchbegleitheizung

Falls nicht werksseitig angeschlossen:

1. Ziehen Sie das Kabel der 24 V - Schlauchheizung von links durch den Kabelkanal zum Anschlusskasten.
2. Schließen Sie die Adern an den Klemmen 5 und 6 an (→  14).
3. Ziehen Sie die Zuleitung des orangenen Thermoschalters des Heizbandes von links durch den Kabelkanal bis zum Anschlusskasten.
4. Kürzen Sie das Kabel auf passende Länge und entfernen Sie die Ummantelung auf einer Länge von 40 mm (1,58").
5. Schließen Sie die Adern an den Klemmen 8, 14 und 23 an.

### 4.4 Anschlusskontrolle

Kontrollen	Hinweise
Stimmt Versorgungsspannung mit Typenschild überein?	230 V AC / 115 V AC
Sind die montierten Kabel vom Zug entlastet und nicht verdreht?	
Ist die Zugentlastung des Netzkabels richtig montiert?	
Sind alle Kabeleinführungen montiert, fest angezogen und dicht?	
Sind alle Kabeleinführungen nach unten oder seitlich montiert?	Seitlich: Kabelschleifen nach unten, damit Wasser abtropft
Sind die Deckel des Kabelkanals und des Anschlusskastens richtig montiert und die Sicherungsschrauben angezogen?	Anschlusskasten und Kabelkanal dürfen nicht ohne Werkzeug zugänglich sein.

## 5 Bedienung


### 5.1 Bedienung und Inbetriebnahme

Die folgenden Kapitel 5.2 und 5.3 machen Sie mit den Bedienelementen des CAT 430 vertraut und beschreiben, wie Sie Einstellungen vornehmen können.

Im Kapitel 6, "Inbetriebnahme", finden Sie die Handlungsschritte zur Erstinbetriebnahme bzw. zum täglichen Betrieb der Anlage.

### 5.2 Anzeige- und Bedienelemente

#### Hauptschalter



- 1 Heizung / Power ein
- 2 Pumpe
- 3 Entlüften Saugschlauch (Pumpe läuft im Dauerbetrieb)

Abb. 17: Deckel des Anschlusskastens

#### Timer

Der Timer ist ein Zeitrelais vom Typ "Trumeter 7955 X". Er ist bei Auslieferung bereits eingebaut und fertig verdrahtet.

Die Abbildung ist zu Ihrer Orientierung.




Abb. 18: Trumeter 7955 X

## 5.3 Vor-Ort-Bedienung

### 5.3.1 Zykluszeiten und Pumpenleistung

Für einen zuverlässigen Betrieb und zur Erzielung von langen Spülintervallen sind ausreichende Pausenzeiten zwischen den Pumpzeiten notwendig.

Die Pausenzeiten hängen von der Anzahl der Filterelemente und von den Pumpenparametern Förderleistung und Drehzahl ab.

Die werksseitig eingestellten Werte für Einschalt- und Pausenzeiten (Aus), sowie die Fördermengen je Pumpzyklus entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

Anzahl Filterelemente	Ein / Aus [s]	Fördermenge je Zyklus [ml]
1	10 / 50	5
2	20 / 40	10




Hinweis!

Sie können prinzipiell andere Einstellungen für die Zykluszeiten vornehmen.

Eine Verlängerung der Pumpzeit bei gleichbleibender Pausenzeit führt tendenziell zu kürzeren Spülintervallen. Prüfen Sie, ob dies für Ihre Anwendung annehmbar ist.

### 5.3.2 Förderleistung der Pumpe



Mit dem Drehknopf rechts unten am Pumpengehäuse (→  19, Pos. 1) können Sie die Hubfrequenz der Pumpe ändern.

Bei der Werkseinstellung steht der Zeiger des Drehknopfes auf 1 Uhr.

Zum Erhöhen der Fördermenge drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn.

Abb. 19: Pumpe

1 Drehknopf


### 5.3.3 Timer-Einstellung

Das Display des "Trumeter 7955 X" zeigt während des Betriebs den jeweiligen Betriebszustand (Relais-Symbol ein = Pumpen, Relais-Symbol aus = Pause) und die verbleibende Zeit bis zum Umschalten in den nächsten Betriebszustand an.


Während der Programmierung werden auch die aktuellen Einstellungen für Pumpzeit und Pause angezeigt.

So programmieren Sie das Zeitrelais:

- Halten Sie die Taste "**PROG**" so lange gedrückt, bis der Countdown (3-2-1-0) abgeschlossen ist und auf dem Display "**RC**" (ohne zusätzliche Zeichen, also nicht "RC=" o.ä.) zu sehen ist.  
Falls nach Ende des Countdowns nicht "**RC**" zu sehen ist, drücken Sie "**PROG**" so oft, bis "**RC**" erscheint.
- Drücken Sie "**RESET**".
- Auf dem Display erscheint die Anzeige "**0 SEC**".
- Drücken Sie erneut "**RESET**".



5. Auf dem Display sehen Sie nun einen dreistelligen Wert für Sekunden. Ein Dreiecksymbol (rechts) blinkt. Sie stellen nun die *Einschaltdauer* der Pumpe ein.
6. Durch Drücken von "**PROG**" erhöhen Sie die blinkende Ziffer um jeweils eins, mit "**RESET**" wechseln Sie zur Einstellung der nächsten Stelle (ein zweites Dreiecksymbol, links, blinkt).
7. Stellen Sie den gewünschten Wert für die Pumpzeit ein.
8. Nach Einstellung des Zahlenwertes der dritten Stelle (beide Dreiecksymbole blinken gleichzeitig) drücken Sie erneut "**RESET**".  
Auf dem Display sehen Sie die Einstellung eines weiteren dreistelligen Zahlenwertes. Hier stellen Sie die *Pausenzeit* ein.
9. Gehen Sie genauso vor wie bei der Einstellung der Pumpzeit.
10. Nach dem Drücken von "**RESET**" nach Einstellung der dritten Stelle erscheint auf dem Display die Meldung "*LEU*". Die Zeitsteuerung ist aktiviert, sobald am Relais eine Spannung angelegt wird.
11. Drücken Sie so oft "**RESET**" bis auf dem Display wieder das Relais-Symbol erscheint.  
Der Programmiervorgang ist abgeschlossen.
12. Schalten Sie nun am Anschlusskasten den oberen Schalter (Netz) aus und wieder ein.  
Die Steuerung startet.



## 6 Inbetriebnahme

### 6.1 Installations- und Funktionskontrolle



**Achtung!**

Kontrollieren Sie, dass alle Anschlüsse korrekt ausgeführt sind. Überprüfen Sie insbesondere alle Schlauchverbindungen auf festen Sitz, damit keine Leckagen auftreten.

Achten Sie insbesondere auf die Schlauchanschlüsse an der Membranpumpe und darauf, dass die Spritzschutzkappe aufgeschraubt ist.

### 6.2 Einschalten

#### 6.2.1 Erstinbetriebnahme





Abb. 20: Kontrollbox

- 1 Schlauchstutzen der Entlüftungsschraube  
2 Verschraubung für Entlüftungsschlauch

1. Entfernen Sie den Verschlussstopfen aus der Verschraubung für den Entlüftungsschlauch (→  20, Pos. 2).
2. Schieben Sie ein Ende des mitgelieferten Entlüftungsschlauches (PVC 6/4 mm) von unten durch die Verschraubung und stecken Sie es auf den Schlauchstutzen der Entlüftungsschraube (Pos. 1).



**Achtung!**

Achten Sie darauf, dass Sie das andere Ende des Entlüftungsschlauches so aufhängen, dass herauslaufende Probe keinen Schaden anrichten kann.

Kürzen Sie den Schlauch bei Bedarf.

## 6.2.2 Schalter "Netz"





Abb. 21: Pumpe

1 Kippschalter

Achten Sie darauf, dass der Kippschalter an der Unterseite der Pumpe eingeschaltet ist (→  21).

Die eigentlichen Schaltvorgänge nehmen Sie mit den Wippschaltern auf dem Anschlusskasten vor:



- Schalter Netz (1)  
Einschalten der Gehäuseheizung, des Timers und des Heizkabels in der Filtratleitung
- Schalter Pumpe (2)  
Aktivieren der Pumpe, Betrieb mit Werkseinstellungen (bei Erstinbetriebnahme) bzw. individuellen Einstellungen
- Schalter Entlüften (3)  
Dauerbetrieb der Pumpe, Entlüften der Filterelemente und Filtratleitung



### Hinweis!

- Für einen sofortigen Start der gesamten Anlage müssen Sie "Netz" und "Pumpe" einschalten.
- Beachten Sie, dass die Pumpe nach Einschalten von "Pumpe" erst mit der nächsten Schaltphase des Timers zu fördern beginnt.



### Achtung!

- Wenn Sie die Anlage bei Frost starten, schalten Sie zuerst nur "Netz" ein. Warten Sie ca. 30 Minuten, bevor Sie die Pumpe starten. Diese Zeit ist nötig, um die Filtratschläuche und den Pumpenkasten über 0 °C (32 °F) zu bringen.
- Der Dauerbetrieb der Pumpe (unterer Schalter) ist vor allem zum Entlüften der Filterelemente und der Filtratschläuche notwendig. Schalten Sie den Dauerbetrieb bei der Inbetriebnahme für ca. 10-15 Minuten ein. Am Manometer darf der Unterdruck nicht größer werden als 0,4 bar (6 psi). Unterbrechen Sie andernfalls den Dauerbetrieb und schalten Sie diesen wieder ein, wenn im Filtratschlauch viele Luftblasen zu erkennen sind.

### Einschalten

1. Schalten Sie den Schalter "Netz" ein.
2. Schalten Sie "Entlüften" ein.
3. Öffnen Sie die Entlüftungsschraube durch Drehen des Rändels gegen den Uhrzeigersinn.
4. Warten Sie, bis aus dem Entlüftungsschlauch ein blasenfreier Probenstrom gefördert wird.
5. Stellen Sie den Schalter "Entlüften" wieder auf 0 (aus).



### Achtung!

Schalten Sie "Entlüften" nach der Inbetriebnahme immer aus. Andernfalls setzen sich die Filterplatten innerhalb kürzester Zeit zu.

### 6.3 Kontrolle des Probentransportes

1. Schließen Sie die Entlüftungsschraube (im Uhrzeigersinn drehen).
2. Messen Sie die Zeit, die die Probe vom Einschalten der Pumpe bis zum Ankommen im Vorlagegefäß bei den Messgeräten benötigt.


Diese Zeit ist die Verzugszeit, die zwischen Probennahme und Messung mindestens vergeht. Die Verzugszeit verkürzen Sie, indem Sie die Einschaltdauer oder die Hubfrequenz der Pumpe erhöhen.



Hinweis!

Bei gleicher Zyklusdauer sinkt die Verzugszeit um ein Drittel, wenn Sie die Einschaltdauer um 50% erhöhen.

### 6.4 Kontrolle der Probenmenge

1. Messen Sie die Probenmenge.  
Stellen Sie dazu einen Messbecher 100 ml (3,4 fl. oz.) unter den Filtratschlauch (→  22, Pos. 5). Messen Sie die Menge Probe, die innerhalb von 10 Minuten gefördert wird.
2. Errechnen Sie die Filtrateleistung pro Stunde.  
Je nach Anzahl der Filterelemente muss die Filtrateleistung 250 oder 500 ml/h (0,065 oder 0,13 gal/hr) betragen.
3. Korrigieren Sie gegebenenfalls die Filtrateleistung, indem Sie die Einschaltdauer und/oder die Hubfrequenz der Pumpe ändern.




Hinweis!

Nach Abschluss der Kontrollen können Sie den Entlüftungsschlauch entfernen und den Verschlussstopfen wieder in die Verschraubung einsetzen.

### 6.5 Einstellung des Vorlagevolumens

Im folgenden Bild ist das Vorlagegefäß auf der Messgeräteseite dargestellt.



- 1 Saugschlauch Messgerät
- 2 transparenter PP-Zylinder
- 3 Überlaufschlauch PE
- 4 Schlauchverschraubung
- 5 Filtratschlauch von der Kontrollbox

Abb. 22: Vorlagegefäß (Messgeräteseite)

Der Überlaufschlauch (Pos. 3) muss so eingestellt sein, dass die Messgeräte innerhalb eines Pumpzyklus gerade soviel Probe aus dem Vorlagegefäß saugen, dass der Boden noch bedeckt ist und somit keine Luft angesaugt wird.

Bei intermittierend arbeitenden Messgeräten muss das Vorlagevolumen immer größer der Menge sein, die vom Messgerät auf einmal abgesaugt wird.

So stellen Sie das Vorlagevolumen ein:

1. Lösen Sie die Schlauchverschraubung (4).
2. Stellen Sie die Länge des Überlaufschlauches (3) im Vorlagegefäß so ein, dass das gewünschte Volumen erreicht wird.
3. Ziehen Sie die Schlauchverschraubung wieder fest und kontrollieren Sie deren Dichtheit.



Hinweis!

- Wenn Sie CAT430 zur Probenvorbereitung für Analysatoren der Serie CA71 verwenden, nutzen Sie bitte die Probevorlage des Analysators, mit oder ohne Füllstandsüberwachung.
- Ist ein Nitratsensor mit Durchflussarmatur in der Filtratleitung installiert, müssen Sie das Vorlagegefäß nach dem Nitratsensor einbauen.

## 7 Wartung

### 7.1 Wartungstätigkeiten

Nachfolgend finden Sie alle Wartungstätigkeiten beschrieben, die Sie während des normalen Betriebes durchführen müssen.

#### 7.1.1 Reinigen der Filterelemente

1. Schalten Sie zuerst die Pumpe aus (mittlerer Schalter auf dem Anschlusskasten) und ziehen Sie dann die gesamte Filtereinheit an der Kette aus dem Wasser.
2. Befestigen Sie die Kette am Geländer oder einem anderen geeigneten Ort, so dass die Filtereinheit nicht ins Becken zurückfallen kann.
3. Spritzen Sie jetzt die Filtermembranen mit einem Wasserschlauch ab. Die Reinigungswirkung sehen Sie an der Ablösung des bräunlichen Belages von der hellen Membranoberfläche.



**Achtung!**

Gefahr von Beschädigung der Membran infolge falscher Behandlung!

Verwenden Sie zum Abspritzen der Filterelemente am besten einen Gartenschlauch mit Spritzdüse. Wenn Sie einen Feuerwehrschauch verwenden, stellen Sie den Strahl etwas breiter ein, um eine Beschädigung der Filterelemente durch den Strahl zu vermeiden.

Wenn kein Wasseranschluss zur Verfügung steht, können Sie zum Abspritzen auch einen Hochdruckreiniger mit Wasserkanister verwenden.

4. Kontrollieren Sie nach dem Abspritzen die Membran auf Beschädigungen.
5. Abschließend lassen Sie die Filtereinheit an der Kette wieder in das Becken hinunter. Achten Sie darauf, dass die Filterelemente wieder vollständig unter der Wasseroberfläche sind.

Normalerweise sind für die Reinigung der Filterelemente keine Chemikalien erforderlich. An Messstellen mit einem hohen Fett- und Proteingehalt kann es jedoch erforderlich sein, die Membranen von Zeit zu Zeit chemisch zu behandeln.



**Warnung!**

Gefahr von Verätzungen an Haut und Augen!

Die nachfolgenden Arbeiten dürfen nur von im Umgang mit Chemikalien geschultem und vom Anlagenbetreiber autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Tragen Sie beim Umgang mit Salzsäure (HCl) und Wasserstoffperoxid (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) unbedingt Schutzhandschuhe und Schutzbrille!

Verwenden Sie eine Mischung aus 200 ml (6,8 fl.oz.) 30%igem H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 1 l (34 fl.oz.) Wasser und 30 ml (1 fl.oz.) konzentrierter HCl:

1. Spritzen Sie die Filterelemente zuerst mit Wasser ab.
2. Sprühen Sie anschließend die Lösung mit einer Kunststoff-Gießkanne mit Brausekopf auf die Filterelemente auf.
3. Wiederholen Sie den Vorgang in Abständen von 5 Minuten dreimal.



**Achtung!**

Achten Sie darauf, dass die Filtermembranen nicht austrocknen, da sie sonst irreparabel zerstört werden!

4. Abschließend spritzen Sie die Filterelemente nochmals mit Wasser ab und lassen Sie die Filtereinheit an der Kette wieder ins Becken hinunter.

Das Zeitintervall zwischen zwei Spülungen hängt in erheblichem Maß von der Beschaffenheit des Abwassers ab. Am Ablauf der Belegung einer normal arbeitenden Kläranlage kann von mindestens 5 Wochen ausgegangen werden, wenn die Einschaltdauer der Pumpe gegenüber den Tabellenwerten in Kapitel "Vor-Ort-Bedienung/Zykluszeiten" nicht wesentlich vergrößert wird. Im Sommer können aber ohne weiteres auch mehrere Monate erreicht werden.

### 7.1.2 Lagern der Filterelemente

Die Membran aller bereits verwendeten Filterelemente muss nass gehalten werden. Verwenden Sie die optionale Transportbox (→ Zubehör), um Filterelemente zu lagern.

### 7.1.3 Entlüften der Pumpe

Nach dem Einbau eines neuen Filterelementes oder bei einem Unterdruck ab 0,6 bar (9 psi) können Luftblasen im Dosierkopf der Pumpe auftreten. Die Luftblasen beeinträchtigen die Filtratförderung und müssen entfernt werden.



**Hinweis!**

Die Ursache für einen starken Unterdruck kann Belagsbildung auf den Filterelementen sein. Kontrollieren und reinigen Sie daher ggf. erst die Filterelemente.





Abb. 23: Kontrollbox

- 1 Schlauchstutzen der Entlüftungsschraube  
2 Verschraubung für Entlüftungsschlauch

1. Entfernen Sie den Verschlussstopfen aus der Verschraubung für den Entlüftungsschlauch (→  20, Pos. 2).
2. Schieben Sie ein Ende des mitgelieferten Entlüftungsschlauches (PVC 6/4 mm) von unten durch die Verschraubung und stecken Sie es auf den Schlauchstutzen der Entlüftungsschraube (Pos. 1).



**Achtung!**

Achten Sie darauf, dass Sie das andere Ende des Entlüftungsschlauches so aufhängen, dass herauslaufende Probe keinen Schaden anrichten kann.

Kürzen Sie den Schlauch bei Bedarf.

3. Öffnen Sie die Entlüftungsschraube.
4. Schalten Sie "Entlüften" ein und lassen Sie die Pumpe so lange laufen, bis aus der Filtratleitung von den Filterelementen keine Luftblasen mehr austreten.
5. Drehen Sie die Entlüftungsschraube wieder zu.
6. Schalten Sie "Entlüften" aus.



**Hinweis!**

Sie können den Entlüftungsschlauch bei Bedarf angeschlossen lassen.

Andernfalls entfernen Sie ihn und setzen Sie den Verschlussstopfen wieder in die Verschraubung der Kontrollbox ein.

### 7.1.4 Wechseln der Filtratschläuche

Im Laufe einiger Monate bildet sich in den transparenten PVC-Filtratschläuchen in der Kontrollbox trotz Ultrafiltration ein Belag. Eine Reinigung lohnt sich nicht. Wechseln Sie die Schläuche wie nachfolgend beschrieben aus.

1. Schalten Sie die Steuerung aus.
2. Ziehen Sie alle transparenten Schläuche aus den schwarzen PP-Steckverbindern, wobei Sie den Sicherungsring des jeweiligen Steckverbinders entgegen der Auszugsrichtung des Schlauches in den Verbinder drücken.
3. Schneiden Sie aus PVC-Schlauch 4/2 mm (0,16/0,08") den alten Schläuchen entsprechend passende Schlauchstücke zu.
4. Schieben Sie die Schlauchenden bis zum Anschlag in die Steckverbinder. Beim Einführen der Schläuche in die O-Ring-Dichtungen ist dabei ein Druckpunkt zu überwinden.

Sollten die Filtratschläuche bereits nach kurzer Zeit wieder stark verschmutzt sein, ist möglicherweise ein Filterelement defekt und muss ausgewechselt werden.

### 7.1.5 Spülen des Probenschlauches zwischen Kontrollbox und Messgeräten

Im Laufe der Zeit bildet sich auch im Probenschlauch zwischen Kontrollbox und Messgeräten ein Belag, der Nitrifikations- und Verschleifungseffekte zur Folge haben kann. Dies führt in der Folge zu fehlerhaften Messergebnissen.

Zur Vermeidung dieser Effekte müssen Sie den Probenschlauch alle 6 Wochen chemisch reinigen.



Warnung!


Gefahr von Verätzungen an Haut und Augen!

Die nachfolgenden Arbeiten dürfen nur von im Umgang mit Chemikalien geschultem und vom Anlagenbetreiber autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Tragen Sie beim Umgang mit Salzsäure (HCl) und Wasserstoffperoxid (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) unbedingt Schutzhandschuhe und Schutzbrille!

Verwenden Sie als Reinigungslösung eine Mischung aus 200 ml (6,8 fl.oz.) 30%igem H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 1 l (34 fl.oz.) Wasser und 30 ml (1 fl.oz.) konzentrierter HCl:

1. Schalten Sie alle angeschlossenen Messgeräte in den Standby-Modus.
2. Trennen Sie den Schlauch (Pos. 2) vom Sauganschluss der Pumpe (Pos. 1):



3. Schließen Sie statt des Saugschlauches den 50 cm (1,6 ft) langen PE-Schlauch an und stecken Sie dessen anderes Ende in eine 500 ml (17 fl.oz.)-Flasche mit der Reinigungslösung.
4. Lassen Sie CAT430 20-30 Minuten mit der Reinigungslösung laufen.

5. Entfernen Sie anschließend den PE-Schlauch wieder und schließen Sie den Saugschlauch wieder an die Pumpe an.
6. Lassen Sie CAT430 für weitere 20 Minuten mit Filtrat laufen, bis die Reinigungslösung vollständig aus dem System entfernt ist.
7. Schalten Sie die Messgeräte wieder ein.

## 7.2 Reparaturen



Warnung!

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von autorisiertem und geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten die bauseitige Sicherung der kompletten Anlage ab!

### 7.2.1 Auswechseln eines Filterelementes

Die Membranen der Filterelemente haben je nach Einsatzbedingungen eine Lebensdauer von ca. 2 Jahren. Nach dieser Zeit oder im Falle einer mechanischen Beschädigung wird die Membran für Verunreinigungen durchlässig. Sie erkennen das an einer Trübung der Probe und an einer starken Verschmutzung im zugehörigen PVC-Filtratschlauch bzw. im betreffenden Kanal des Y-Stückes in der Kontrollbox. In diesem Falle müssen das oder die defekten Filterelemente ausgewechselt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Schalter "Pumpe" aus.
2. Ziehen Sie die Filtereinheit aus dem Wasser und spülen Sie die gesamte Einheit mit einem Wasserstrahl gut ab.
3. Prüfen Sie die Membranflächen auf mechanische Beschädigungen wie Kratzer, Risse oder Ablösungen der Membranschicht von der Trägerschicht. In diesen Fällen müssen Sie das Filterelement wechseln.
4. Ziehen Sie den Filtratschlauch des betreffenden Filterelementes aus der Winkelverschraubung auf der Rückseite des Elementes.  
Drücken Sie dazu den Sicherungsring der Verschraubung entgegen der Auszugsrichtung des Schlauches.
5. Lösen Sie die beiden PVC-Schraubkappen auf der Vorderseite des Elementes.



Achtung!

Lassen Sie Überwurfmuttern oder Filterelement nicht in das Belebungsbecken fallen.

6. Sie können das defekte Filterelement jetzt leicht abnehmen und durch ein neues ersetzen.
7. Montieren Sie das neue Filterelement wie in Kapitel "Montage der Filterelemente" beschrieben.

### 7.2.2 Auswechseln der Gerätesicherungen

Auf der Klemmenplatine im Anschlusskasten sind 3 Schmelzsicherungen 5x20 mm (5x0,79"), s. "Anschlussplan".

Im Falle eines erhöhten Stromflusses schmelzen die Sicherungen durch.

Vor dem Auswechseln einer Sicherung müssen Sie zunächst die Ursache für das Durchschmelzen feststellen.



Warnung!

Die Ursache für das Durchschmelzen der Sicherung darf nur durch autorisiertes und geschultes Fachpersonal gesucht werden.

Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten die komplette Anlage mit der bauseitigen Trennvorrichtung ab!

Eine Sicherung tauschen Sie wie folgt:

1. Schrauben Sie die vier Kunststoffschrauben an den Ecken des Anschlusskastendeckels heraus und nehmen Sie den Deckel ab.
2. Drücken Sie auf die Schraubkappe der Schmelzsicherung und drehen Sie sie um ca. 45° gegen den Uhrzeigersinn.
3. Nehmen Sie die Sicherung heraus und tauschen Sie sie gegen eine neue aus. Drehen Sie die Schraubkappe wieder auf.
4. Schrauben Sie den Deckel des Anschlusskastens wieder auf.
5. Schalten Sie die Anlagen wieder ein und prüfen Sie die einwandfreie Funktion.

### 7.2.3 Auswechseln des Timers

Von einem Defekt des Timers müssen Sie ausgehen, wenn trotz vorhandener Netzspannung und eingeschaltetem mittleren Schalter auf dem Anschlusskasten das Display des Timers keine Anzeige bringt oder das Relais für die Pumpe nicht wie programmiert schaltet.



Warnung!

Schalten Sie vor dem Austausch des Timers unbedingt die bauseitige Trennvorrichtung für die komplette Anlage aus.

1. Lösen Sie alle Adern von den Klemmen am Timer.
2. Der Timer ist auf einer Hutschiene montiert.  
Lösen Sie den Timer durch Ziehen einer Lasche auf seiner Unterseite mit einem Schraubendreher von der Hutschiene.
3. Schieben Sie den neuen Timer einfach auf die Hutschiene auf.
4. Schließen Sie den neuen Timer an (s. Kapitel "Anzeige und Bedienelemente").



Achtung!

Der Timer enthält Lithium-Batterien und muss daher als Elektronikschrott entsorgt werden. Er darf keinesfalls in den Hausmüll gelangen.

## 7.2.4 Reinigen und Austauschen der Rückschlagventile



Hinweis!

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Kristalline Ablagerungen auf dem Kugelsitz der Rückschlagventile beeinträchtigen die Förderleistung der Membranpumpe.

Das Spülen des Filtratschlauches zwischen Kontrollbox und Messgerät(en) soll auch diese Ablagerungen beseitigen.

Wenn die Pumpe nach dem Spülen und bei voller Hubfrequenz (Drehknopf im rechten Anschlag) immer noch nicht richtig fördert, müssen Sie die Ventile ausbauen und ersetzen.




Abb. 24: Membranpumpe

- 1 Überwurfmutter Druckanschluss
- 2 Spritzschutzboden
- 3 Überwurfmutter Sauganschluss
- 4 Spritzschutzkappe
- 5 Filtratschlauch Druckanschluss
- 6 Filtratschlauch Sauganschluss




Abb. 25: Auswechseln des Rückschlagventils

- 7 Rändelmutter
- 8 Rückschlagventil
- 9 Nut
- 10 Schraubendreher
- 11 Pumpenkopf






Abb. 26: Rückschlagventil

- 12 Markierungspfeil (Durchflussrichtung)


### Ventilaustausch vorbereiten

1. Schalten Sie die Pumpe aus.
2. Schrauben Sie die Spritzschutzkappe ab (→  24, Pos. 4).
3. Ziehen Sie die Filtratschläuche (Pos. 5 und 6) aus den Steckverbindern an Saug- und Druckanschluss.
4. Schrauben Sie die Überwurfmuttern (Pos. 1 und 3) ab.
5. Ziehen Sie den Spritzschutzboden (Pos. 2) vom Druckanschluss ab.

### Rückschlagventil ausbauen

6. Schrauben Sie die mitgelieferte Rändelmutter (→  25, Pos. 7) so auf die Druckseite, dass sich die Oberkante des Rändels an der Aussparung auf Höhe der Nut am Rückschlagventil (Pos. 9) befindet.
7. Hebeln Sie das Rückschlagventil mit dem Schraubendreher nach oben heraus, indem Sie den Schraubendreher in die Nut setzen und gegen die Oberkante der Rändelmutter drücken.
8. Drehen Sie die Rändelmutter ab und zu nach, wenn sich das Ventil nach oben bewegt.
9. Ziehen Sie das Ventil aus dem Schraubstutzen und entfernen Sie die Rändelmutter.

### Neues Rückschlagventil am Druckanschluss einbauen

10. Schieben Sie das Ventil mit dem Markierungspfeil (→  26, Pos. 12) nach oben gerichtet bis zum Anschlag in den Schraubstutzen hinein.
11. Montieren Sie den Spritzschutzboden.
12. Schrauben Sie die Überwurfmutter wieder auf und ziehen Sie sie gut fest.


### Neues Rückschlagventil am Sauganschluss auswechseln

13. Verfahren Sie am Sauganschluss analog zur Druckseite entsprechend den Schritten 6-9 mit dem Unterschied, dass Sie das Ventil nach unten herausdrücken.
14. Schieben Sie das neue Ventil mit dem Markierungspfeil nach oben in den Schraubstutzen.
15. Schrauben Sie die Überwurfmutter wieder auf und ziehen Sie sie gut fest.

### Pumpe wieder in Betrieb nehmen

16. Stecken Sie die Filtratschläuche an Druck- und Sauganschluss wieder in die Steckverbinder.
17. Schrauben Sie die Spritzschutzkappe wieder auf.
18. Schalten Sie die Pumpe ein.

## 7.2.5 Pumpe abdichten



Tritt aus der Leckagebohrung an der Unterseite des Pumpenkopfes (Pos. 2) Filtrat aus, gibt es zwei mögliche Ursachen:

- a. Die Befestigungsschrauben (Pos. 1) des Pumpenkopfes haben sich gelockert.
- b. Die Pumpenmembran ist defekt.

### a) Befestigungsschrauben sind locker

1. Entfernen Sie im laufenden Betrieb die Gummikappen von den Befestigungsschrauben.
2. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 8 mm-Steckschlüssel vorsichtig nach.
3. Prüfen Sie, ob immer noch Flüssigkeit austritt.  
Wenn ja, ist die Pumpenmembran defekt und muss getauscht werden.
4. Wenn nein: Stecken Sie die Gummikappen wieder auf die Befestigungsschrauben.

**b) Wechseln der Pumpenmembran**

1. Schalten Sie die Pumpe aus.
2. Ziehen Sie die Spritzschutzkappe ab.
3. Ziehen Sie Filtratschläuche von den Steckverbindern des Saug- und Druckanschlusses und ggf. den Entlüftungsschlauch ab.
4. Entfernen Sie die Gummikappen von den Befestigungsschrauben.
5. Lösen und entfernen Sie alle Befestigungsschrauben (Pos. 1).
6. Nehmen Sie den Pumpenkopf ab.  
Sie schauen jetzt auf die weiße Membran.
7. Schrauben Sie die Membran ab, indem Sie seitlich darunter greifen und sie mit Daumen und Zeigefinger entgegen dem Uhrzeigersinn vom Zuganker drehen.
8. Wechseln Sie die O-Ringe auf der Unterseite des Pumpenkopfes und am Pumpengehäuse aus. Sie können einen kleinen Schraubendreher zum Lösen der O-Ringe verwenden. Achten Sie aber darauf, dass Sie den Sitz der O-Ringe nicht zerkratzen.
9. Schrauben Sie eine neue Membran bis zum Anschlag auf den Zuganker auf. Achten Sie darauf, die Membran nicht zu verkanten und nicht zu überdrehen.
10. Setzen Sie den Pumpenkopf wieder auf und schrauben Sie ihn mit den Befestigungsschrauben fest.
11. Stecken Sie die Gummikappen wieder auf die Befestigungsschrauben.
12. Stecken Sie die Filtratschläuche wieder in die Steckverbinder an Saug- und Druckanschluss.
13. Schrauben Sie die Spritzschutzkappe wieder auf.
14. Schalten Sie die Pumpe ein.

**Hinweis!**

Kontrollieren Sie erneut die Dichtheit. Ist die Pumpe immer noch undicht, müssen Sie die Pumpe komplett austauschen (s. folgendes Kapitel).

**7.2.6 Auswechseln der Membranpumpe**

Wenn die Pumpe trotz aller vorhergehend beschriebenen Maßnahmen weiter undicht ist bzw. nicht richtig fördert, müssen Sie die Pumpe austauschen und zur Reparatur einschicken.

**Ausbau der Pumpe**

1. Schalten Sie "Netz" und "Pumpe" aus.
2. Schrauben Sie die Spritzschutzkappe ab.
3. Ziehen Sie die Filtratschläuche von den Steckverbindern des Saug- und Druckanschlusses und ggf. den Entlüftungsschlauch ab.
4. Öffnen Sie den Kabelkanal und schieben Sie die Pumpe nach oben aus der Halterung. Dabei müssen Sie einen Druckpunkt überwinden.
5. Schrauben Sie die Überwurfmutter vom Netzstecker auf der Unterseite der Pumpe ab und ziehen Sie den Netzstecker am Kabel vorsichtig aus der Gewindetülle heraus.
6. Nehmen Sie die Pumpe aus der Kontrollbox.

**Einbau der neuen bzw. reparierten Pumpe**

1. Schieben Sie die Gummidichtung über den Netzstecker, wobei die Aussparungen über den Ecken des Netzsteckers liegen müssen.
2. Stecken Sie den Netzstecker mit der Gummidichtung bis zum Anschlag in die Gewindetülle auf der Unterseite der Pumpe.  
Achten Sie darauf, dass Sie die Gummidichtung sauber in die Tülle führen.
3. Schrauben Sie die Überwurfmutter auf die Tülle auf.
4. Schieben Sie die Pumpe von oben in die Pumpenhalterung, bis sie einrastet.
5. Schalten Sie den Kippschalter an der Unterseite der Pumpe ein.
6. Montieren Sie die Abdeckung des Kabelkanals und ziehen Sie die Schrauben fest.
7. Stecken Sie die Filtratschläuche in die Steckverbinder an Saug- und Druckanschluss.
8. Schrauben Sie die Spritzschutzkappe wieder auf.
9. Schalten Sie "Netz" und "Pumpe" ein.
10. Entlüften Sie ggf. die Pumpe.

## 8 Zubehör



Hinweis!

Nachfolgend finden Sie das wichtigste, lieferbare Zubehör zum Ausgabezeitpunkt dieser Dokumentation.

Für Zubehör, das nicht hier aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Service.

### 8.1 Filterelementhalter

Filterelementhalter

- Halter mit senkrechtem Halteschlitten, für Becken
  - 1,50 m (4,9 ft)
  - Best.-Nr. 51511353
- Halter mit senkrechtem Halteschlitten, für Becken
  - 1,80 m (5,9 ft)
  - Best.-Nr. 51511354
- Halter mit waagrechtem Halteschlitten, für Gerinne
  - 1,50 m (4,9 ft)
  - Best.-Nr. 51511373
- Halter mit waagrechtem Halteschlitten, für Gerinne
  - 1,80 m (5,9 ft)
  - Best.-Nr. 51511374




Abb. 27: Halter für Gerinne, Seitenansicht




Abb. 28: Halter für Becken, Seitenansicht

## 8.2 Filterelementzubehör

Zwischenstück

- zur Befestigung einer zweiten Filterplatte (2 Zwischenstücke pro Filterplatte nötig)
- Best.-Nr. 51511355




Abb. 29: Abmessungen

Transportbox für Filterelemente

- Zum sicheren Transport bzw. zur Lagerung von 1-2 Filterplatten
- Abmessung: 500 x 400 x 50 mm (19,7 x 15,8 x 1,97")
- Best.-Nr. 51512477




Abb. 30: Transportbox

## 9 Störungsbehebung

### 9.1 Fehlersuchanleitung

Obwohl CAT430 aufgrund des einfachen Aufbaus wenig störanfällig ist, können Probleme natürlich nicht vollständig ausgeschlossen werden.

In der folgenden Tabelle finden Sie deshalb mögliche Fehler, deren Ursachen und Ihre Möglichkeiten zur Fehlerbehebung.

Fehler	Mögliche Ursache	Tests und / oder Abhilfemaßnahmen
Kein oder zu wenig Filtrat	Pumpe läuft nicht	<p>Stellen Sie sicher, dass am Anschlusskasten der obere und der mittlere Schalter auf "ON" bzw. "I" und der untere Schalter auf "OFF" bzw. "0" stehen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Haben Sie die nächste Einschaltphase des Timers abgewartet?</li> <li>■ Ist die Pumpe eingeschaltet? → Kippschalter Unterseite Pumpe</li> <li>■ Wurde der Timer neu gestartet? Nein: "Netz" aus- und wieder einschalten</li> <li>■ 24 V AC zwischen Timer-Anschlüssen 1 und 3 (Anschlusskasten, KL 1 und KL 2)? Nein: Sicherung 4 auf Klemmenplatine durchgebrannt? Wechseln! Ja: Steuerung läuft? Wenn nein, dann Timer wechseln!</li> <li>■ 230 V zwischen Timer-Anschluss 5 und KL 18? Nein: Kabelverbindung zwischen Anschluss 5 und Klemme 9 prüfen!</li> <li>■ 230 V zwischen Timer-Anschluss 6 und KL 18 beim Einschalten des Relais (geschlossenes Relaisymbol auf Display)? Nein: Timer defekt, austauschen!</li> <li>■ Schalter "Entlüften" einschalten. 230 V zwischen KL 12 und KL 18? Nein: Sicherung 6 überprüfen und evtl. austauschen. Spannung jetzt vorhanden, aber Pumpe läuft immer noch nicht? Pumpe austauschen!</li> </ul>
	Pumpe läuft	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ist die Taktfrequenz richtig eingestellt?</li> <li>■ Tritt am Pumpenkopf unten Filtrat aus? Befestigungsschrauben festziehen bzw. Membran wechseln.</li> <li>■ Luft im Ansaugschlauch oder Pumpenkopf? Filterelemente reinigen und Pumpe entlüften.</li> <li>■ Kein Filtrat oder zu wenig? <ul style="list-style-type: none"> <li>– Steuerung ausschalten. Trennen Sie den Filtratschlauch von der Druckseite der Pumpe (oben) und schließen Sie das mitgelieferte Schlauchstück an.</li> <li>– Pumpe einschalten. Kommt Filtrat?</li> <li>– Messen Sie die Menge mit einem Messbecher.</li> <li>– Kein Filtrat oder zu wenig? Kontrollieren Sie den Unterdruck am Manometer!</li> <li>– Kein Unterdruck oder weniger als 0,2 bar (2,9 psi)? Ablagerungen in den Ventilen. Erst spülen und wenn das Nichts bringt, auseinander nehmen und reinigen bzw. Teile tauschen!</li> <li>– Mehr Unterdruck als 0,7 bar (10 psi)? Filterelement oder Filtratschlauch blockiert! Erst Filterelement reinigen, wenn nutzlos, trennen Sie den Filtratschlauch von der Winkelverschraubung auf Rückseite des Filterelements.</li> <li>– Unterdruck jetzt 0? Filterelement wechseln!</li> <li>– Unterdruck immer noch mehr als 0,7 bar (10 psi)? Filtratschlauch blockiert! Ursachen sind Frost oder Verschmutzung. Frost: s.u., Verschmutzung: drücken Sie den Filtratschlauch mit Hilfe des mitgelieferten Anschlussstückes mit Pressluft frei.</li> </ul> </li> <li>■ Alle o.g. Prüfungen durchgeführt und evtl. Störungen behoben? Prüfen Sie die geförderte Filtratmenge!</li> <li>■ Steuerung ausschalten, Filtratschlauch wieder anschließen, Steuerung ein. Kommt die gemessene Filtratmenge bei den Messgeräten an? Nein: Frost oder Verschmutzung in Probenleitung zu den Messgeräten! Frost: s.u., Verschmutzung: wechseln Sie den verstopften Filtratschlauch aus.</li> </ul>

Fehler	Mögliche Ursache	Tests und / oder Abhilfemaßnahmen
Frostprobleme	Ausfall der Gehäuse- und Filtratleitungsheizung	<p>Probleme mit der Gehäuse- u. Filtratleitungsheizung erkennen Sie an eingefrorenen Filtratleitungen in der Kontrollbox. Auch ein Timer-Ausfall ist möglich. So prüfen Sie die Gehäuseheizung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 24 V AC zwischen KL 3 und 6? Nein: Sicherung 4 prüfen und ggf. austauschen. Immer noch Nein: Trafo oder Kabelverbindung zum Trafo defekt. Service benachrichtigen!</li> <li>■ Entfernen Sie den Mikrothermostat zwischen KL 3 und KL 4 (24 V AC, ungefährlich). Überbrücken Sie KL 3 und KL 4 mit einem Stück Draht. Gehäuseheizung schaltet ein und wird nach ca. 1 Min. warm? Ebenso Heizkabel in der Filtratleitung zu den Filterelementen? Nein: Prüfen Sie 230 V zwischen Klemme 10 und 16. Wenn nein, ist die Relaisschaltung auf der Klemmenplatine defekt. Service benachrichtigen! Ja: Heizelement defekt, Service benachrichtigen!</li> <li>■ Obige Prüfungen o.k. und dennoch keine Gehäuseheizung? Mikrothermostat defekt, austauschen.</li> </ul>
	Ausfall der Heizung der Probenleitung zu den Messgeräten	<p>Probleme mit der Heizung der Probenleitung zu den Messgeräten erkennen Sie daran, dass kein Weitertransport der Probe von der Kontrollbox zu den Messgeräten erfolgt und alle anderen o.g. Ursachen ausgeschlossen sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie, dass der gesamte frostgefährdete Teil der Probenleitung vom Heizband beheizt wird. Andernfalls müssen Sie ein längeres oder ein zusätzliches Heizband verwenden!</li> <li>■ Prüfen Sie den korrekten Anschluss des Heizbandes</li> <li>■ Ist der orange Thermoschalter richtig herum im Rohrstützen (s. "Einbau")? Andernfalls heizt das Heizband den Thermoschalter auf und dieser schaltet nicht richtig. Bei extern angeschlossenem Heizband muss der Thermoschalter im Freien sein!</li> <li>■ Alle o.g. Prüfungen o.k. und dennoch gefrorene Leitung? Thermoschalter defekt, Heizband wechseln.</li> </ul>

## 9.2 Ersatzteile






Abb. 31: Kontrollbox CAT430 und Vorlagegefäß



a0007243

Abb. 32: Beckenhalterung und Filter



a0007244

Abb. 33: Gerinnehalterung und Filter



**Hinweis!**

In nachfolgender Tabelle finden Sie die Bestellinformationen zu den Ersatzteilen.

Pos.	Ersatzteil	Bestellnummer
1	Manometer mit Anschluss für CAT430	51509228
2	CAT430 Umbaukit auf Membranpumpe, komplett	71039524
2a	Kit CAT430: Entlüftungsschraube für Membranpumpe	71071974
2b	Kit CAT430: Anschlussverschraubung mit Dichtung f. Membranpumpe MP-OL5	71064559
ohne Abb.	Kit CAT430: Rückschlagventile für Membranpumpe	71064556
	Kit CAT430: Membranset für Membranpumpe inkl. O-Ringe	71064558
	Kit CAT430: Bodenplatte für Membranpumpe	71064560
	Kit CAT430: Schlauchset für Membranpumpe	71064562
3	Elektronisches Zeitrelais (Timer) für CAT430	51509229
4	Anschlusskasten mit Klemmenplatine 230 VAC und Trafo, ohne Deckel	71089351
	Anschlusskasten mit Klemmenplatine 115 VAC und Trafo, ohne Deckel	71089482
	Klemmenplatine 230 VAC	71089347
	Klemmenplatine 115 VAC	71089481
5	Deckel Anschlusskasten inkl. Schalter	71089348
6	Vorlagegefäß für CAT430	51509238
7	Kit CAT430: pneumatische Verbinder Membranpumpe	71064561
8	Thermoschalter für CAT430	51509232
9	Schrankheizung für CAT430, 110...230 VAC	51509233
ohne Abb.	Filtratleitung mit Begleitheizung, Länge 4,5 m (15 ft)	51509234
10	Befestigungsmutter für Filterelement für CAT430	51509237
11	Filterelement für CAT430, mit Schlauchverbinder	51509236

Pos.	Ersatzteil	Bestellnummer
12	CAT430 Schlauchverbinder Filterelement	51514278
13	Zwischenstück G1 CAT430, zur Befestigung eines zweiten Filterelementes	51511355
14	Filterelementhalterung mit senkrechtem Halteschlitten für Becken <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 1,50 m (4,9 ft)</li> <li>■ Länge: 1,80 m (5,9 ft)</li> </ul>	51511353 51511354
15	Filterelementhalterung mit waagrechtem Halteschlitten für Gerinne <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 1,50 m (4,9 ft)</li> <li>■ Länge: 1,80 m (5,9 ft)</li> </ul>	51511373 51511374
ohne Abb.	Halteseil für CAT430, PA 8 mm (0,32")	51509227
	Transport/Lagerbox Filterelement CAT430	51512477
	CAT430 PE-Schlauch 4/2 mm (0,16/0,8"), Länge 25 m (82 ft)	51514281
	CAT430 PE-Schlauch 4/2 mm (0,16/0,8"), Länge 50 m (164 ft)	51514282
	CAT430 PE-Schlauch 4/2 mm (0,16/0,8"), Länge 100 m (328 ft)	51514283
	CAT430 PVC-Schlauch transparent, 4/2 mm (0,16/0,8"), Länge 2 m (6,6 ft)	51514284
	Filtratschlauch 20 m (66 ft), Spiralschlauch mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Filtratschlauch PE 4/2 mm (0,16/0,8")</li> <li>- 18 m (59 ft) Heizband 230 V</li> </ul>	51514285

### 9.3 Rücksendung

Im Reparaturfall senden Sie das Filtersystem bitte *gereinigt* an Ihre Vertriebszentrale. Verwenden Sie für die Rücksendung die Originalverpackung.

Legen Sie bitte die ausgefüllte "Erklärung zur Kontamination" (vorletzte Seite dieser Betriebsanleitung kopieren) der Verpackung und zusätzlich den Versandpapieren bei. Ohne ausgefüllte Erklärung kann keine Reparatur erfolgen!

### 9.4 Entsorgung

In dem Produkt sind elektronische Bauteile verwendet. Deshalb müssen Sie das Produkt als Elektronikschrott entsorgen.

Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften.

## 10 Technische Daten

### 10.1 Hilfsenergie

---

<b>Anschluss Kontrollbox</b>	230 V AC, 50/60 Hz, 500 VA bei angeschlossenem Heizband bauseitig mit Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA abzusichern
	Direkt vor das Versorgungskabel des Gerätes muss bauseitig eine geeignete Trennvorrichtung geschaltet werden.

### 10.2 Leistungsmerkmale

---

<b>Filtratmenge</b>	ca. 250 ml/h (0,12 gal/hr) je Filterelement
<b>Transportstrecke Probe</b>	max. 20 m (66 ft)
<b>Trennleistung</b>	Abscheidung von Partikeln, Kolloiden und Bakterien (>0,1 µm)
<b>Lebensdauer Filterelement</b>	ca. 1 ... 2 Jahre, bei entsprechender Pflege auch länger
<b>Reinigungsintervall</b>	Filterelement: 2 ... 6 Monate, je nach Verschmutzungsgrad Probenleitung: 6 Wochen
<b>Chemische Beständigkeit</b>	pH 1,5 ... 12
<b>Geräuschemission</b>	< 70 dB

### 10.3 Umgebungsbedingungen

---

<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 ... 40 °C (-4 ... 100 °F)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	0 ... 95 %, kein Spritzwasser
<b>Schutzart (Kontrollbox)</b>	IP 54
<b>Ortshöhe</b>	max. 2000 m (6500 ft) über N.N.
<b>Elektromagnetische Verträglichkeit</b>	Störaussendung und Störfestigkeit gem. EN 61326: 2006

### 10.4 Prozessbedingungen

---

<b>Probentemperatur</b>	5 ... 40 °C (40 ... 100 °F)
-------------------------	-----------------------------

## 10.5 Konstruktiver Aufbau

**Abmessungen** siehe Kap. 3

<b>Gewicht</b>	Kontrollbox mit Membranpumpe	15 kg (33 lbs)
	Gehäuse CAT430-A1A*A4A	16 kg (35 lbs)
	Filterelement	1 kg (2,2 lbs)
	Filterelementhalterung	je 18 kg (40 lbs)

<b>Werkstoffe</b>	Gehäuse Kontrollbox und Umgehäuse (CAT430-A1A*A4A)	Glasfaserverstärktes, ungesättigtes Polyester, selbstlöschend nach ASTM D 635 bzw. UL 94-VO
	Filterelement	PVC-Trägerplatte, PAN-Membran <sup>1)</sup>
	Filterelementhalterung	nichtrostender Stahl 1.4301 (AISI 304)

1) PAN ... Polyacrylnitril





## Stichwortverzeichnis

### A

Abmessungen .....	42
Anschluss	
Kontrollbox .....	41
Anschlusskontrolle .....	18
Anschlussplan .....	16
Anzeige .....	19
Auswechseln	
Filterelement .....	29
Filtratschlauch .....	28
Gerätesicherung .....	30
Membranpumpe .....	33
Rückschlagventile .....	31
Timer .....	30

### B

Bedienung .....	4, 19
Bestellung .....	6
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	4
Betriebssicherheit .....	4

### C

Chemische Beständigkeit .....	41
-------------------------------	----

### E

Einbau .....	9, 15
Einschalten .....	22
Elektrischer Anschluss .....	16
Elektrofachkraft .....	16
Entlüften .....	27
Ersatzteile .....	38

### F

Fehler .....	37
Filterelemente	
Lagerung .....	27
Zubehör .....	36
Filterelementhalter .....	35
Filtratmenge .....	41
Förderleistung .....	20

### G

Gewicht .....	42
---------------	----

### H

Hilfsenergie .....	41
--------------------	----

### I

Inbetriebnahme .....	4, 22
----------------------	-------

### K

Konstruktiver Aufbau .....	42
Kontrollbox	
Montage .....	12
Kontrolle	
Einbau .....	15
Elektrischer Anschluss .....	18

Installation und Funktion .....	22
Probenmenge .....	24
Probentransport .....	24

### L

Lagerung .....	8
Lagerung Filter .....	27
Lebensdauer .....	41
Leistungsmerkmale .....	41
Lieferumfang .....	7
Luftfeuchtigkeit .....	41

### M

Messeinrichtung .....	8
Mikrothermostat .....	14, 38
Montage .....	4, 8, 13
Filterelement .....	11
Filterelementhalter .....	9
Kontrollbox .....	12
Probenleitungen .....	13

### P

Probentemperatur .....	41
Produktstruktur .....	6
Prozessbedingungen .....	41
Pumpe	
Abdichten .....	32
Auswechseln .....	33
Befestigungsschrauben fest ziehen .....	32
Entlüften .....	27
Förderleistung .....	20
Membran wechseln .....	33
Zykluszeiten .....	20

### R

Reinigung	
Filterelemente .....	26
Probenschlauch .....	28
Reinigungsintervall .....	41
Reparaturen .....	29
Rücksendung .....	4, 40

### S

Schutzart .....	41
Sicherheitszeichen und Symbole .....	5
Sicherung .....	30
Störungen .....	37

### T

Technische Daten .....	41–42
Timer .....	19–20, 30
Transport .....	8
Transportstrecke .....	41
Trennleistung .....	41
Typenschild .....	6

<b>U</b>	
Umgebungsbedingungen .....	41
Umgebungstemperatur .....	41

<b>V</b>	
Ventile	
Reinigen .....	31
Verwendung .....	4
Verzugszeit .....	24
Vor-Ort-Bedienung .....	20

<b>W</b>	
Warenannahme .....	8
Wartung .....	26
Werkstoffe .....	42

<b>Z</b>	
Zubehör .....	35
Zykluszeiten .....	20

## Declaration of Hazardous Material and De-Contamination *Erklärung zur Kontamination und Reinigung*

**RA No.**

Please reference the Return Authorization Number (RA#), obtained from Endress+Hauser, on all paperwork and mark the RA# clearly on the outside of the box. If this procedure is not followed, it may result in the refusal of the package at our facility.  
*Bitte geben Sie die von E+H mitgeteilte Rücklieferungsnummer (RA#) auf allen Lieferpapieren an und vermerken Sie diese auch außen auf der Verpackung. Nichtbeachtung dieser Anweisung führt zur Ablehnung ihrer Lieferung.*

Because of legal regulations and for the safety of our employees and operating equipment, we need the "Declaration of Hazardous Material and De-Contamination", with your signature, before your order can be handled. Please make absolutely sure to attach it to the outside of the packaging.

*Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften und zum Schutz unserer Mitarbeiter und Betriebseinrichtungen, benötigen wir die unterschriebene "Erklärung zur Kontamination und Reinigung", bevor Ihr Auftrag bearbeitet werden kann. Bringen Sie diese unbedingt außen an der Verpackung an.*

**Type of instrument / sensor**

*Geräte-/Sensortyp* \_\_\_\_\_

**Serial number**

*Seriennummer* \_\_\_\_\_

**Used as SIL device in a Safety Instrumented System / Einsatz als SIL Gerät in Schutzeinrichtungen**

**Process data / Prozessdaten**

Temperature / *Temperatur* \_\_\_\_\_ [°F] \_\_\_\_\_ [°C]

Pressure / *Druck* \_\_\_\_\_ [psi] \_\_\_\_\_ [Pa]

Conductivity / *Leitfähigkeit* \_\_\_\_\_ [µS/cm]

Viscosity / *Viskosität* \_\_\_\_\_ [cp] \_\_\_\_\_ [mm<sup>2</sup>/s]

**Medium and warnings**

*Warnhinweise zum Medium*



	Medium / concentration <i>Medium / Konzentration</i>	Identification CAS No.	flammable <i>entzündlich</i>	toxic <i>giftig</i>	corrosive <i>ätzend</i>	harmful/ irritant <i>gesundheitsschädlich/ reizend</i>	other * <i>sonstiges*</i>	harmless <i>unbedenklich</i>
Process medium <i>Medium im Prozess</i>								
Medium for process cleaning <i>Medium zur Prozessreinigung</i>								
Returned part cleaned with <i>Medium zur Endreinigung</i>								

\* explosive; oxidising; dangerous for the environment; biological risk; radioactive

\* *explosiv; brandfördernd; umweltgefährlich; biogefährlich; radioaktiv*

Please tick should one of the above be applicable, include safety data sheet and, if necessary, special handling instructions.

*Zutreffendes ankreuzen; trifft einer der Warnhinweise zu, Sicherheitsdatenblatt und ggf. spezielle Handhabungsvorschriften beilegen.*

**Description of failure / Fehlerbeschreibung** \_\_\_\_\_

**Company data / Angaben zum Absender**

Company / <i>Firma</i> _____	Phone number of contact person / <i>Telefon-Nr. Ansprechpartner:</i> _____
Address / <i>Adresse</i> _____	Fax / E-Mail _____
	Your order No. / <i>Ihre Auftragsnr.</i> _____

"We hereby certify that this declaration is filled out truthfully and completely to the best of our knowledge. We further certify that the returned parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free of any residues in dangerous quantities."

*"Wir bestätigen, die vorliegende Erklärung nach unserem besten Wissen wahrheitsgetreu und vollständig ausgefüllt zu haben. Wir bestätigen weiter, dass die zurückgesandten Teile sorgfältig gereinigt wurden und nach unserem besten Wissen frei von Rückständen in gefahrbringender Menge sind."*

\_\_\_\_\_  
(place, date / Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
Name, dept./Abt. (please print / bitte Druckschrift)

\_\_\_\_\_  
Signature / Unterschrift

[www.endress.com/worldwide](http://www.endress.com/worldwide)

---

**Endress+Hauser**   
People for Process Automation

