


取扱説明書

FieldCare SFE500

HART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス、Modbus、IO-Link、EtherNet/IP、PROFINET、PROFINET（Ethernet-APL 対応）に対応したユニバーサルフィールド機器設定ツール



改訂履歴

製品バージョン	取扱説明書	変更	備考
2.09.xx	BA00065S/04/EN/01.12	-	取扱説明書初版
2.09.xx	BA00065S/04/EN/02.13	新規	WirelessHART、NI カード、FFusb モデム、MACTek Bluetooth モデム、DTM のインストール、DTM カタログの更新、iDTM の置換
		編集	Windows 7 での USB 導入手順
		レイアウト	新規 CD
2.10.xx	BA00065S/04/EN/03.15	レイアウト	新規 CMS
		新規	Rockwell Automation ControlLogix 経由の HART、Rockwell Automation ControlLogix 経由の PROFIBUS PA セクション、ユーザーの役割、ネットワークの確認
2.10.xx	BA00065S/04/EN/04.15	新しいセクションおよび変更	RSG45 経由の HART、Fieldgate SFG500 および Siemens ET200M/iSP、PROFIBUS モデムおよび WAGO リモート I/O 経由の PROFIBUS DP、PROCENETEC ProfiCore 経由の PROFIBUS DP、プラントビュー、SFG500 のエラー情報
2.11.xx	BA00065S/04/EN/05.16	新しいセクションおよび変更	FieldCare、Pepperl+Fuchs LB/FB リモート I/O、HIMA、PROFINET - PROFIBUS ゲートウェイ、PBI-PLUS、Heartbeat Verification、I/O Link ネットワーク、W@M へのインタフェースの概要
2.11.xx	BA00065S/04/EN/06.17	文書を取扱説明書と個別説明書に分離	FieldCare プロジェクトに関するチュートリアル SD01928S
2.12.xx	BA00065S/04/EN/07.17	新しい製品バージョン「操作」セクションの内容変更	-
2.13.xx	BA00065S/04/EN/08.18	新しい製品バージョン	-
2.13.xx	BA00065S/04/EN/09.18	変更	I/O-Link のトピックを削除
2.14.xx	BA00065S/04/EN/10.19	新しい製品バージョン	IO-Link
2.15.xx	BA00065S/04/EN/11.20	新しい製品バージョン	■ DVD に代わって USB スティックを採用 ■ ソフトウェアライセンス管理 (SLM)
2.17.xx	BA00065S/04/EN/12.22	新しい製品バージョン	■ FDI パッケージのサポート ■ セキュリティ関連情報の更新
2.18.xx	BA00065S/04/EN/13.23	新しい製品バージョン	■ Windows 11 対応 ■ Microsoft SQL Server 2022 Express ■ FDI パッケージのサポート更新、Endress+Hauser および他社製造元 ■ PROFINET CommDTM 更新 ■ CDI CommDTM 更新 ■ Flow Verification DTM 更新 ■ コンポーネントのセキュリティ関連情報の更新 ■ セキュリティマニュアル SD03193S ■ カタログ更新、B&R スキャンおよび IO-Link 改善 ■ W@M ポータルが 2023 年 12 月 31 日に停止したため、W@M 機能を削除
2.19.xx	BA00065S/04/EN/14.24	新しい製品バージョン	■ FXA291 通信ドライバ更新 ■ Softing PROFIdtm 更新 ■ Verification DTM 更新 ■ PROFINET CommDTM 更新

目次

1	本説明書について	4	7.8	機器カタログの更新	27
1.1	本文の目的	4	8	診断およびトラブルシューティング	28
1.2	使用されるシンボル	4	8.1	一般トラブルシューティング	28
1.2.1	安全シンボル	4	9	ソフトウェアの更新	29
1.2.2	特定情報に関するシンボル	4			
1.2.3	FieldCare シンボル	5			
1.3	テキストの強調	6			
1.4	使用される頭字語	6			
1.5	関連資料	6			
1.6	登録商標	7			
2	安全上の基本注意事項	8			
2.1	作業員の要件	8			
2.2	指定用途	8			
2.3	製品の安全性	8			
2.4	IT セキュリティ	9			
3	製品説明	10			
3.1	ソフトウェアの機能	10			
3.1.1	ソフトウェアライセンス管理 (SLM)	10			
3.1.2	ユーザーの役割	10			
3.2	適用分野	11			
4	設置	12			
5	操作	13			
5.1	FieldCare の開始	13			
5.2	FieldCare の設定	13			
5.3	FieldCare Administration の設定	14			
5.4	ユーザインタフェース	16			
5.5	基本設定	16			
5.5.1	プロジェクト設定	16			
5.5.2	スキャン設定	17			
5.5.3	プラントビュー	17			
5.5.4	ネットワークビュー	19			
5.6	一般機能	19			
5.7	ネットワークの検証	19			
6	システム統合	21			
6.1	IP アドレスの設定	21			
6.2	Windows ファイアウォール	21			
7	操作	23			
7.1	操作言語の設定	23			
7.2	プロジェクトの作成	23			
7.3	プロジェクトの保存	24			
7.4	保存したプロジェクトを開く	25			
7.5	CSV のエクスポートおよびインポート	25			
7.6	DTM 情報	26			
7.7	機器カタログの表示	27			

1 本説明書について

1.1 本文の目的

本説明書には、ソフトウェアを使用するために必要なあらゆる情報（製品説明、インストール、システム統合、操作、診断、トラブルシューティングからソフトウェアの更新、廃棄まで）が記載されています。

1.2 使用されるシンボル

1.2.1 安全シンボル

 危険

このシンボルは危険な状況に対する警告を表します。この表示を無視して適切な対処を怠った場合、死亡、重傷、爆発などの重大事故が発生する可能性があります。

 警告

このシンボルは危険な状況に対する警告を表します。この表示を無視して適切な対処を怠った場合、死亡、重傷、爆発などの重大事故が発生する可能性があります。


 注意

このシンボルは危険な状況に対する警告を表します。この表示を無視して適切な対処を怠った場合、軽傷または中程度の傷害事故が発生する可能性があります。

 注記

人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

1.2.2 特定情報に関するシンボル

シンボル	意味
	許可 許可された手順、プロセス、動作
	推奨 推奨の手順、プロセス、動作
	禁止 禁止された手順、プロセス、動作
	ヒント 追加情報を示します。
	資料参照
	ページ参照
	図参照
	注意すべき注記または個々のステップ
	一連のステップ
	操作・設定の結果
	問題が発生した場合のヘルプ
	目視確認

1.2.3 FieldCare シンボル

シンボル	意味
	新規プロジェクトを開始します。
	既存のプロジェクトを開きます。
	開いているプロジェクトを保存します。
	開いているプロジェクトを印刷します。
	クリップボードを開きます。
	DTM カタログを表示します。
	選択した機器または機器の詳細情報に関する資料を開きます。
	一覧表を開きます。
	プロトコルをアクティブにします。
	新しい機器をネットワークに追加します。
	機器をネットワークから削除します。
	通信 DTM およびデバイス DTM を使用して、新しいネットワークトポロジーを作成します。
	現場のネットワークトポロジーと実際の物理ネットワークを比較し、機器が既存のネットワークに追加されます。
	事前に設定されたトポロジーをスキャンし、スキャンされた機器情報に関するレポートを示します。
	機器との接続が確立されているかどうかを示します。
	機器から FieldCare に情報を転送します。
	FieldCare から機器に情報を転送します。
	選択した機器の固有の機能
	プラントレベルを追加します。
	項目を追加します。
	プラントレベルを削除します。
	項目を削除します。
	機器のチェックリストを開き、プラント内の選択された機器を示します。
	交換する機器を確認します。
	接続が切れています。 ¹⁾
	通信を設定して通信準備が完了しています。 ¹⁾

シンボル	意味
	通信チャンネルが占有されているか、または通信動作がキャンセルされました。 ¹⁾
	接続しています。 ¹⁾
	タッチモードをオンにします。
	タッチモードをオフにします。

1) ステータスインジケータ：プラントおよびネットワークビュー内の機器のオンライン/オフラインのステータス情報

1.3 テキストの強調

強調	意味	例
太字	キー、ボタン、プログラムアイコン、タブ、メニュー、コマンド	Start → Programs → Endress+Hauser File メニューの Print オプションを選択します。

1.4 使用される頭字語

頭字語	意味
APL	Advanced Physical Layer
CSV	Comma Separated Value (カンマ区切り値)
DTM	Device Type Manager (機器用ドライバ)
FDI	Field Device Integration (フィールド機器統合)
FDT	Field Device Tool (フィールド機器ツール)
HART	Highway Addressable Remote Transducer (ハイウェイアドレス可能遠隔トランスデューサ)
I/O	Input/Output (入力/出力)
IO-Link	高性能センサおよびアクチュエータで構成される通信システムを表すブランド名
IODD	IO Device Description (電子デバイス記述ファイル)
IP	Internet Protocol (インターネットプロトコル)
PROFIBUS	Process Field Bus (プロセスフィールドバス)
PROFINET	Process Field Network (プロセスフィールドネットワーク)
SLM	Software License Management (ソフトウェアライセンス管理)
TCP	Transmission Control Protocol (伝送制御プロトコル)
UDP	User Datagram Protocol (ユーザーデータグラムプロトコル)
URL	Uniform Resource Locator (ユニフォームリソースロケータ)

1.5 関連資料

FieldCare SFE500

- スタートマニュアル KA01303S
- FieldCare プロジェクトに関するチュートリアル SD01928S
- 技術仕様書 TI00028S
- セキュリティマニュアル SD03193S

1.6 登録商標

PROFINET® は PROFIBUS User Organization (PNO), Karlsruhe/Germany の登録商標です。

PROFIBUS® は PROFIBUS User Organization (PNO), Karlsruhe/Germany の登録商標です。

IO-Link® は PROFIBUS User Organization, (PNO) Karlsruhe/Germany 気付 IO-Link Community の登録商標です。

FOUNDATION™ フィールドバスは FieldComm Group, Austin, TX 78759, USA の登録商標です。

HART®, WirelessHART® は FieldComm Group, Austin, TX 78759, USA の登録商標です。

Ethernet/IP は ODVA, Michigan USA の登録商標です。

Modbus® は Modbus Organization, Hopkinton, USA の登録商標です。

その他のブランド名および製品名はすべて当該企業や組織の登録商標です。

2 安全上の基本注意事項

2.1 作業員の要件

許可されたスタッフのグループのみが、フィールド機器、ネットワーク、コンピュータ、システムへの物理アクセスと電子アクセスを担当してください。したがって、役割に基づいたアクセスシステムを使用する必要があります。詳細なガイドラインとプロセスを作成し、許可されたスタッフのみが PC やその他の機器にアクセスできるようにしてください。

2.2 指定用途

FieldCare は、FDT (Field Device Tool) ベースのプラントアセット管理ツールであり、バージョンに応じて、機器パラメータ設定、機器管理、状態監視などに使用できます。適切なデバイスタイプマネージャ (DTM) を使用することで、通信プロトコルに関係なく、フィールド機器とシステムコンポーネントを操作できます。

適切に設定されたファイアウォールを使用して、セキュリティの仕様に適合しないすべてのデータをブロックしてください。セキュリティをさらに強化するには、未使用のポートを無効化して DMZ (非武装地帯) や侵入検知システムを使用する必要があります。すべての製品 (例: オペレーティングシステム、インターネットブラウザ、プログラム、アプリケーション、データベース、ドライバ) に対して、系統的なリアルタイムのパッチ管理プロセスを確立してください。同様に、PC 上ではウイルス対策ソフトウェアを使用する必要があります。信頼できる提供元のハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアやその他の電子コンテンツのみを使用してください。

PC、FieldCare、SQL Server、フィールド機器などのプログラムへの電子アクセスには、以下のような安全性の高いパスワードを使用することをお勧めします。

- パスワードの長さが 8 文字以上
- ユーザー名、氏名、会社名を使用しない
- 1 つの単語をそのままパスワードに含めない
- 以前のパスワードから大幅に変更する
- パスワードに大文字、小文字、数字、記号をすべて使用する
- パスワードを定期的に変更する



詳細な安全情報については、セキュリティマニュアル (SD03193S) を参照してください (www.endress.com/SFE500)。

2.3 製品の安全性

DEP - データ実行防止機能

DEP はウイルス、データ破損、セキュリティの脅威からコンピュータを保護するためのセキュリティツールです。DEP はプログラム監視によってコンピュータを保護し、アプリケーションによるシステムメモリの使用の安全性を保証します。アプリケーションからプログラムへのアクセスが試行されると、DEP はそのプログラムを即座に終了します。

DEP の設定

1. **Windows key → Pause key → Advanced system settings → Advanced** をクリックします。
2. 画面の指示に従って管理者パスワードを入力します。
3. **Performance → Settings** を選択します。
4. **Data Execution Prevention** タブをクリックして **Turn on DEP for All Programs and Services** を選択します。プログラムがリストに表示されていない場合は、**Add** をクリックしてプログラムを選択し、**Open** をクリックします。

5. **OK** をクリックします。
↳ 「System properties」 ダイアログボックスが表示されます。
6. **OK** をクリックします。
7. コンピュータを再起動して変更内容を有効にします。

数字	説明	ステータス
0	常時無効	すべてのプロセスに対して DEP が無効になります。
1	常時有効	すべてのプロセスに対して DEP が有効になります。
2	オプトイン	Windows の主要なプログラムとサービスに対して DEP が有効になります。これはデフォルト設定です。
3	オプトアウト	プログラムとサービスを除く、すべてのプロセスに対して DEP が有効になります。

技術上の改良

Endress+Hauser は、ソフトウェアおよび機器に対して予告なしに技術上の改良を加える権利を保有します。このような改良がソフトウェアの操作に影響を与えない場合、改良は文書化されません。改良が操作に影響を与える場合、新しいバージョンの取扱説明書が作成され発行されます。

2.4 IT セキュリティ

取扱説明書の指示に従って製品を設置および使用した場合にのみ、当社の保証は有効です。本製品には、設定が不注意で変更されないよう、保護するためのセキュリティ機構が備えられています。

製品および関連データ伝送をさらに保護するための IT セキュリティ対策は、施設責任者の安全基準に従って施設責任者自身が実行する必要があります。

3 製品説明

3.1 ソフトウェアの機能

この取扱説明書では、FieldCare を使用し、モデム、ゲートウェイ、リモート I/O を介して HART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス、Modbus、IO-Link、Ethernet/IP 対応機器への接続を確立する方法について説明します。

3.1.1 ソフトウェアライセンス管理 (SLM)


 「ソフトウェアライセンス管理 (SLM)」に関する詳細情報：スタートマニュアル →  6

3.1.2 ユーザーの役割

 FieldCare はログインなしで起動できるため、FieldCare のインストール直後はユーザーログインが無効になっています。

ユーザーログインの有効化

- 1. FieldCare Administrator →  14 を開きます。
- 2.



User and User Groups → Configuration を選択し、User Login active をオンにします。

ユーザーの役割

さまざまなユーザーの役割を使用できます。すべてのユーザーは、自分に割り当てられた特定の役割でログインできます。一部の機能では、ユーザーは認可を受けます。これにより、認可されたユーザーのみが技術/動作関連の機能にアクセスできるように設定できます。さらに、期限付きの権限も定義できます。

-  任意の数のユーザーを作成する
- 任意の設定をユーザーアカウントに割り当てる
- 任意の設定後にパスワードを変更する
- ユーザーはパスワードを変更できる
- ユーザーパスワードは指定された期間において有効である
- 必要に応じてユーザーアカウントを無効化する
- FDT 規格に準拠した役割をユーザーに割り当てる

ユーザーの役割	権限
管理者	アクセスに制限がなく、すべての機能を実行できる。例：FieldCare での開発、設定、実行時の各フェーズ
	管理タスク、例：ユーザーアカウントの割当て
	DTM カタログを変更または更新する。
プランニングエンジニア	アクセスに制限がなく、すべての機能を実行できる。例：FieldCare での開発、設定、実行時の各フェーズ
メンテナンスエンジニア	認可された設定および実行時フェーズを行う。
	機器を交換、校正、調整する。
	機器へのパラメータの書き込み、パラメータの変更/読取りを行う。
	オンラインモードで機器固有の操作を実行する

ユーザーの役割	権限
ユーザー	認可された設定および実行時フェーズを行う。
	現在のプロセスを確認して管理する。
	機器の現在のステータスを確認する。
	機器が正しく機能するように設定値を変更する。
オブザーバー	現在のプロセスを確認して管理する。
	接続機器の機器パラメータを読み取り、関連資料を参照する。

3.2 適用分野

FieldCare は、スマートフィールド機器の設定/管理用のユニバーサルツールです。機器設定、メンテナンス管理、機器の状態に応じたメンテナンス、プラントアセット管理を容易に行うことができます。いつでもアップグレード可能であり、ライセンスに応じてさまざまなニーズに適応できます。


4 設置



「インストール」に関する詳細情報：スタートマニュアル → 6


5 操作

5.1 FieldCare の開始



FieldCare を開きます。


↳ FieldCare が開きます。



5.2 FieldCare の設定

1. FieldCare → 13 を開始します。
2. 「FieldCare」ダイアログボックスを閉じます。

3. **Extras → Options** をクリックします。
↳ 「Options」 ダイアログボックスが表示されます。




4. 必要な設定（言語の設定など）を行います。
5. **OK** をクリックして変更内容を保存します。

5.3 FieldCare Administration の設定


- i** FieldCare Administration を開始する前に FieldCare を終了してください。

1.




FieldCare Administration を開きます。

↳ 「FieldCare Administrator Login」 ダイアログボックスが表示されます。



2. User Name に **Administrator**、Password に **Admin** と入力し、**Login** をクリックします。

↳ 「FieldCare admin」 ダイアログボックスが表示されます。




3. ウィンドウの左側の欄から必要なメニューを選択します（例： **Users**）。

4. コンテキストメニューを開き、必要な設定を行います。

5. 変更内容を保存します。

5.4 ユーザインタフェース




1 FieldCare のメインダイアログ

- 1 プラントビュー
- 2 ネットワークビュー
- 3 メニューバー
- 4 ツールバー
- 5 DTM/パラメータビュー
- 6 オプションダイアログ
- 7 ステータスバー

5.5 基本設定

5.5.1 プロジェクト設定


1. FieldCare で、**Extras → Options** をクリックします。
2. **Project** タブをクリックします。
↳ 「Project」タブが表示されます。



3. **Prompt for project at start-up** を選択して **OK** をクリックします。
↳ プログラムを起動するたびにプロジェクトダイアログが表示されます。

5.5.2 スキャン設定

1. FieldCare で、**Extras → Options** をクリックします。
2. **Scanning** タブをクリックします。
↳ 「Scanning」タブが表示されます。



3. **Connect after scanning if only one device is found and automatically open the DTM in the Online window** のチェックボックスをオンにして **OK** をクリックします。

ネットワークの設定完了後、スキャン結果が表示されます。

i スキャン後に FieldCare で 1 台の機器のみが検出された場合、DTM との自動接続が確立され、オンラインに切り替わります。複数の機器が検出された場合、各 DTM を個別に接続する必要があります。一部の DTM では、未接続の機器をダブルクリックしたときに接続確認のメッセージが表示されます。それ以外の場合は、接続オプションを使用する必要があります。個々の機器の設定については、本取扱説明書には記載されていません。これについては、該当機器の取扱説明書を参照してください。

i デフォルトでは、FieldCare は FDT 1.2 インタフェースを使用してスキャンを実行します。「Prefer FDT 1.2.1 scan」オプションを有効にした場合、代わりに FDT 1.2.1 スキャンオプションを使用できます。

FDT 1.2.1 には、独自の通信/ゲートウェイ DTM によるスキャン速度の向上という利点があります。

5.5.3 プラントビュー

i ネットワークビューへの変更内容はプラントビューと自動的に同期されます。プラントビューを手動で変更しても、ネットワークビューは影響を受けません。したがって、ネットワークトポロジーに関係なく、プラントを設計することができます。

新しいレベルの追加

1. 項目を右クリックします。
2. **Plant View → Add Plant Level** をクリックします。
↳ 新しいプラントレベルを選択できます。




図 2 プラントビューの構造

プラントレベル	説明
Enterprise	トップレベル 0 に、このタイプのエントリーを 1 つのみ作成します。
System Range Process cell Unit	レベル 1 に作成します。
Range Process cell Unit	「Site」タイプの下位に作成します。
Process cell Unit	「Area」タイプの下位に作成します。
Unit	「Process cell」タイプの下位に作成します。
Analysis device Digital device Pressure measuring device Special Flowmeter Level transmitter Temperature measuring device Valve Unknown device	「Unit」タイプの下位に作成します。
Item	Change software の実行後に項目を変更します。  これにより、他のすべてのタイプを元に戻すことができなくなります。この場合、タイプを削除してから新しいタイプを作成してください。
 Assign 機能を使用すると、ネットワークビュー内の機器にエントリーを論理的にリンクすることができます。リンクを削除する場合は、 Unassign Device を使用します。すべてのエントリーの見出しのテキストは、後から変更できます。コンテキストメニューからすべてのエントリーに注釈を入力することや、すべてのエントリーをファイルまたはウェブサイトの URL にリンクすることもできます。	

プラントビューを作成するには、最初にネットワークビューを作成する必要があります。プラントビューは実際のプラントのトポロジーに対応しており、テクノロジービューは製造プロセスを階層的に表します。「プランニングエンジニア」またはそれ以上の役割を持つユーザーであれば、プラントビューの新規作成や既存のプラントビューの変更を行うことができます。

項目はプラントビュー内で移動させることができます。プラントビュー内の要素は、名称変更、追加、削除することが可能です。

列	用途
Plant TAG	すべてのプラント位置のプラントタグ
Connections	オンライン/オフラインステータスを示すシンボル
Status	現在の診断ステータスを示します。
Monitored	状態監視による現在の機器の監視を有効にするためのオプション
Critical	重要な機器であるかどうかを指定するためのオプション
Channel	機器の接続に使用されるチャンネルを示します。
Address	このプラント位置に割り当てられている機器のアドレスを示します。
Device type (DTM)	機器のタイプを示します。
Physical device	ネットワークの特定の地点の物理的機器を識別します。

5.5.4 ネットワークビュー

ネットワークビューは、FieldCare プロジェクトに属する機器ネットワークをグラフィカルに表します。

列	使用
Network TAG	機器のネットワークタグ
Connections	オンライン/オフラインステータスを示すシンボル
Channel	機器の接続に使用されるチャンネルを示します。
Address	機器の一意のネットワークアドレス
Device type (DTM)	個々の機器のタイプを示します。
Physical device	ネットワークの特定の地点の物理的機器を識別します。

5.6 一般機能

プラント/ネットワークビュー

■ **Context menu → Customize Plant View**

- ダイアログの表示
- 列の表示/非表示
- 列順の調整

リスト機能

- 列見出しに基づくリストの並べ替え
- 列幅の変更
- 「コピー」と「貼付け」による列順の変更

5.7 ネットワークの検証

FieldCare のネットワークトポロジを実際の物理ネットワークと比較できます。これは特に機器を既存のネットワークに追加した場合に役立ちます。プロジェクトをオフラインで準備してから **FieldCare** を介してアップロードすることができます。このようにして、ネットワークの現在のトポロジと物理的なトポロジを検証し、必要に応じて修正することができます。

 ネットワーク検証の前に、少なくとも 1 つの DTM を持つ通信機器が存在する場合にのみネットワーク検証が実行されることに注意してください。この条件を満たしていない場合、**Verify Network** メニュー項目が無効になります。

ネットワークの検証

1. ネットワークビューで、少なくとも 1 つの DTM を持つ機器を選択します。
2. ツールバーの **Verify network**  をクリックします。
 - ↳ 「Communication channel」ダイアログボックスが表示されます。
3. 使用するチャンネルを選択して **OK** をクリックします。
 - ↳ FieldCare でチャンネルのスキャンが実行されます。
ネットワークの検証完了後、「Scanning Result」ダイアログが表示されます。
ライブリストが表示され、**Status** 列に事前に計画したトポロジーの機器と実際のトポロジーとの適合性が示されます。
以下に示す全 5 種類の状態が表示されます。
機器タイプとシリアル番号が同一です。
機器タイプが同一です。
機器タイプが異なります。
新しい機器が検出されました。
プロジェクトでは想定されていない機器です。
4. 該当機器のコンテキストメニューから修正できます。機器データの読取り/書込みを行うか、または機器タイプを置換してください。
OK をクリックして変更を確定します。
 - ↳ 変更内容が保存されます。

6 システム統合

6.1 IP アドレスの設定

-  管理者権限が必要です
- 手順は OS が Windows 7 の場合のもので

Ethernet インターフェイスを搭載した Endress+Hauser 製機器には、デフォルトの IP アドレス（例：Fieldgate FXA720 の IP アドレス = 192.168.253.1）が設定されています。ホストコンピュータが Fieldgate FXA720 Web サーバーと通信するには、同じアドレスドメインに IP アドレスを割り当てる必要があります（例：192.168.253.99）。詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

コンピュータの IP アドレスの設定

1. **Start → Control Panel → Network and Internet → Network and Sharing Center** をクリックします。
↳ 「Network connections」ダイアログボックスが表示されます。
2. **Manage Network Connections** をクリックします。
3. 変更する**接続**を右クリックします。
4. 必要に応じて
Administrator password または confirmation を入力します。
5. **Network** タブを右クリックします。
6. 「This connection uses the following items」の **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** をクリックします。
7. **Properties** をクリックします。
8. 必要に応じて操作の最後にコンピュータの IP アドレスとサブネットマスクを元に戻すために、これらの元の値を書き留めます。企業ネットワークで 사용되는コンピュータは、そのアドレスを自動的に取得します。
Use the following IP addresses をクリックします。
9. 「TCP/IPv4」の **IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ**を入力します。
↳ IP アドレスの設定が承認されます。
10. **OK** をクリックします。
↳ 手順が完了します。

6.2 Windows ファイアウォール

-  サーバーおよびクライアントが常駐するコンピュータでファイアウォールを使用している場合、プログラム設定により相互アクセスを許可する必要があります。多くの場合、ファイアウォールの設定は会社の IT セキュリティポリシーに関連する問題であるため、手順を進める前にシステム管理者に相談することをお勧めします。また、この作業を行うには管理者権限が必要です。

Fieldgate SFG500 に使用可能なポートは下表のとおりです。

ポート番号	ID
TCP 60010	TCP_PCPS2_SFG500_PORT
UDP 60015	UDP_IDENTIFY_PORT
UDP 60020	UDP_ANNUNC_PORT

Windows ファイアウォールの管理


1. **Start → Control Panel → Windows Firewall** をクリックします。
 2. 左側のペインの **Allow a program or feature through Windows Firewall** をクリックします。
 3. 必要に応じて
Administrator password を入力します。
 4. 許可するプログラムのボックスをオンにして **OK** をクリックします。
 5. 左側のペインの **Advanced Settings** をクリックします。
 6. 必要に応じて
Administrator password を入力します。
 7. 「Windows Firewall with Advanced Security」ダイアログの **Inbound Rules** をクリックします。
 8. 左側のペインの **New Rule** をクリックします。
 9. New Inbound Rule Wizard の指示に従い、設定を行います。
 10. **Exceptions** タブに切り替えます。
 - ↳ 2つのメインレベルが表示されます。これらのレベルに例外を追加できます。
「Add Program」で、要求に応答できるアプリケーションを指定します。
「Add Port」で、ファイアウォールが TCP トラフィックを許可するポート（サーバーで使用されるポート）を指定します。
 11. 「General」タブで **On (recommended)** チェックボックスをオンにします。
- これでファイアウォールが有効になります。

7 操作

プロジェクトの保管モードに応じて、プロジェクト関連のデータはデータベースまたはファイルに保存されます。

7.1 操作言語の設定


1. FieldCare を開きます。
2. **Extras → Options** を選択します。
↳ 「Options」ダイアログボックスが表示されます。



3. **Display** タブで言語を選択して **OK** をクリックします。
↳ 言語が保存され、次回プログラムを起動したときに、その言語が有効になります。


7.2 プロジェクトの作成

- i** プロジェクト作成の最初の手順は常に同じです。デフォルトでは FieldCare ダイアログボックスが表示されますが、これは **Extras → Options → Project** で無効にすることができます。**None** チェックボックスをオンにすると、FieldCare ダイアログボックスが表示されなくなります。



プロジェクトの作成

1. FieldCare を開きます。
↳ 「FieldCare」ダイアログボックスが表示されます。




2. 「New」タブで **Create Project** を選択して **Open** をクリックします。
↳ FieldCare では、ホスト PC を使用する新しいプロジェクトが開きます。

7.3 プロジェクトの保存

- i** FieldCare プロジェクトはデータベースに保存されますが、ハードディスク上のファイルとしてアクセスすることはできません。ファイルとしてアクセスするには、FieldCare をファイルモードで使用します。すべてのプロジェクトが同じ方法で保存されます。

プロジェクトの保存

1. **File → Save As** を選択します。
↳ **Save Project As** ダイアログボックスが表示されます。




2. プロジェクトの名前を入力して **Save** をクリックします。
↳ プロジェクトが保存されます。

7.4 保存したプロジェクトを開く

保存したプロジェクトを開く

1. **FieldCare** ダイアログボックスで **Existing** タブをクリックします。
↳ 「**Open Project**」ダイアログボックスが表示され、前回開いたプロジェクトが表示されます。



2. 目的のプロジェクトを選択して **Open** をクリックします。
↳ プロジェクトが表示されます。

 画面にプロジェクトが表示されない場合は、**View → Network** をクリックします。

7.5 CSV のエクスポートおよびインポート

プラントビューとネットワークビューの構成情報 (プラント/ネットワークトポロジー) は、CSV ファイルへのエクスポートおよび CSV ファイルから **FieldCare** プロジェクトへのインポートが可能です。

CSV ファイルのインポート

1. プロジェクトを作成します。→ 23
2. **File → Import/Export → Import CSV file** をクリックします。
↳ 「Import CSV file」ダイアログボックスが表示されます。
3. ファイルを選択して **Open** をクリックします。
↳ CSV ファイルのデータがプラントビューおよび/またはネットワークビューにインポートされます。

CSV ファイルのエクスポート


1. プロジェクトを選択します。
2. **File → Import/Export → Export CSV file** をクリックします。
↳ 「Exported topology」ダイアログボックスが表示されます。
3. **Export** をクリックします。
4. 保存場所と名前を選択して **Save** をクリックします。
↳ ネットワークビューが CSV ファイルにエクスポートされます。

7.6 DTM 情報

Information ダイアログボックスには、関連するすべての DTM 情報の概要が表示されます。

DTM 情報の表示

1. メニューバーの **Device Catalog** をクリックします。
2. **View** をクリックします。
↳ 機器カタログが表示されます。
3. DTM を右クリックします。
4. **DTM Information** をクリックします。
↳ 「Information」ダイアログボックスが表示されます。



「Information」ダイアログボックスで選択可能な項目

- Shows basic information of all device types DTM supports
- Displays DTM information
 - Manufacturer ID
 - Device Type ID
 - SubdeviceType ID
 - Device Type Information

7.7 機器カタログの表示

Device catalog ダイアログには、機器管理システムに現在登録されているすべての DTM および FDI パッケージのリストが表示されます。DTM は、カテゴリ、製造者、プロトコル別にグループ化することができます。

1. メニューバーの **Device catalog** をクリックします。
2. **Display** をクリックします。
↳ 機器カタログが表示されます。

7.8 機器カタログの更新

 **機器カタログの更新**に関する詳細情報：スタートマニュアル →  6

8 診断およびトラブルシューティング

8.1 一般トラブルシューティング

問題	トラブルシューティング
FieldCare SQL Server が起動しない。	以下の手順を実行して SQL Server を手動で起動します。 ■ Windows を起動して検索フィールドに「services.msc」と入力します。 ■ SQL Server (SQLFIELD CARE) を選択します。 ■ Start をクリックします。
スキャンマクロが欠落している。	以下の手順を実行してマクロをインポートします。 ■ 「...\Endress+Hauser\FieldCare\db」フォルダの ImportScanningMacros.cmd ファイルをインポートします。 ■ FieldCare を再起動します。
メニュー項目が重複している、またはウィンドウが欠落している。	以下の手順を実行してレイアウトをリセットします。 ■ FieldCare を終了します。 ■ 「...\Endress+Hauser\FieldCare\Profiles」フォルダの profile.xml ファイルを削除します。
機器カタログが正しく機能しない。	以下の手順を実行して FieldCare の機器カタログをリセットします。 ■ FieldCare を終了します。 ■ 「...\Endress+Hauser\FieldCare\Frame」フォルダの FRMRepository.xml ファイルを削除します。 ■ FieldCare を再起動して機器カタログを更新します。



問題が解消されない場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください：www.addresses.endress.com

9 ソフトウェアの更新



「ソフトウェアの更新」に関する詳細情報：スタートマニュアル → 6



71695129

www.addresses.endress.com
