



شهادة مطابقة

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	24-04-106872/E24-02-106758/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	03/04/2024	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	02/04/2025	صالحة لغاية:
Issued To:	Endress & Hauser Process Automation UAE Trading LLC P.O. Box 473547 , 17th Floor, Office 1702, Control Tower Building, Dubai Motor City, Dubai	أصدرت إلى:
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Product Category:	ECAS-Ex	تصنيف المنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات

intertek

Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates
Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on
compliance to the Approved Standards



المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)
بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

This is an electronic certificate and does not require stamp and
signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير
في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name:	Endress & Hauser Process Automation UAE Trading LLC	اسم الشركة:
Product Category:	ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	تصنيف المنتج:
Certificate No.:	24-04-106872/E24-02-106758/NB0007	رقم التسجيل:
Registration Date:	03/04/2024	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	02/04/2025	صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/ Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
1	Endress+Hauser	NMR81	Tank Gauge Radar Micropilot NMR81; Type of Protection: Intrinsic Safety "ia" Flameproof "db";	N/A	N/A	IECEX FMG 16.0011X US/FMG/ExTR16.0012/05 DE/TUN/QAR06.0003/10	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	GERMANY

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

			Marking: Ex ia/db IIC T4...T1 Ga/Gb, Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb Ex db [ia Ga] IIC T4...T1 Gb Ex db [ia Ga] IIC T6...T1 Gb; IP66/IP68; Process Sealed; For Rating, Temp. class, ambient range refer to Annex of IECEX FMG 16.0011X Issue No: 5					
2	Endress+Hauser	NMR84	Tank Gauge Radar Micropilot NMR84;	N/A	N/A	IECEX FMG 16.0011X US/FMG/ExTR16.0012/05 DE/TUN/QAR06.0003/10	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC	GERMANY



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

		Type of Protection: Intrinsic Safety "ia" Flameproof "db"; Marking: Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex db [ia Ga] IIC T6...T1 Gb; IP66/IP68; Process Sealed; For Rating, Temp. class, ambient range refer to Annex of IECEx FMG 16.0011X Issue No: 5			60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1
Nothing Follows					



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.