

Manual de instrucciones

RNF22

Módulo de alimentación y mensajes de error de 24 V CC



Índice de contenidos

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Sobre este documento | 3 | 11.3 | Devolución del equipo | 16 |
| 1.1 | Finalidad del documento | 3 | 11.4 | Eliminación de residuos | 16 |
| 1.2 | Símbolos | 3 | 12 | Datos técnicos | 17 |
| 2 | Instrucciones de seguridad básicas ... | 5 | 12.1 | Funcionamiento y diseño del sistema | 17 |
| 2.1 | Requisitos que debe cumplir el personal | 5 | 12.2 | Entrada | 17 |
| 2.2 | Uso correcto del equipo | 5 | 12.3 | Salida | 17 |
| 2.3 | Seguridad en el lugar de trabajo | 5 | 12.4 | Fuente de alimentación | 18 |
| 2.4 | Funcionamiento seguro | 5 | 12.5 | Características de funcionamiento | 19 |
| 2.5 | Seguridad del producto | 6 | 12.6 | Montaje | 19 |
| 2.6 | Instrucciones de instalación | 6 | 12.7 | Entorno | 20 |
| 3 | Descripciones de producto | 7 | 12.8 | Construcción mecánica | 21 |
| 3.1 | Descripción del producto RNF22 | 7 | 12.9 | Elementos de indicación y operación RNF22 .. | 22 |
| 4 | Recepción de material e identificación del producto | 7 | 12.10 | Información para cursar pedidos | 22 |
| 4.1 | Recepción de material | 7 | 12.11 | Accesorios | 23 |
| 4.2 | Identificación del producto | 7 | 12.12 | Certificados y homologaciones | 24 |
| 4.3 | Alcance del suministro | 8 | 12.13 | Documentación | 24 |
| 4.4 | Certificados y homologaciones | 8 | 13 | Anexo: visión general de sistemas de la serie RN | 25 |
| 4.5 | Almacenamiento y transporte | 9 | 13.1 | Fuente de alimentación de la serie RN | 25 |
| 5 | Montaje | 9 | 13.2 | Aplicaciones de los equipos de la serie RN | 31 |
| 5.1 | Requisitos de montaje | 9 | Índice alfabético | 38 | |
| 5.2 | Instalación del conector de bus en raíl DIN | 9 | | | |
| 5.3 | Instalación de un equipo en raíl DIN | 10 | | | |
| 5.4 | Desacoplamiento del equipo del raíl DIN | 10 | | | |
| 6 | Conexión eléctrica | 11 | | | |
| 6.1 | Conexión eléctrica | 11 | | | |
| 7 | Opciones de configuración | 13 | | | |
| 7.1 | Elementos de indicación y operación RNF22 .. | 13 | | | |
| 8 | Puesta en marcha | 14 | | | |
| 8.1 | Comprobaciones tras la instalación | 14 | | | |
| 8.2 | Poner en marcha el equipo | 14 | | | |
| 9 | Diagnósticos y localización y resolución de fallos | 15 | | | |
| 9.1 | Localización y resolución de fallos general ... | 15 | | | |
| 10 | Mantenimiento | 15 | | | |
| 11 | Reparaciones | 15 | | | |
| 11.1 | Información general | 15 | | | |
| 11.2 | Piezas de repuesto | 15 | | | |


1 Sobre este documento

1.1 Finalidad del documento

Este manual de instrucciones contiene toda la información que pueda necesitarse durante las distintas fases del ciclo de vida del instrumento: desde la identificación del producto, recepción de entrada del instrumento, el almacenamiento del mismo, hasta su montaje, conexión, configuración y puesta en marcha, incluyendo la localización y resolución de fallos, el mantenimiento y el desguace del instrumento.

1.2 Símbolos

1.2.1 Símbolos de seguridad

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  PELIGRO Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se producirán lesiones graves o mortales. |  ADVERTENCIA Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o incluso mortales. |
|  ATENCIÓN Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse daños menores o de gravedad media. |  AVISO Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones. |

1.2.2 Símbolos para determinados tipos de información

| Símbolo | Significado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | Admisible Procedimientos, procesos o acciones que son admisibles. |
|  | Preferible Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles. |
|  | Prohibido Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos. |
|  | Sugerencia Señala la información adicional. |
|  | Referencia a documentación |
|  | Referencia a páginas |
|  | Referencia a gráficos |
|  | Nota o paso individual que se debe tener en cuenta |
|  | Serie de pasos |
|  | Resultado de un paso |
|  | Ayuda en caso de un problema |
|  | Inspección visual |

1.2.3 Símbolos eléctricos

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Corriente continua |  | Corriente alterna |
|  | Corriente continua y corriente alterna |  | Conexión a tierra Un borne de tierra que, para un operario, está conectado con tierra mediante un sistema de puesta a tierra. |

1.2.4 Símbolos en gráficos

| | | | |
|------------|---------------------|------------|--------|
| 1, 2, 3... | Número del elemento | A, B, C... | Vistas |
|------------|---------------------|------------|--------|

1.2.5 Símbolos que presenta el equipo

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Aviso Observe las instrucciones de seguridad incluidas en los manuales de instrucciones correspondientes |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2 Instrucciones de seguridad básicas

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- ▶ El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- ▶ Deben tener la autorización del jefe/dueño de la planta.
- ▶ Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.
- ▶ Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ▶ Debe seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones básicas.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- ▶ Haber recibido la formación apropiada y disponer de la autorización por parte del explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.
- ▶ Seguir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso correcto del equipo

2.2.1 Módulo de alimentación y mensajes de error

El módulo de alimentación y mensajes de error se usa para proporcionar tensión de alimentación al conector de bus del raíl DIN. El equipo está diseñado para instalación sobre raíles DIN en conformidad con IEC 60715.

2.2.2 Fiabilidad del producto

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños resultantes de hacer un uso distinto del previsto o por incumplimiento de las instrucciones de este manual.

2.3 Seguridad en el lugar de trabajo

Para trabajar con el instrumento:

- ▶ Lleve el equipo de protección personal conforme a las normas nacionales.

2.4 Funcionamiento seguro

¡Riesgo de daños!

- ▶ Trabaje únicamente con un equipo que esté en perfectas condiciones técnicas y no presente ni errores ni fallos.
- ▶ El responsable de manejar el equipo sin interferencias es el operador.

Modificaciones del equipo

Las modificaciones del equipo no autorizadas no están permitidas y pueden conllevar riesgos imprevisibles:

- ▶ Sin embargo, si se necesita realizar alguna modificación, consúltelo con el proveedor.

Reparaciones

Para asegurar el funcionamiento seguro y fiable del equipo:

- ▶ Lleve a cabo únicamente las reparaciones del instrumento que estén permitidas de forma expresa.
- ▶ Observe las normas nacionales relativas a las reparaciones de equipos eléctricos.

- ▶ Utilice únicamente piezas de recambio y accesorios originales del fabricante.

Zona con peligro de explosión

A fin de eliminar peligros para el personal o las instalaciones cuando el equipo se use en un área de peligro (p. ej., protección contra explosiones):

- ▶ Compruebe la placa de identificación para verificar que el equipo pedido se pueda utilizar conforme al uso previsto en el área de peligro.
- ▶ Respete las especificaciones indicadas en la documentación complementaria que forma parte de este manual de instrucciones.

2.5 Seguridad del producto

Este instrumento ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad más exigentes, ha sido sometido a pruebas de funcionamiento y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura.

2.6 Instrucciones de instalación

- El nivel de protección del equipo IP 20 está concebido para un entorno limpio y seco.
- No exponga el equipo a esfuerzos mecánicos térmicos que superen los límites especificados.
- El equipo está concebido para ser instalado en un armario o caja contenedora semejante. El equipo solo ha de manejarse en términos de equipo instalado.
- Para proteger de daños mecánicos o eléctricos, el equipo ha de instalarse en una caja contenedora adecuada con un grado de protección apropiado en conformidad con IEC/EN 60529.
- El equipo cumple con las normativas sobre compatibilidad electromagnética (EMC) del sector industrial.

3 Descripciones de producto

3.1 Descripción del producto RNF22

3.1.1 Diseño del producto

Módulo de alimentación y mensajes de error

- El módulo de alimentación y mensajes de error RNF22 se usa para proporcionar tensión de alimentación al conector de bus del raíl DIN. Con un contacto de relé y una luz LED parpadeante la función integrada de análisis de errores señala un error de fallo de fuente de alimentación / de fusible y un error del grupo funcional de los módulos RLN22 NAMUR que están conectados mediante los conectores de bus del raíl DIN.
- El equipo dispone opcionalmente de certificados Ex para instalación y configuración en zonas con peligro de explosión (zonas de clase 2) y en entornos atmosféricos peligrosos constituidos por materiales pulverulentos combustibles (zonas de clase 22). Con estos equipos se suministra la documentación independiente Ex (XA). Las instrucciones de instalación y la conformidad con los valores nominales que constan en esta documentación complementaria son de cumplimiento obligatorio.

4 Recepción de material e identificación del producto

4.1 Recepción de material

Realice las siguientes comprobaciones durante la recepción de material:

- ¿El código de producto que aparece en el albarán coincide con el que aparece en la pegatina del producto?
- ¿La mercancía presenta daños visibles?
- ¿Los datos de la placa de identificación corresponden a la información del pedido indicada en el albarán de entrega?

 Si no se cumple alguna de estas condiciones, póngase en contacto con la oficina de ventas del fabricante.

4.2 Identificación del producto


Están disponibles las siguientes opciones para identificar el equipo:

- Especificaciones de la placa de identificación
- Código de producto ampliado con desglose de las características del equipo en el albarán de entrega
- Introduzca en *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) el número de serie que consta en la placa de identificación: se muestran todos los datos relativos al equipo y una visión general de la documentación técnica suministrada.
- Introduzca el número de serie que consta en la placa de identificación en la aplicación *Operations App de Endress+Hauser* o escanee el código de matriz 2D (QR) de la placa de identificación con la *Operations App de Endress+Hauser*: se muestra toda la información sobre el equipo y la documentación técnica relativa al equipo.

4.2.1 Placa de identificación

¿Es el equipo adecuado?

Compare y compruebe los datos de la placa de identificación del equipo con respecto a los requisitos del punto de medición:



A0041996

1 Placa de identificación (ejemplo de versión Ex)

- 1 Nombre del producto e ID del fabricante
- 2 Código de producto, código de producto ampliado y número de serie, código de matriz de datos 2D, FCC-ID (si procede)
- 3 Fuente de alimentación y consumo efectivo, salida
- 4 Autorización para zonas con peligro de explosión con el número de documentación pertinente para zonas clasificadas Ex (XA...)
- 5 Logo de comunicación de bus de campo
- 6 Versión del firmware y revisión del equipo
- 7 Logos de los certificados
- 8 2 líneas para el nombre de etiqueta (TAG)

4.2.2 Nombre y dirección del fabricante

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Nombre del fabricante: | Endress+Hauser Wetzler GmbH + Co. KG |
| Dirección del fabricante: | Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang |
| Referencia del modelo/tipo: | RNF22 |

4.3 Alcance del suministro

El alcance del suministro incluye:

- Equipo según el pedido
- Copia impresa del manual de instrucciones abreviado
- Opcional: Manual de seguridad funcional (modo SIL)
- Documentación adicional para dispositivos adecuados para el uso en zonas con peligro de explosión (Ex, I, II), tales como instrucciones de seguridad (XA...) o planos de control o instalación (ZD...)

4.4 Certificados y homologaciones

i En cuanto a los certificados y homologaciones válidos para el equipo: consulte los datos en la placa de identificación

i Datos y documentos relativos a homologaciones: www.endress.com/deviceviewer → (introducir el número de serie)

4.5 Almacenamiento y transporte

- i** El equipo ha de disponer de un empaquetado que lo proteja contra impactos durante su almacenamiento y transporte. El embalaje original proporciona una protección óptima.

5 Montaje

5.1 Requisitos de montaje

5.1.1 Medidas

Los tamaños del equipo pueden consultarse en el apartado "Datos técnicos" del manual de instrucciones.

5.1.2 Lugar de instalación

El equipo está diseñado para instalación sobre raíles DIN 35 mm (1,38 in) en conformidad con IEC 60715 (TH35).

La caja del equipo proporciona un aislamiento básico respecto a los equipos vecinos para 300 Veff. Si hay varios equipos instalados uno al lado del otro, es necesario tenerlo en cuenta y añadir el aislamiento que sea necesario. Si el equipo adyacente también dispone de un aislamiento básico, no es necesario añadir aislamiento.


AVISO

- ▶ Cuando se utiliza en zonas con peligro de explosión, se deben respetar los valores de alarma de los certificados y homologaciones.

- i** Consulte la información sobre las condiciones ambientales en el apartado de "Datos técnicos".

5.2 Instalación del conector de bus en raíl DIN

- i** Si se usa un conector de bus sobre raíl DIN para la fuente de alimentación, hay que sujetarlo al raíl DIN ANTES de montar el equipo. Al hacerlo, disponga la orientación entre el módulo y el conector de bus del raíl DIN de modo que la pestaña de presión quede en la parte inferior y la pieza del conector hacia la izquierda.




2 Montaje del conector de bus de raíl DIN 17,5 mm (0,69 in)

1. Interconecte dos o más conectores de bus en raíl DIN.
2. Acople los conectores de bus en raíl DIN a la parte superior del raíl DIN hasta que queden fijados a presión en la parte de abajo del raíl DIN.
3. Ahora ya pueden instalarse los equipos en el raíl DIN.

5.3 Instalación de un equipo en raíl DIN


El equipo puede instalarse en cualquier orientación (horizontal o vertical) sobre el raíl DIN sin necesidad de dejar espacio lateral con respecto de los equipos vecinos. La instalación no requiere ninguna herramienta especial. Para fijar el equipo se recomienda usar acoplamiento de fijación en extremo (tipo "WEW 35/1" o equivalente) en el raíl DIN.



3 Montaje sobre raíl DIN

1. Coloque la ranura del raíl DIN superior en la parte superior del raíl DIN.
2. Baje el equipo mientras mantiene sujeta horizontalmente su parte frontal, hasta oír el chasquido de fijación de la pestaña a presión sobre el raíl DIN.
3. Tire con suavidad del equipo para comprobar que está montado correctamente en el raíl DIN.

5.4 Desacoplamiento del equipo del raíl DIN



4 Desacoplamiento del equipo del raíl DIN


1. Introduzca un destornillador en la solapa de la pestaña del raíl DIN.
2. Utilice un destornillador para presionar la pestaña del raíl DIN hacia abajo, como muestra el diagrama.
3. Mantenga el destornillador presionado hacia abajo para retirar el equipo del raíl DIN.

6 Conexión eléctrica

6.1 Conexión eléctrica

6.1.1 Requisitos de conexión

Para establecer una conexión eléctrica en los terminales de rosca o de push-in se necesita un destornillador plano.



5 Conexión eléctrica con terminales de tornillo (izquierda) y con terminales de push-in (derecha)

⚠ ATENCIÓN

Desmontaje de las partes de la electrónica

- ▶ Desconecte la fuente de alimentación antes de instalar o conectar el equipo.

AVISO

Desmontaje o funcionamiento defectuoso de las partes de la electrónica


- ▶ ⚡ ESD (descargas electrostáticas). Proteja los terminales de las descargas electrostáticas.

Instrucciones especiales para la conexión

- Las unidades de desconexión y los valores de CA o CC adecuados para los sistemas de protección del sistema auxiliar se han de proporcionar en el lugar de instalación.
- Este interruptor/disyuntor ha de estar cerca del equipo y estar etiquetado como interruptor de desconexión de ese equipo.
- La instalación ha de disponer de una unidad de protección contra intensidades elevadas ($I \leq 16 \text{ A}$).
- Las tensiones que se obtienen a la entrada, a la salida y a la salida de relé son todas tensiones muy bajas (ELV, por 'extra-low voltage').

- ▶ **i** Véase la información sobre los datos de conexión en el apartado de "Datos técnicos".

6.1.2 Guía rápida de cableado



A0042592

6 Asignación de terminales para RNF22: módulo de alimentación y mensajes de error

6.1.3 Fuente de alimentación

La alimentación puede suministrarse por los terminales 1.1 y 1.2 o para PWR1 o 2.1 y 2.2 para PWR2.

AVISO

No es admisible tomar energía del conector de bus del raíl DIN para una distribución ulterior.

- La tensión de alimentación no se ha de conectar nunca directamente al conector de bus del raíl DIN.

6.1.4 Alimentación del conector de bus del raíl DIN por los terminales

Los equipos instalados uno al lado del otro pueden conectarse con el conector de bus del raíl DIN que se suministra con el equipo. Si se usa, compruébese que el módulo y el conector de bus del raíl DIN están montados en la dirección correcta.


6.1.5 Comprobaciones tras la conexión

| Condiciones del equipo y especificaciones | Observaciones |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ¿El equipo y los cables están indemnes (comprobación visual)? | -- |
| ¿Las condiciones ambientales se ajustan a las especificaciones del equipo (p. ej., la temperatura ambiente, el rango de medición, etc.)? | Consulte los "Datos técnicos" |

| Conexión eléctrica | Observaciones |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ¿La tensión de alimentación cumple las especificaciones que se establecen en la placa de identificación? | U = p. ej. 19,2 ... 30 V _{DC} |
| ¿Están todos los terminales de tornillo bien apretados y se han comprobado las conexiones de los terminales push-in? | -- |

7 Opciones de configuración

7.1 Elementos de indicación y operación RNF22



A0042653

7 Elementos de indicación y operación

- 1 Terminal de conexión de tornillo o de push-in
- 2 LED verde "On1", fuente de alimentación 1
- 3 LED verde "On2", fuente de alimentación 2
- 4 LED rojo de indicación de errores "Err"
- 5 Fusible
- 6 Microinterruptor
- 7 Pestaña para sujeción al rail DIN para montaje en rail DIN
- 8 Conector de bus del rail DIN

7.1.1 Configuración local

Ajustes de hardware / configuración

 Cualquier ajuste del equipo que se lleve a cabo por el microinterruptor ha de hacerse cuando el equipo esté desactivado.

Al entregar el equipo de fábrica, todos los microinterruptores están ajustados a la posición "I".

Los microinterruptores permiten establecer los ajustes siguientes:

- Desactivación de los mensajes de error cuando el módulo de alimentación RNF22 solo está alimentado por una única fuente de alimentación (DIP 1)
- Detección de errores en el grupo funcional activado/desactivado para los equipos conectados (microinterruptor 2)

| DIP | I | II (ajuste de fábrica) |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Funcionamiento redundante | Una sola fuente de alimentación |
| 2 | Mensaje de error en el grupo funcional activado | Mensaje de error en el grupo funcional desactivado |

8 Puesta en marcha

8.1 Comprobaciones tras la instalación

Antes de la puesta en marcha del equipo, asegúrese de que se han efectuado todas las comprobaciones tras el montaje y el conexionado.

AVISO

- ▶ Antes de poner el equipo en marcha, compruebe que la tensión de alimentación que va a aplicar concuerda con la especificada en la placa de identificación. No hacer estas comprobaciones puede acarrear daños en el equipo por aplicación de una tensión de alimentación incorrecta.

8.2 Poner en marcha el equipo

Active la tensión de alimentación. El LED verde en la parte frontal del equipo indica que el equipo está en modo operativo.

9 Diagnósticos y localización y resolución de fallos

9.1 Localización y resolución de fallos general

Si durante la puesta en marcha del equipo o su funcionamiento se produce algún fallo, inicie siempre la localización y reparación de fallos utilizando las listas de comprobación que se presentan a continuación. Las listas de comprobación le guiarán directamente (a partir de una serie de consultas) a la causa del problema y a las medidas correctivas apropiadas.

 Debido a su diseño, el equipo no se puede reparar. Sin embargo, es posible mandar el equipo para que lo examinen. Consulte el apartado "Devoluciones".

Fallos generales

| Fallo | Causa posible | Acción correctiva |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| El equipo no responde. | La tensión de alimentación no concuerda con la tensión especificada en la placa de identificación. | Compruebe la tensión directamente con un voltímetro y corríjala. |
| | Los cables de conexión no están en contacto con los terminales. | Asegure el contacto eléctrico entre el cable y el terminal. |
| | Módulo de electrónica defectuoso. | Sustituya el equipo. |
| El LED de encendido del equipo del raíl DIN no se enciende (en verde). | Fallo de energía o tensión de alimentación insuficiente. | Compruebe la tensión de alimentación y si el cableado es correcto. |

10 Mantenimiento

El equipo no requiere ningún mantenimiento especial.

Limpieza

Utilice un paño seco y limpio para limpiar el equipo.

11 Reparaciones

11.1 Información general

Debido a su diseño, el equipo no se puede reparar.

11.2 Piezas de repuesto

Las piezas de repuesto disponibles actualmente para el equipo se pueden encontrar en línea en: http://www.products.endress.com/spareparts_consumables Cuando curse pedidos de piezas de repuesto, indique siempre el número de serie del equipo.

| Tipo | Código de producto |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Juego de terminales de conexión, pin triple, interfaces raíl DIN; tornillo | 71505345 |
| Juego de terminales de conexión, pin triple, interfaces raíl DIN; push-in | 71505346 |
| Tapa frontal 17,5 mm, caja para raíl DIN (5 piezas por paquete) | 71505348 |

11.3 Devolución del equipo

Los requisitos de seguridad para la devolución del equipo pueden variar en función del tipo de equipo y la legislación nacional.

1. Para obtener más información, consulte la página web <http://www.endress.com/support/return-material>
2. Devuelva el equipo siempre que tenga que hacerse alguna reparación o calibración o en caso de que el equipo pedido o suministrado no sea el correcto.

11.4 Eliminación de residuos



En los casos necesarios según la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), nuestro producto está marcado con el símbolo representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos no seleccionados. En su lugar, devuélvalos al fabricante para proceder a su eliminación en las condiciones adecuadas.

12 Datos técnicos

12.1 Funcionamiento y diseño del sistema

Descripción del producto
RNF22

Diseño del producto

Módulo de alimentación y mensajes de error

- El módulo de alimentación y mensajes de error RNF22 se usa para proporcionar tensión de alimentación al conector de bus del raíl DIN. Con un contacto de relé y una luz LED parpadeante la función integrada de análisis de errores señala un error de fallo de fuente de alimentación / de fusible y un error del grupo funcional de los módulos RLN22 NAMUR que están conectados mediante los conectores de bus del raíl DIN.
- El equipo dispone opcionalmente de certificados Ex para instalación y configuración en zonas con peligro de explosión (zonas de clase 2) y en entornos atmosféricos peligrosos constituidos por materiales pulverulentos combustibles (zonas de clase 22). Con estos equipos se suministra la documentación independiente Ex (XA). Las instrucciones de instalación y la conformidad con los valores nominales que constan en esta documentación complementaria son de cumplimiento obligatorio.

Fiabilidad

Solo proporcionamos una garantía si se instala el equipo y se utiliza según se describe en el manual de instrucciones.

12.2 Entrada

Datos de entrada

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Señal de entrada | 19,2 ... 30 V _{DC} |
| Alimentación redundante | Desacoplada mediante diodos |
| Protección contra inversión de polaridad y sobretensiones | Sí |

12.3 Salida

Salida

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Corriente de salida máxima (corriente de alimentación según el conector de bus del raíl DIN) | I _{OUT} = 3,75 A |
| Tensión de salida para I _{OUT} | U _{IN} = 0,8 V |

Datos de la salida de relé


| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño de los contactos | 1 conmutación |
| Material de los contactos | Oro (Au) |
| Tensión de conmutación máxima | 50 V _{CA} (2 A) / 30 V _{CC} (2 A) / 50 V _{CC} (0,22 A) |

Datos para conexión Ex

Consulte las instrucciones de seguridad XA asociadas

12.4 Fuente de alimentación

Guía rápida de cableado



8 Asignación de terminales para RNF22: módulo de alimentación y mensajes de error

Asignación de terminales

Instrucciones especiales para la conexión

- Las unidades de desconexión y los valores de CA o CC adecuados para los sistemas de protección del sistema auxiliar se han de proporcionar en el lugar de instalación.
- Este interruptor/disyuntor ha de estar cerca del equipo y estar etiquetado como interruptor de desconexión de ese equipo.
- La instalación ha de disponer de una unidad de protección contra intensidades elevadas ($I \leq 16 \text{ A}$).
- Las tensiones que se obtienen a la entrada, a la salida y a la salida de relé son todas tensiones muy bajas (ELV, por 'extra-low voltage').

i Véase la información sobre los datos de conexión en el apartado de "Datos técnicos".

Conexión de terminales de tensión de alimentación

La alimentación puede suministrarse por los terminales 1.1 y 1.2 o para PWR1 o 2.1 y 2.2 para PWR2.

AVISO

No es admisible tomar energía del conector de bus del raíl DIN para una distribución ulterior.

- La tensión de alimentación no se ha de conectar nunca directamente al conector de bus del raíl DIN.

Alimentación del conector de bus del raíl DIN por los terminales

Los equipos instalados uno al lado del otro pueden conectarse con el conector de bus del raíl DIN que se suministra con el equipo. Si se usa, compruébese que el módulo y el conector de bus del raíl DIN están montados en la dirección correcta.


Características de funcionamiento

Fuente de alimentación

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tensión de alimentación | 24 V _{DC} (-20 % / +25 %) |
| Consumo máximo de corriente | 3,75 A |
| Protección contra inversión de polaridad y sobretensiones | Sí, desacoplada mediante diodos |
| Fusible (reemplazable) | 5 A, acción lenta 250 V _{CA} |

Terminales

Para establecer una conexión eléctrica en los terminales de rosca o de push-in se necesita un destornillador plano.



9 Conexión eléctrica con terminales de tornillo (izquierda) y con terminales de push-in (derecha)

| Diseño de terminales | Diseño del cable | Sección transversal del cable |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Terminales de tornillo Par de apriete: mínimo 0,5 Nm / máximo 0,6 Nm | Rígido o flexible (Longitud de pelado del cable = 7 mm (0,28 in)) | 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG) |
| | Flexible con terminal de empalme en los extremos de cable (con o sin terminales de empalme de plástico) | 0,25 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG) |
| Terminales push-in de muelle | Rígido o flexible (Longitud de pelado del cable = 10 mm (0,39 in)) | 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG) |
| | Flexible con terminal de empalme en los extremos de cable (con o sin terminales de empalme de plástico) | 0,25 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG) |

12.5 Características de funcionamiento

Tiempo de respuesta

A continuación de un cambio de estado en la entrada, la salida adopta el estado seguro en ≤ 40 ms.

12.6 Montaje

Lugar de instalación

El equipo está diseñado para instalación sobre raíles DIN 35 mm (1,38 in) en conformidad con IEC 60715 (TH35).

La caja del equipo proporciona un aislamiento básico respecto a los equipos vecinos para 300 Veff. Si hay varios equipos instalados uno al lado del otro, es necesario tenerlo en cuenta y añadir el aislamiento que sea necesario. Si el equipo adyacente también dispone de un aislamiento básico, no es necesario añadir aislamiento.

AVISO


- ▶ Cuando se utiliza en zonas con peligro de explosión, se deben respetar los valores de alarma de los certificados y homologaciones.

-  Consulte la información sobre las condiciones ambientales en el apartado de "Datos técnicos".

Instalación de un equipo en raíl DIN

El equipo puede instalarse en cualquier orientación (horizontal o vertical) sobre el raíl DIN sin necesidad de dejar espacio lateral con respecto de los equipos vecinos. La instalación no

requiere ninguna herramienta especial. Para fijar el equipo se recomienda usar acoplamientos de fijación en extremo (tipo "WEW 35/1" o equivalente) en el raíl DIN.



10 Montaje sobre raíl DIN

1. Coloque la ranura del raíl DIN superior en la parte superior del raíl DIN.
2. Baje el equipo mientras mantiene sujeta horizontalmente su parte frontal, hasta oír el chasquido de fijación de la pestaña a presión sobre el raíl DIN.
3. Tire con suavidad del equipo para comprobar que está montado correctamente en el raíl DIN.

12.7 Entorno

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Condiciones ambientales importantes | Rango de temperaturas ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | Temperatura de almacenamiento | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| | Grado de protección | IP 20 | Categoría de sobretensión | II |
| | Grado de contaminación | 2 | Humedad | 5 ... 95 % Sin condensación |
| | Altitud | ≤ 2 000 m (6 562 ft) | | |

Resistencia a descargas y vibraciones

Resistencia a la vibraciones según DNVGL-CG-0339 : 2015 y DIN EN 60068-2-27
 Equipo de raíl DIN: 2 ... 100 Hz a 0,7 g (tensión de vibraciones general)
 Resistencia a golpes según KTA 3505 (apartado 5.8.4, "Prueba de resistencia a golpes")

Compatibilidad electromagnética (EMC)


Inmunidad ante interferencias en conformidad con EN 61000-6-2
 Emisión de interferencias en conformidad con EN 61000-6-4

12.8 Construcción mecánica

Diseño, dimensiones

Medidas en mm (in)

Caja de terminales para montaje en raíl DIN



Peso

Equipo con terminales (valores redondeados):
Aprox. 120 g (4,23 oz)

Color


Luz gris

Materiales

Todos los materiales utilizados cumplen RoHS.

Caja: policarbonatos (PC); nivel de combustibilidad en conformidad con UL94: V-0

12.9 Elementos de indicación y operación RNF22



11 Elementos de indicación y operación

- 1 Terminal de conexión de tornillo o de push-in
- 2 LED verde "On1", fuente de alimentación 1
- 3 LED verde "On2", fuente de alimentación 2
- 4 LED rojo de indicación de errores "Err"
- 5 Fusible
- 6 Microinterruptor
- 7 Pestaña para sujeción al raíl DIN para montaje en raíl DIN
- 8 Conector de bus del raíl DIN

Configuración local

Ajustes de hardware / configuración

i Cualquier ajuste del equipo que se lleve a cabo por el microinterruptor ha de hacerse cuando el equipo esté desactivado.

Al entregar el equipo de fábrica, todos los microinterruptores están ajustados a la posición "II".

Los microinterruptores permiten establecer los ajustes siguientes:

- Desactivación de los mensajes de error cuando el módulo de alimentación RNF22 solo está alimentado por una única fuente de alimentación (DIP 1)
- Detección de errores en el grupo funcional activado/desactivado para los equipos conectados (microinterruptor 2)

| DIP | I | II (ajuste de fábrica) |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Funcionamiento redundante | Una sola fuente de alimentación |
| 2 | Mensaje de error en el grupo funcional activado | Mensaje de error en el grupo funcional desactivado |

12.10 Información para cursar pedidos

La información detallada para cursar pedidos está disponible en su centro de ventas más próximo www.addresses.endress.com o en el configurador de producto, en www.endress.com:

1. Seleccione el producto con los filtros y el campo de búsqueda.
2. Abra la página de producto.

El botón **Configuración** abre el configurador de producto.

Configurador de producto: Herramienta de configuración individual de los productos

- Datos de configuración actualizados
- Según el equipo: Entrada directa de información específica del punto de medición, como el rango de medición o el idioma de trabajo
- Comprobación automática de criterios de exclusión
- Creación automática del código de pedido y su desglose en formato de salida PDF o Excel
- Posibilidad de cursar un pedido directamente en la tienda en línea de Endress +Hauser

12.11 Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para el equipo que pueden pedirse junto con el equipo o posteriormente a Endress + Hauser. Puede obtener información detallada sobre los códigos de pedido correspondientes tanto del centro de ventas de Endress+Hauser de su zona como de la página de productos de Endress+Hauser en Internet: www.endress.com.

Accesorios específicos para el equipo

| Tipo | Código de producto |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Conector de bus del raíl DIN 17,5 mm (x 1) | 71505352 |
| Fuente de alimentación del sistema | RNB22 |

Accesorios específicos para el mantenimiento

| Accesorios | Descripción |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configurator | <p>Configurador de Producto: la herramienta para la configuración individual de productos</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Datos de configuración actualizados ▪ En función del dispositivo, entrada directa de información específica del punto de medición, tal como el rango de medición o el idioma de trabajo ▪ Comprobación automática de criterios de exclusión ▪ Creación automática del código de producto y su desglose en formato PDF o Excel ▪ Posibilidad de realizar un pedido en la Online shop de Endress+Hauser <p>La aplicación Configurator está disponible en el sitio web de Endress+Hauser: www.es.endress.com -> Haga clic en "Empresa" -> Seleccione el país -> Haga clic en "Productos" -> Seleccione el producto usando los filtros y el campo de búsqueda -> Abra la página de producto -> Haga clic en el botón "Configurar", situado a la derecha de la imagen del producto, para abrir la aplicación Product Configurator.</p> |
| W@M | <p>Gestión del ciclo de vida de su planta</p> <p>W@M ofrece asistencia mediante su amplia gama de aplicaciones de software a lo largo de todo el proceso, desde la planificación y la compra hasta la instalación, la puesta en marcha, la configuración y el manejo de los equipos de medición. Toda la información correspondiente a cada uno de los equipos de medición está disponible a lo largo de todo el ciclo de vida, como el estado del equipo, la documentación específica del equipo, las piezas de recambio, etc.</p> <p>La aplicación ya contiene los datos de los equipos de Endress+Hauser que usted tiene. Endress+Hauser se encarga también de mantener y actualizar los registros de datos.</p> <p>W@M puede obtenerse: En Internet: www.es.endress.com/lifecyclemanagement</p> |

12.12 Certificados y homologaciones

-  En cuanto a los certificados y homologaciones válidos para el equipo: consulte los datos en la placa de identificación
-  Datos y documentos relativos a homologaciones: www.endress.com/deviceviewer → (introducir el número de serie)

12.13 Documentación

La documentación de los tipos siguientes está disponible en el área de descargas del sitio web de Endress+Hauser (www.endress.com/downloads):

-  Para obtener una visión general sobre el alcance de la documentación técnica asociada, véase:
 - *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
 - *Endress+Hauser Operations App*: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación

Manual de instrucciones abreviado (KA)

Guía para llegar rápidamente al primer valor medido

El manual de instrucciones abreviado contiene toda la información imprescindible desde la recepción de material hasta la puesta en marcha del equipo.

Manual de instrucciones (BA)

Su guía de referencia

El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, recepción de material, almacenamiento, montaje, conexión, hasta la configuración y puesta en marcha del equipo, incluyendo la resolución de fallos, el mantenimiento y el desguace del equipo.

Instrucciones de seguridad (XA)

Según las certificaciones pedidas para el equipo, se suministran las siguientes instrucciones de seguridad (XA) con el mismo. Forma parte del manual de instrucciones.

-  En la placa de identificación se indican las “Instrucciones de seguridad” (XA) que son relevantes para el equipo.

Documentación complementaria según instrumento

Según la versión del equipo que se haya pedido, se suministran también unos documentos suplementarios. Cumpla siempre estrictamente las instrucciones indicadas en dicha documentación suplementaria. La documentación suplementaria es parte integrante de la documentación del instrumento.

13 Anexo: visión general de sistemas de la serie RN

13.1 Fuente de alimentación de la serie RN

13.1.1 Información general sobre la fuente de alimentación de los amplificadores de aislamiento de Endress+Hauser

 Lea el folleto informativo que va incluido en el embalaje de cada producto.

AVISO

Riesgo de cortocircuito; riesgo de sobretensiones

Posibilidad de daños materiales

- ▶ La tensión de alimentación no se ha de conectar nunca directamente al conector de bus del raíl DIN

AVISO

Riesgo de cortocircuito; riesgo de sobretensiones

Posibilidad de daños materiales

- ▶ Si se usa un conector de bus del raíl DIN, en los terminales de alimentación de los equipos solo puede conectarse un circuito SELV o PELV

Los amplificadores de aislamiento de la serie RN(x)22 de Endress+Hauser pueden alimentarse mediante conectores a presión en la parte inferior del dispositivo si cada equipo tiene un cableado individual, o mediante terminales de tornillo o de push-in. Cablear cada equipo uno por uno puede requerir mucho tiempo, sobre todo cuando hay muchos. Por este motivo, Endress+Hauser ofrece a sus clientes la opción de alimentación de un raíl DIN estándar completo provisto de amplificadores de aislamiento mediante un terminal de alimentación único: el conector de bus de raíl DIN. Ello elimina la necesidad del tiempo de cableado uno por uno, que además aumenta las posibilidades de error.

La implantación de la fuente de alimentación del conector de bus del raíl DIN puede ser:

- Alimentación directa CC en un equipo único cualquiera del grupo
- Alimentación CC con el módulo de alimentación y mensajes de error RNF22
- Fuente de alimentación mediante la fuente de alimentación de sistemas RNB22 con un amplio rango de valores de entrada $100 \dots 240 V_{AC} / 100 \dots 250 V_{DC}$

13.1.2 Opciones de fuente de alimentación de la serie RN (24 V_{DC})


Los equipos Rx22 de la serie RN que son compatibles con el conector de bus del raíl DIN requieren una fuente de alimentación 24 V_{DC}. También se dispone de las barreras activas RN42 y los amplificadores de aislamiento RLN42 NAMUR, con un rango de valores de tensión de alimentación ampliado de 24 ... 230 V_{CA/CC}. Sin embargo, estos equipos reciben la potencia de alimentación individualmente, y exclusivamente por los terminales del equipo, y **no** resultan aptos como fuente de alimentación por el conector de bus del raíl DIN.

Además de la fuente de alimentación directa de cada equipo desde los terminales, los equipos RNx22 pueden recibir la potencia de alimentación por el conector de bus del raíl DIN. Este conector se alimenta con 24 V_{DC} y suministra potencia a todos los amplificadores de aislamiento conectados. Ello elimina la necesidad del tiempo del cableado uno por uno y sus complejidades.

Un modo de alimentar diversos equipos a la vez es usar los módulos de alimentación y mensajes de error RNF22, que también ofrecen la función de detección de cortocircuitos y rotura de la línea. Estos módulos también permiten una alimentación redundante donde sea necesario.

13.1.3 Alimentación directa de 24 V_{CC} en un equipo único cualquiera del grupo

Este tipo de alimentación es particularmente útil si solo hay que alimentar unos pocos amplificadores de aislamiento (entre 2 y 8, aprox.) y no se requiere monitorización de errores.



A0045541

12 Alimentación directa en cualquier equipo del grupo

Resumen

- Solución para instalaciones pequeñas con unos pocos equipos (consumo de potencia total Imáx. < 400 mA)
- Fuente de alimentación 24 V_{DC} disponible en el armario
- No hay necesidad de redundancia
- No hay evaluación de error de grupo de la línea o monitorización de cortocircuitos (solo válido para el amplificador de aislamiento NAMUR RLN22)

En el caso de haber alimentación directa, todos los equipos conectados al conector de bus del raíl DIN se alimentan con la fuente de alimentación de un amplificador de aislamiento. En esta configuración, obsérvese que no puede superarse el consumo de potencia total máximo de $I_{máx} = 400$ mA, por lo que el número máximo de equipos está limitado. Consulte el manual de instrucciones abreviado (KA) o la información técnica (TI) para obtener la información sobre el consumo de corriente de cada amplificador de aislamiento. El número máximo de equipos se calcula con la fórmula siguiente:

$$n_{\text{módulos}} = I_{máx} / I_N = (400 \text{ mA}) / I_N$$

$$I_N = n_1 \cdot I_{\text{módulo1}} + n_2 \cdot I_{\text{módulo2}} + \dots$$

Es necesario conectar en serie un fusible 500 mA circuito arriba. Además hay que comprobar que los fusibles de la fuente de alimentación 24 V_{DC} que se usa saltan en caso de error.

Ejemplo: alimentación directa con un equipo

Quiere proveer con una fuente de alimentación cuatro barreras activas RN22 y tres amplificadores de aislamiento NAMUR RLN22 con una tensión de trabajo de 24 V_{DC}. Consulte primero el manual de instrucciones abreviado para determinar el consumo de potencia de los equipos. Esto es 70 mA por cada equipo para las barreras activas RN22 (monocanal), y 35 mA por cada equipo en el caso de los amplificadores de aislamiento NAMUR RLN22 (bicanal). A continuación ha de determinarse el consumo de corriente total mediante la fórmula siguiente:

$$I_N = n_1 \cdot I_{\text{módulo1}} + n_2 \cdot I_{\text{módulo2}} + \dots$$

$$I_N = 4 \cdot 70 \text{ mA} + 3 \cdot 35 \text{ mA} = 385 \text{ mA} < 400 \text{ mA}$$

Alimentación directa 24 V_{DC} en un equipo único cualquiera

$$I_{\text{máx}} < 400 \text{ mA}$$

$$\text{Fórmula: } I_N < I_{\text{máx}} < 400 \text{ mA}; I_N = n1 \cdot I_{\text{módulo1}} + n2 \cdot I_{\text{módulo2}} + \dots$$

| Equipo (24 V _{DC}) | Consumo de corriente por equipo (mA) | Número de equipos | Consumo de corriente total (mA) |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| RN22 monocanal | 70 | 4 | 280 |
| RN22 bicanal | 130 | 0 | 0 |
| Duplicador de señal RN22 | 100 | 0 | 0 |
| RLN22 monocanal | 21 | 0 | 0 |
| RLN22 bicanal | 35 | 3 | 105 |
| RNO22 monocanal | 45 | 0 | 0 |
| RNO22 bicanal | 85 | 0 | 0 |
| | Imáx: 400 mA | 7 | 385 |

El consumo de corriente total de 385 mA es menor que la corriente máxima admisible de 400 mA. El fusible a conectar en serie circuito arriba del amplificador de aislamiento desde la fuente de alimentación ha de tener una intensidad de corriente máxima de 500 mA. Para garantizar que el fusible salta en caso de cortocircuito, en este ejemplo la potencia de entrada 24 V_{DC} se suministra con una fuente de alimentación RNB22 de 24 V_{DC} 2,5 A.

Con este tipo de alimentación es importante observar que el número máximo de equipos es muy limitado y que no es posible la detección de cortocircuitos y rotura de la línea. En el apartado siguiente se describe la solución de fuente de alimentación que proporciona la función de detección de cortocircuitos y rotura de la línea.

13.1.4 Fuente de alimentación mediante un módulo de alimentación y mensajes de error RNF22

Esta versión es particularmente adecuada para un número mayor de amplificadores de aislamiento instalados uno al lado del otro, p. ej. en instalaciones nuevas. Además, esta solución permite implantar la función de monitorización de errores.




Fig. 13 Fuente de alimentación mediante un módulo de alimentación y mensajes de error RNF22

Resumen

- Fuente de alimentación 24 V_{DC} disponible en el armario
- Consumo de corriente máximo de los equipos RN conectados (consumo de corriente máximo $I_{\text{máx}} < 3,75 \text{ A}$)
- Posibilidad de alimentación redundante con dos fuentes de alimentación
- Mensaje de error de grupo, monitorización de línea o de cortocircuito de amplificadores de aislamiento NAMUR RLN22 instalados uno al lado del otro

Los módulos de alimentación RNF22 son particularmente aptos para suministrar potencia a los equipos RNx22. Con ello puede obtenerse una corriente total de 3,75 A. Estos módulos también ofrecen la ventaja adicional de la función de evaluación de errores integrada. Un fallo de fuente de alimentación o un error en el fusible se señalan mediante un contacto de relé y se indican con un LED parpadeante. La alimentación puede ser redundante, si es necesario. Los diodos integrados en el equipo garantizan la separación del suministro energético necesario para la alimentación. También es posible la redundancia mecánica usando dos terminales de la fuente de alimentación. Cada terminal de la fuente de alimentación dispone de un fusible 5 A integrado.

Independientemente de si se usan uno o dos módulos de alimentación RNF22, el número máximo de equipos puede calcularse a partir de la información que se proporciona en el manual de instrucciones abreviado y la fórmula siguiente:


$$n_{\text{módulos}} = I_{\text{máx}}/I_{\text{N}} = (3,75 \text{ A})/I_{\text{N}}$$

$$I_{\text{N}} = n_1 \cdot I_{\text{módulo1}} + n_2 \cdot I_{\text{módulo2}} + \dots$$

Si la alimentación es con módulos RNF22, el suministro de potencia puede hacerse con un único módulo de alimentación RNB22. Como alternativa también es posible una alimentación redundante con dos fuentes de alimentación diferentes.

13.1.5 Fuente de alimentación con la fuente de alimentación de sistemas RNB22 y el módulo de alimentación RNF22 (redundante)

La ventaja de esta versión que proporciona alimentación al conector de bus del raíl DIN es que no es necesario que el armario disponga de una fuente de alimentación 24 V_{DC}. Este tipo de alimentación es la mejor solución, sobre todo para aplicaciones descentralizadas en las que solo se dispone de 230 V_{AC}.



14 Fuente de alimentación con la fuente de alimentación de sistemas RNB22 "redundante opcional" y el módulo de alimentación RNF22

Resumen

- Alimentación única o redundante con dos fuentes de alimentación RNB22 (2,5 A) y un módulo de alimentación RNF22
- Redundancia con carga total hasta 2,5 A (a una temperatura ambiente de 60 °C)
- carga máxima de 3,75 A con el módulo de alimentación RNF22
- Puede usarse si el armario no dispone de una fuente de alimentación 24 V_{DC}
- Mensaje de error de grupo, monitorización de línea o de cortocircuito de amplificadores de aislamiento NAMUR RLN22 instalados uno al lado del otro

La alimentación con el módulo de alimentación y mensajes de error RNF22 puede ser con una fuente de alimentación de sistemas RNB22 o con dos fuentes de alimentación de sistemas RNB22 (configuración redundante). En este caso es importante que ambos circuitos de alimentación de RNB22 tengan fusibles separados. Con este tipo de fuente de alimentación es posible proporcionar un máximo de 3,75 A al conector de bus del raíl DIN.

Ejemplo: alimentación con una fuente de alimentación de sistemas RNB22 redundante y un módulo de alimentación RNF22

Quiere proveer de una fuente de alimentación a 15 barreras activas RN22 (monocanal), 5 barreras activas RN22 (bicanal), 3 duplicadores de señal RN22, 12 amplificadores de aislamiento NAMUR RLN22 (monocanal) y 5 amplificadores de aislamiento de salida RNO22 (monocanal) con una tensión de trabajo de $24 V_{DC}$.

Consulte primero el manual de instrucciones abreviado para determinar el consumo de potencia de los equipos. Para las barreras activas de seguridad intrínseca RN22 esto es 70 mA (monocanal), 130 mA (bicanal) y 100 mA (duplicador de señal) para cada equipo, y 21 mA en el caso de amplificadores de aislamiento NAMUR RLN22 (monocanal). Los amplificadores de aislamiento de la salida de RNO22 (monocanal) requieren cada uno 45 mA.

A continuación ha de determinarse el consumo de corriente total mediante la fórmula siguiente:

$$I_N = n_1 \cdot I_{\text{módulo1}} + n_2 \cdot I_{\text{módulo2}} + \dots$$

Entrada de alimentación con módulo de alimentación RNF22 con redundancia

RNB22: 2,5 A (I_N) a $T_a \leq 60^\circ C$

Fórmula: $I_N < I_{\text{máx}} < 2,5 \text{ A}$; $I_N = n_1 \cdot I_{\text{módulo1}} + n_2 \cdot I_{\text{módulo2}} + \dots$

| Equipo (24 V _{DC}) | Consumo de corriente por equipo (mA) | Número de equipos | Consumo de corriente total (mA) |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| RN22 monocanal | 70 | 15 | 1050 |
| RN22 bicanal | 130 | 5 | 650 |
| Duplicador de señal RN22 | 100 | 3 | 300 |
| RLN22 monocanal | 21 | 12 | 252 |
| RLN22 bicanal | 35 | 0 | 0 |
| RNO22 monocanal | 45 | 5 | 225 |
| RNO22 bicanal | 85 | 0 | 0 |
| | Imáx: 2 500 mA | 40 | 2477 |

El consumo de corriente total de 2 477 mA es menor que la corriente nominal ($I_N=2,5 \text{ A}$) de RNB22 a una temperatura ambiente de $60^\circ C$ y menor que la corriente máxima admisible del módulo de alimentación RNF22 (máx. 3 750 mA). Para garantizar una fuente de alimentación redundante y comprobar que el fusible integrado en RNF22 salta en caso de cortocircuito, en este ejemplo la potencia de entrada $24 V_{DC}$ se suministra con una fuente de alimentación RNB22 de $2,5 \text{ A} / 24 V_{DC}$, que proporcionan cada uno una corriente de cortocircuito de 5,6 A.

Obsérvese que en esta disposición la fuente de alimentación para todos los amplificadores de aislamiento se interrumpe si el módulo RNF22 de alimentación y mensajes de error falla.

13.1.6 Ejemplo: alimentación con dos módulos de alimentación RNF22 (redundante)


Si requiere una fuente de alimentación redundante con dos módulos de alimentación RNF22, cada equipo ha de recibir el suministro de una fuente de tensión independiente. Estas fuentes de alimentación han de estar dispuestas en el exterior sobre el raíl DIN a fin de limitar la corriente máxima de cortocircuito en caso de ocurrencia de error.

Sin redundancia y con fuentes de alimentación que operan en modo elevador estacionario, en esta solución no habría que superar una corriente máxima de 3,15 A por cada lado de la fuente de alimentación. Es posible incrementar el número total de amplificadores de

aislamiento que están instalados uno al lado del otro si se aumenta la corriente de alimentación del conector de bus del raíl DIN hasta un máximo de 6 A por los dos terminales de la fuente de alimentación.

Resumen

- Redundancia "en lleno" con alimentación mediante dos RNB22 y dos módulos de alimentación RNF22 y una carga máxima de 2,5 A a una temperatura ambiente de 60 °C
- Si no se requiere redundancia, es posible una carga máxima del sistema de hasta 6 A (2 · 3,15 A impulso elevador)
- Mensaje de error de grupo, monitorización de línea o de cortocircuito de los amplificadores de aislamiento NAMUR RLN22



15 Ejemplo de alimentación con dos módulos RNF22

Obsérvese que con una carga de hasta 2,5 A, la fuente de alimentación es redundante con temperaturas ambiente de hasta 60 °C.

Ejemplo: alimentación con dos módulos de alimentación RNF22

Quiere operar el sistema a la carga máxima posible sin redundancia y con una fuente que alimenta 20 barreras activas RN22 (monocanal), 10 barreras activas RN22 (bicanal), 5 duplicadores de señal RN22, 20 amplificadores de aislamiento NAMUR RLN22 (monocanal), 20 RLN22 (bicanal), 15 amplificadores de aislamiento de salida RNO22 (monocanal) y 10 RNO22 (bicanal) a una tensión de trabajo de 24 V_{DC}.

Consulte primero el manual de instrucciones abreviado para determinar el consumo de potencia de los equipos. Para las barreras activas de seguridad intrínseca RN22 esto es 70 mA (monocanal) y 130 mA (bicanal) para cada equipo, 100 mA para el duplicador de señal RN22, 21 mA para el amplificador de aislamiento NAMUR RLN22 (monocanal) y 45 mA en el caso de RLN22 (bicanal). Suponemos que el consumo de corriente de cada amplificador de aislamiento de la salida de cada RNO22 (monocanal) es 45 mA y el de cada RNO22 (bicanal) es 85 mA.

A continuación ha de determinarse el consumo de corriente total mediante la fórmula siguiente:

$$I_N = n_1 \cdot I_{\text{módulo1}} + n_2 \cdot I_{\text{módulo2}} + \dots$$

Alimentación con dos módulos de alimentación y mensajes de error RNF22

2 · RNB22 + 2 · RNF22: 2 · 3,15 A (impulso elevador estacionario) -> 6 A (a Ta = 40 °C)

Fórmula: $I_N = n_1 \cdot I_{\text{módulo1}} + n_2 \cdot I_{\text{módulo2}} + \dots$

| Equipo (24 V _{DC}) | Consumo de corriente por equipo (mA) | Número de equipos | Consumo de corriente total (mA) |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| RN22 monocanal | 70 | 20 | 1400 |
| RN22 bicanal | 130 | 10 | 1300 |

| Equipo (24 V _{DC}) | Consumo de corriente por equipo (mA) | Número de equipos | Consumo de corriente total (mA) |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Duplicador de señal RN22 | 100 | 5 | 500 |
| RLN22 monocanal | 21 | 20 | 420 |
| RLN22 bicanal | 35 | 20 | 700 |
| RNO22 monocanal | 45 | 15 | 675 |
| RNO22 bicanal | 85 | 10 | 850 |
| | Imáx: 6 000 mA | 100 | 5845 |

El consumo de corriente total de 5 845 mA es menor que la corriente máxima admisible con dos fuentes de alimentación (máx. 6 A) en el modo elevador estacionario. Para comprobar que el fusible integrado en los módulos de alimentación RNF22 salta en caso de cortocircuito, en este ejemplo la potencia de entrada 24 V_{DC} se suministra con dos fuentes de alimentación RNB22, que proporcionan una corriente de cortocircuito de $2 \cdot 5,6 \text{ A} = 11,2 \text{ A}$.

13.2 Aplicaciones de los equipos de la serie RN

En este apartado se describen las aplicaciones comunes de los equipos de la serie RN.

Estos equipos ejecutan una diversidad de funciones durante el acondicionamiento de la señal:

- Amplificación
- Normalización
- Filtrado
- Aislamiento galvánico
- Suministro eléctrico a los sensores conectados
- Monitorización de la línea

Los equipos para estas tareas se conocen colectivamente como amplificadores de aislamiento o aisladores de señal y están disponibles con diferentes funciones en la serie RN de Endress+Hauser. En este contexto se acondicionan diferentes tipos de señales.

13.2.1 Tipos de señales

Las denominamos señales **analógicas** si pueden tomar cualquier valor entre un valor mínimo y un valor máximo con continuidad (p. ej. 0/4-20 mA), y por ello se conocen también como señales "de valor continuo". El rango de valores en este intervalo es enorme, y prácticamente infinito en términos de exactitud de medición.

Las señales eléctricas analógicas se generan con la ayuda de un sensor, por ejemplo, que registra los estados o los cambios de estado de las variables físicas y los convierte en una señal eléctrica.

Las variables que se miden normalmente en ingeniería de sistemas y de procesos con los equipos de medición de Endress+Hauser son las siguientes:

- Temperatura
- Presión
- Nivel
- Caudal
- Valores analíticos (p. ej. turbidez, conductividad, pH, etc.)


Estas señales analógicas se evalúan en el controlador (PLC) y pueden usarse en un "dispositivo de destino": como pueden ser

- Equipos de indicación, p. ej. para indicación de nivel con RIA15
- Unidades de control, p. ej. para el control del nivel
- Actuadores, p. ej. para el llenado de depósitos

También puede conectarse un transmisor circuito abajo del sensor. Este transmisor convierte la señal analógica medida en una señal estándar que permite el procesamiento posterior de la señal con módulos eléctricos estandarizados adicionales. El transmisor también puede estar integrado en la caja del sensor.

Las **señales binarias** solo pueden tomar dos valores, que indican los estados "On" u "Off" / "1" o "0". Las señales binarias suelen asociarse a señales "digitales" porque las señales digitales suelen estar codificadas en términos de señales binarias.

Las señales **HART** (Highway Addressable Remote Transducer) se caracterizan básicamente por que operan y se usan como un complemento de las señales analógicas estándar clásicas, en contraste con otros sistemas en bus de campo digitales. Por este motivo, HART no es un sustituto del cableado punto a punto, sino que se usa más bien para permitir la integración de equipos de campo inteligentes. Las señales digitales están moduladas según una señal de corriente estándar analógica 4 ... 20 mA con modulación HART que transmite información digital además de la información analógica del valor de proceso.



■ 16 Señal modulada HART

A Señal analógica

B Señal digital

Los sensores **NAMUR** funcionan gracias a una corriente transmitida y presentan cuatro estados, de modo que una unidad de evaluación analógica puede detectar también errores en el sensor. A veces esto se conoce como el "principio de corriente en circuito cerrado".

Los sensores NAMUR pueden adoptar cuatro estados a la salida:

- Corriente 0 mA: rotura de cable; circuito abierto
- Corriente <1,2 mA: sensor listo, no amortiguado
- Corriente <2,1 mA: sensor listo, amortiguado
- Valor de corriente máximo superior a 6 mA: cortocircuito, corriente máxima

El portfolio de la serie RN ofrece los módulos funcionales siguientes:

- Barrera activa RN22, RN42
- Duplicador de señal RN22
- Amplificador de aislamiento NAMUR RLN22, RLN42
- Amplificador de aislamiento de la salida RNO22


13.2.2 Barrera activa RN22

Las barreras activas llevan a cabo funciones diversas. Además del aislamiento galvánico de la señal y de la transmisión proporcional de las señales analógicas de 0/4-20 mA, también proporcionan la alimentación de los sensores conectados. Los equipos RN22 son transparentes al protocolo HART, es decir, también transmiten la información HART que proporciona el sensor PMP71B. Mediante las conexiones HART de la parte frontal, es posible efectuar mediciones con señales HART o configurar sensores SMART con facilidad.

A continuación se presentan ejemplos de aplicaciones comunes de la barrera activa RN22. Cada aplicación se explica y describe brevemente en un diagrama esquemático.

Ejemplo: medición de presión en una zona con peligro de explosión

- El sensor a 2 hilos pasivo PMP71B suministra una señal de corriente, que es proporcional a la presión, a la entrada activa de la barrera activa RN22
- La barrera activa RN22 proporciona una señal de salida de corriente activa, que es proporcional a la señal de entrada, a una entrada pasiva de la unidad de evaluación




A0045579

17 Medición de presión en una zona con peligro de explosión con una barrera activa RN22

Obsérvese que los equipos disponen de una entrada de corriente activa y pasiva a las que pueden conectarse directamente un transmisor a 2 hilos o un transmisor a 4 hilos. La salida del equipo puede configurarse de forma activa o pasiva. De este modo, la señal de corriente está disponible para el PLC/controlador u otros equipos.

Ejemplo: medición de caudal en una zona con peligro de explosión

- El sensor a 4 hilos activo Promag P300 proporciona una señal de corriente, que es proporcional al caudal, a la entrada pasiva del amplificador de aislamiento
- La barrera activa RN22 proporciona una señal de salida de corriente pasiva, que es proporcional a la señal de entrada, a una entrada activa de la unidad de evaluación




A0045580

18 Medición de caudal en la zona con peligro de explosión con una barrera activa RN22

Ejemplo: medición de caudal en una zona con peligro de explosión; duplicación de señal

- El sensor a 2 hilos pasivo Prowirl F200 proporciona una señal de corriente, que es proporcional al caudal, a la entrada activa del amplificador de aislamiento
- El duplicador de señal RN22 proporciona la señal HART y una señal de salida de corriente activa, que es proporcional a la señal de entrada, a una entrada pasiva del gestor de datos RSG45
- El duplicador de señal RN22 proporciona una señal de salida de corriente activa, que es proporcional a la señal de entrada, a una entrada pasiva del controlador (señal HART filtrada)



19 Medición de caudal en la zona con peligro de explosión con un duplicador de señal RN22

Obsérvese que las salidas pueden configurarse como salidas activas o pasivas independientemente la una de la otra.

13.2.3 Amplificador de aislamiento NAMUR RLN22

Los amplificadores de aislamiento NAMUR aíslan la señal analógica NAMUR de los sensores de nivel o de proximidad que hay conectados y la convierten en estados binarios de salida de relé.

NAMUR proviene de la sigla del nombre de la asociación antecesora: Normen Arbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der chemischen Industrie (Asociación de Estandarización para la Medición y el Control en las Industrias Químicas). Si bien el subtítulo de NAMUR ha cambiado, la sigla se ha mantenido. Los sensores NAMUR son sensores de proximidad o disyuntores de seguridad de uso común en automatización de procesos. Endress+Hauser ofrece sensores capacitivos, conductivos y de horquilla vibrante para diversidad de aplicaciones. Las propiedades eléctricas de los sensores y sus características de medición están estandarizadas en conformidad con la norma NAMUR. Por ello, son independientes del fabricante y su remplazo no está restringido a los productos de un proveedor específico. Los sensores NAMUR son a prueba de cortocircuitos. La unidad de evaluación RLN22 permite detectar cortocircuitos y roturas de línea en la línea del sensor. Un sensor NAMUR no necesita una fuente de alimentación separada: toma la potencia del circuito de medición.

La tensión de trabajo del lazo de control en campo en el "circuito de medición NAMUR" ha de ser de $8 \pm 1 \text{ V}$, y la carga en cortocircuito, entre $100 \dots 360 \Omega$.

Los sensores **NAMUR** funcionan gracias a una corriente transmitida y presentan cuatro estados, de modo que una unidad de evaluación analógica puede detectar también errores en el sensor. A veces esto se conoce como el "principio de corriente en circuito cerrado".

Los sensores NAMUR pueden adoptar cuatro estados a la salida:


- Corriente 0 mA: rotura de cable; circuito abierto
- Corriente <1,2 mA: sensor listo, no amortiguado
- Corriente <2,1 mA: sensor listo, amortiguado
- Valor de corriente máximo superior a 6 mA: cortocircuito, corriente máxima

Una aplicación común de los sensores NAMUR es la monitorización de valores de alarma en automatización de procesos. Para ello, a menudo un controlador evalúa las señales analógicas en términos binarios, p. ej. cuando la aplicación implica monitorizar el nivel de un depósito o una temperatura y hay que activar una reacción si se rebasa el valor de alarma. Aquí puede usarse la temperatura medida para determinar solo si la temperatura está por encima o por debajo del valor de alarma, por ejemplo.

Los ejemplos siguientes son aplicaciones comunes del amplificador de aislamiento NAMUR RLN22. Cada aplicación se explica y describe brevemente en un diagrama esquemático.

Ejemplo: amplificación digital con amplificador de aislamiento de señales de sensor NAMUR procedentes de una zona con peligro de explosión


- El sensor pasivo Liquiphant FTL41 con unidad de evaluación FEL48 proporciona un valor de señal NAMUR 1,2 mA o 2,1 mA a la entrada activa del amplificador de aislamiento
- El amplificador de aislamiento NAMUR RLN22 proporciona una señal de salida binaria (contacto de relé), que depende de la señal de entrada, a una entrada digital del controlador
- Las roturas de la línea o los cortocircuitos en la línea de los sensores a 2 hilos se indican con luces LED en RLN22, y si se usa un conector de bus del raíl DIN, se emiten como un mensaje de error de grupo al módulo de alimentación y mensajes de error RNF22



20 Detección de nivel límite NAMUR, Liquiphant FTL41 con evaluación FEL48 NAMUR en la zona con peligro de explosión


Ejemplo: aislamiento de la señal de los sensores con contactos mecánicos de una zona con peligro de explosión

- El conmutador de paleta rotativa FTE20 emite un informe de estado a partir de un contacto de conmutación mecánico
- El sensor y los cables de conexión se monitorizan en busca de roturas en la línea y cortocircuitos mediante el elemento de acoplamiento resistivo, que está disponible para RLN22 como accesorio
- El amplificador de aislamiento NAMUR RLN22 proporciona una señal de salida binaria, que depende de la señal de entrada, a una entrada digital del controlador
- Las roturas de la línea o los cortocircuitos en la línea de los sensores a 2 hilos se indican con luces LED en RLN22, y si se usa un conector de bus del raíl DIN, se emiten como un mensaje de error de grupo al módulo de alimentación y mensajes de error RNF22. Al mismo tiempo, la salida de relé se desactiva al estado sin corriente.



21 Detección de nivel límite NAMUR con conmutador de paleta rotativa FTE20 con monitorización de la línea en la zona con peligro de explosión

La función de monitorización de roturas de la línea o cortocircuitos puede implantarse con el elemento de acoplamiento resistivo (opcionalmente puede solicitarse para el amplificador de aislamiento NAMUR RLN22), que está en lazo con el compartimento de conexiones de FTE20, en el lateral del sensor. Esta función de monitorización se describe con detalle en las Recomendaciones NE21 de la Asociación de usuarios de tecnología de automatización en procesos industriales (NAMUR).



22 Circuito resistivo para la monitorización de la línea (cortocircuitos y rotura de la línea)

R_s : 1 k Ω
 R_p : 10 k Ω


13.2.4 Amplificador de aislamiento de la salida RNO22

Se usan amplificadores de aislamiento de la salida para controlar los transductores I/P, las válvulas de control y los indicadores. El equipo distingue y transmite señales de 0/4 a 20 mA. Para manejar los actuadores SMART, el valor de medición analógico puede superponerse con las señales de comunicación digital HART y transmitirse bidireccionalmente de un modo eléctricamente aislado. El equipo permite la monitorización en circuito abierto y en cortocircuito.

A continuación se presenta un ejemplo de aplicación común del amplificador de aislamiento de la salida RNO22. La aplicación se explica y describe brevemente en un diagrama esquemático.

Ejemplo: fuente de alimentación directa en zona con peligro de explosión

- La salida activa de la unidad de control proporciona una señal analógica de corriente para la entrada pasiva del amplificador de aislamiento de la salida RNO22
- RNO22 proporciona una señal de salida de corriente activa de 0/4-20 mA, que es proporcional a la señal de entrada, y la señal HART, a la válvula de control, que está controlada por la señal



A0045585

- 23 Activación de la válvula de control en la zona con peligro de explosión con un amplificador de aislamiento de la salida RNO22

Índice alfabético

A

- Accesorios
 - Específicos del equipo 23
- Ajustes de hardware
 - Configuración 13, 22
- Asignación de terminales 12, 18

D

- Declaración de conformidad 6
- Devolución del equipo 16
- Documentación sobre el instrumento
 - Documentación complementaria 24
- Documento
 - Función 3

E

- Elementos de indicación y operación
 - Visión general 13, 22

F

- Finalidad del documento 3
- Funcionamiento seguro 5

I

- Instrucciones de seguridad (XA) 24

L

- Localización y resolución de fallos
 - Fallos generales 15

M

- Marca CE 6

O

- Opciones de configuración
 - Configuración local 13, 22

P

- Placa de identificación 7

R

- Requisitos para el personal 5

S

- Seguridad del producto 6
- Seguridad en el lugar de trabajo 5



www.addresses.endress.com
