

Beknopte handleiding

Flowmeter

Proline 10

Modbus RS485 transmitter
Transmitter met Coriolis-sensor



Deze handleiding is een beknopte handleiding en **geen** vervanging voor de bedieningshandleiding die hoort bij het instrument.

Beknopte handleiding deel 2 van 2: Transmitter
Bevat informatie over de transmitter.

Beknopte handleiding deel 1 van 2: sensor →  3



A0023555

Beknopte handleiding voor flowmeter

Het instrument bestaat uit een transmitter en een sensor.

Het inbedrijfnameproces van deze twee componenten is beschreven in twee afzonderlijke handleidingen, welke samen de beknopte handleiding van de flowmeter vormen:

- Beknopte handleiding deel 1: sensor
- Beknopte handleiding deel 2: transmitter

Gebruik bij de inbedrijfname van het instrument beide beknopte handleidingen omdat deze elkaar aanvullen:

Beknopte handleiding deel 1: sensor

De beknopte sensorhandleidingen zijn bedoeld voor specialisten die verantwoordelijk zijn voor het installeren van het meetinstrument.

- Goederenontvangst en productidentificatie
- Opslag en transport
- Installatie

Beknopte handleiding deel 2: transmitter

De beknopte transmitterhandleiding is bedoeld voor specialisten die verantwoordelijk zijn voor de inbedrijfname, configuratie en parameterinstelling van het meetinstrument (tot en met de eerste meetwaarde).

- Productbeschrijving
- Installatie
- Elektrische aansluiting
- Bedieningsmogelijkheden
- Systeemintegratie
- Inbedrijfname
- Diagnose-informatie

Aanvullende instrumentdocumentatie



Deze Beknopte handleidingen zijn **Beknopte handleidingen deel 2: transmitter**.

De "Beknopte handleiding deel 1: sensor" is beschikbaar via:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: *Endress+Hauser Operations App*

Gedetailleerde informatie over het instrument is opgenomen in de bedieningshandleiding en de andere documentatie:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: *Endress+Hauser Operations App*

Inhoudsopgave

1	Over dit document	5
1.1	Symbolen	5
2	Veiligheidsinstructies	6
2.1	Voorwaarden voor het gespecialiseerd personeel	6
2.2	Voorwaarden voor het bedieningspersoneel	6
2.3	Goederenontvangst en transport	6
2.4	Stickers, tags en gravures	7
2.5	Omgeving en proces	7
2.6	Arbeidsveiligheid	7
2.7	Installatie	7
2.8	Elektrische aansluiting	7
2.9	Oppervlaktetemperatuur	7
2.10	Inbedrijfname	7
2.11	Modificaties van het instrument	8
3	Productinformatie	8
3.1	Bedoeld gebruik	8
3.2	Productopbouw	9
4	Installatie	9
4.1	Verdraaien van de transmitterbehuizing	10
4.2	Controles voor de montage	11
5	Elektrische aansluiting	12
5.1	Aansluitvoorwaarden	12
5.2	Voorschriften voor verbindingkabel	13
5.3	Aansluiten van de transmitter	14
5.4	Verwijderen van een kabel	18
5.5	Waarborg de potentiaalvereffening	18
5.6	Hardware-instellingen	19
5.7	Controles voor de aansluiting	20
6	Bediening	21
6.1	Overzicht van de bedieningsopties	21
6.2	Lokale bediening	21
6.3	SmartBlue app	28
7	Systemintegratie	30
8	Inbedrijfname	30
8.1	Controles na de installatie en na de aansluiting	30
8.2	Inschakelen van het instrument	31
8.3	Inbedrijfname van het instrument	32
8.4	Beveiligen van instellingen tegen ongeautoriseerde toegang	34
9	Diagnose en storingen oplossen	34
9.1	Diagnose-informatie op het lokale display	34

1 Over dit document

1.1 Symbolen

1.1.1 Waarschuwingen

GEVAAR

Dit symbool wijst op een direct gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden zal ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.

WAARSCHUWING

Dit symbool wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden kan ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.





VOORZICHTIG

Dit symbool wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden kan licht lichamelijk letsel ontstaan.





LET OP

Dit symbool wijst op een potentieel schadelijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden kan materiële schade aan de installatie of de omgeving ontstaan.




1.1.2 Elektronica

-  Gelijkstroom
-  Wisselstroom
-  Gelijk- en wisselstroom
-  Klemaansluiting voor potentiaalvereffening



1.1.3 Instrumentcommunicatie

-  Bluetooth is ingeschakeld.
-  LED is uit.
-  LED knippert.
-  LED brandt.

1.1.4 Gereedschap

-  Platte schroevendraaier
-  Steeksleutel
-  Sleutel

1.1.5 Informatietypen

-  Voorkeursprocedures, -processen of -acties
-  Toegestane procedures, processen of acties

-  Verboden procedures, processen of acties
-  Aanvullende informatie
-  Verwijzing naar documentatie
-  Verwijzing naar pagina
-  Verwijzing naar afbeelding
-  Aan te houden maatregel of individuele handeling
-  1., 2.,... Handelingsstappen
-  Resultaat van de handelingsstap
-  Hulp in geval van een probleem
-  Visuele inspectie
-  Schrijfbeveiligde parameter

1.1.6 Explosieveiligheid

-  Explosiegevaarlijke omgeving
-  Explosieveilige omgeving

2 Veiligheidsinstructies

2.1 Voorwaarden voor het gespecialiseerd personeel

- ▶ De installatie, elektrische aansluiting, inbedrijfname, diagnose en onderhoud van het instrument mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleid, specialistisch personeel, dat daarvoor is geautoriseerd door de exploitant van de installatie.
- ▶ Voor het uitvoeren van de werkzaamheden moet het opgeleide, specialistisch personeel de bedieningshandleiding, bijbehorende documentatie en certificaten zorgvuldig doorlezen en begrijpen en deze aanhouden.
- ▶ Voldoen aan nationale regelgeving.

2.2 Voorwaarden voor het bedieningspersoneel

- ▶ Bedieningspersoneel is geautoriseerd door de exploitant van de installatie en geïnstrueerd conform de vereisten voor de uit te voeren taak.
- ▶ Voor het uitvoeren van de werkzaamheden moet het bedieningspersoneel de instructies in de bedieningshandleiding en bijbehorende documentatie zorgvuldig doorlezen en begrijpen en deze aanhouden.

2.3 Goederenontvangst en transport

- ▶ Transporteer het instrument op een correcte wijze.

2.4 Stickers, tags en gravures

- ▶ Houd alle veiligheidsinstructies en symbolen op het instrument aan.

2.5 Omgeving en proces

- ▶ Gebruik het instrument alleen voor het meten van daarvoor geschikte media.
- ▶ Blijf binnen het instrumentspecifieke druk- en temperatuurbereik.
- ▶ Bescherm het instrument tegen corrosie en de invloed van omgevingsfactoren.

2.6 Arbeidsveiligheid

- ▶ Draag de benodigde beschermingsuitrusting conform de nationale voorschriften.
- ▶ Aard het lasapparaat niet via het instrument.
- ▶ Draag veiligheidshandschoenen bij werken aan en met het instrument met natte handen.

2.7 Installatie

- ▶ Verwijder de beschermende afdekkingen of beschermdeppen op de procesaansluitingen niet tot vlak voor de installatie van de sensor.
- ▶ Beschadig of verwijder de meetbuisbekleding op de flens niet.
- ▶ Houd de aandraaimomenten aan.

2.8 Elektrische aansluiting

- ▶ Houd de Nationale installatieregelgeving en richtlijnen aan.
- ▶ Houd de kabel- en instrumentspecificaties aan.
- ▶ Controleer de kabel op schade.
- ▶ Houd bij gebruik van het instrument in explosiegevaarlijke omgeving, de documentatie "Veiligheidsinstructie" aan.
- ▶ Potentiaalvereffeningspotentiaal waarborgen (uitvoeren).
- ▶ Aarding waarborgen (uitvoeren).

2.9 Oppervlaktetemperatuur

Media met verhoogde temperaturen kunnen zorgen voor hete oppervlakken van het instrument. Let daarom op het volgende:

- ▶ Monteer passende aanraakbescherming.
- ▶ Draag passende veiligheidshandschoenen..

2.10 Inbedrijfname

- ▶ Installeer het instrument alleen wanneer het in optimale technische conditie is, vrij van fouten en storingen.
- ▶ Neem het instrument alleen in bedrijf wanneer u de controles voor de installatie en de controles voor de aansluiting heeft uitgevoerd.

2.11 Modificaties van het instrument

- ▶ Voer alleen wijzigingen of reparaties uit na vooraf overleg met een Endress+Hauser service-organisatie.
- ▶ Installeer reservedelen en accessoires conform de montage-instructies.
- ▶ Gebruik alleen originele reservedelen en originele accessoires van Endress+Hauser.

3 Productinformatie

3.1 Bedoeld gebruik

Het instrument is alleen bedoeld voor flowmeting van vloeistoffen en gassen.


Afhankelijk van de bestelde uitvoering, meet het instrument potentieel explosieve, ontvlambare, giftige of oxiderende media.

Instrumenten voor gebruik in explosiegevaarlijke omgeving of in applicaties waar een verhoogd risico bestaat vanwege de procesdruk, zijn overeenkomstig gemarkeerd op de typeplaat.

Gebruik in tegenstrijd met de bedoeling kan de veiligheid in gevaar brengen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik niet conform de bedoeling.

3.2 Productopbouw

De transmitter en de sensor vormen een mechanische eenheid.



A0043525

1 *Hoofdcomponenten instrument*

- 1 *Behuizingsdeksel*
- 2 *Displaymodule*
- 3 *Transmitterbehuizing*
- 4 *Sensor*


4 Installatie



Voor meer installatie over het installeren van de sensor, zie de beknopte handleiding van de sensor →  3


4.1 Verdraaien van de transmitterbehuizing

Bestelcode voor "Behuizing", optie "Aluminium"



A0041095

Bestelcode voor "Behuizing", optie "Polycarbonaat"



A0050149

1. Maak de bevestigingsschroeven aan beide zijden van de transmitterbehuizing los.

2. **LET OP**

Te ver verdraaien van de transmitterbehuizing!

Interne kabels worden beschadigd.

- ▶ Verdraai de transmitterbehuizing maximaal 180° in elke richting.

Draai de transmitterbehuizing in de gewenste positie.

3. Zet de schroeven vast in de logische omgekeerde volgorde.

1. Schroef de schroef op het behuizingsdeksel los.

2. Open de behuizingsdeksel.

3. Maak de aardschroef los (onder het display).

4. Maak de bevestigingsschroeven aan beide zijden van de transmitterbehuizing los.

5. **LET OP**

Te ver verdraaien van de transmitterbehuizing!

Interne kabels worden beschadigd.

- ▶ Verdraai de transmitterbehuizing maximaal 180° in elke richting.

Draai de transmitterbehuizing in de gewenste positie.

6. Zet de schroeven vast in de logische omgekeerde volgorde.

4.2 Controles voor de montage

Is het instrument beschadigd (visuele inspectie)?	<input type="checkbox"/>
Voldoet het instrument aan de meetpuntspecificaties?	
Bijvoorbeeld:	
■ Procestemperatuur	<input type="checkbox"/>
■ Procesdruk	
■ Omgevingstemperatuur	
■ Meetbereik	
Is de juiste inbouwpositie voor het instrument gekozen ?	<input type="checkbox"/>
Komt de richting van de pijp op het instrument overeen met de actuele richting van de doorstroming van het medium?	<input type="checkbox"/>
Is het instrument beschermt tegen neerslag en zonlicht?	<input type="checkbox"/>

5 Elektrische aansluiting

5.1 Aansluitvoorwaarden

5.1.1 Opmerkingen over de elektrische aansluiting

WAARSCHUWING

Componenten staan onder spanning!

Verkeerd uitgevoerde werkzaamheden aan de elektrische aansluitingen kunnen resulteren in een elektrische schok.


- ▶ Laat elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren door opgeleide specialisten.
- ▶ Houd de geldende nationale/plaatselijke installatievoorschriften aan.
- ▶ Houd de nationale en lokale arbeidsveiligheidsvoorschriften aan.
- ▶ Voer de aansluitingen uit in de juiste volgorde: sluit altijd eerst de randaarde (PE) aan op de interne aardklem.
- ▶ Houd bij toepassingen in explosiegevaarlijke omgeving, het document "Veiligheidsinstructie" aan.
- ▶ Aard het instrument zorgvuldig en zorg voor potentiaalvereffening.
- ▶ Sluit randaarde aan op alle externe aardklemmen.

5.1.2 Aanvullende beveiligingsmaatregelen

De volgende maatregelen zijn nodig:

- Installeer een uitschakelaar voor eenvoudig ontkoppelen van het instrument van de voedingsspanning.
- Installeer naast de instrumentzekering een overstroombeveiliging met maximaal 10 A in de installatie.
- Kunststof afdichtpluggen dienen als bescherming tijdens het transport en moeten worden vervangen door passend, individueel goedgekeurd installatiemateriaal.
- Aansluitvoorbeelden:

5.1.3 Aansluiten van de kabelafscherming

 Om voedingsfrequentie compensatiestromen over de kabelafscherming te voorkomen, moet de potentiaalvereffening voor de installatie zijn gewaarborgd. Wanneer potentiaalvereffening (equipotentiële koppeling) van de installatie niet mogelijk is, moet de kabelafscherming slechts aan één zijde op de installatie worden aangesloten. Afscherming tegen elektromagnetische Interferentie is dan slechts deels gewaarborgd.

1. Houd de gestripte en getwiste kabelafscherming naar de interne aardklem zo kort mogelijk.
2. Scherm kabels volledig af.
3. Sluit de kabelafscherming aan beide uiteinden aan op de potentiaalvereffening van de installatie.

5.2 Voorschriften voor verbindingenkabel

5.2.1 Elektrische veiligheid

Conform geldende nationale regelgeving.

5.2.2 Toegestaan temperatuurbereik

- Houd de installatierichtlijnen die gelden in het land van toepassing aan.
- De kabels moeten geschikt zijn voor de verwachte minimale en maximale temperaturen.

5.2.3 Voedingskabel (inclusief ader voor interne aardklem)


- Een standaard installatiekabel is voldoende.
- Voer de aarding uit conform de geldende nationale regelgeving en voorschriften.

5.2.4 Signaalkabel

- Modbus RS485:
Kabel type A conform EIA/TIA-485 standaard wordt aanbevolen
- Stroomuitgang 4 ... 20 mA:
Standaard installatiekabel


5.3 Aansluiten van de transmitter

5.3.1 Klemaansluitingen transmitter



A0043283


- 1 Kabelwartel voor voedingsspanningskabel: voedingsspanning
- 2 Externe aardklem: op transmitters van polycarbonaat met een metalen pijpadapter
- 3 Kabelwartel voor signaalkabel
- 4 Externe aardklem



A0045438

- 1 Kabelwartel voor voedingsspanningskabel: voedingsspanning
- 2 Kabelwartel voor signaalkabel
- 3 Externe aardklem

5.3.2 Klembezetting

 De klembezetting is gespecificeerd op een sticker.

De volgende klembezetting is beschikbaar:

Modbus RS485 en stroomuitgang 4 tot 20 mA (actief)

Voedingsspanning		Uitgang 1				Uitgang 2	
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (B)	23 (A)
L/+	N/-	Stroomuitgang 4 tot 20 mA (actief)		-		Modbus RS485	

Modbus RS485 en stroomuitgang 4 tot 20 mA (passief)

Voedingsspanning		Uitgang 1				Uitgang 2	
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (B)	23 (A)
L/+	N/-	-		Stroomuitgang 4 tot 20 mA (passief)		Modbus RS485	

5.3.3 Bedraden van de transmitter


- Gebruik een passende kabelwartel voor de voedingsspanningskabel en de signaalkabel.
- Let op de specificaties voor de voedingsspanningskabel en de signaalkabel → 13 .
- Gebruik afgeschermd kabels voor digitale communicatie.

LET OP

Wanneer de kabelwartel niet correct is, komt de goede afdichting van de behuizing in gevaar!


Schade aan het instrument.

- ▶ Gebruik een kabelwartel passend bij de beschermingsklasse.




A0044720

1. Aard het instrument zorgvuldig en zorg voor potentiaalvereffening.
2. Sluit randaarde aan op de externe aardklemmen.




A0045442




A0041094

3. Maak de inbusbout van de borgklem los.
4. Open de behuizingsdeksel linksom.




A0041330


5. Druk de lip van de displaymodulehouder in.
6. Verwijder de displaymodule uit de displaymodulehouder.




A0041354



A0041356



A0041357



A0041358

i De kabel moet zich in de lip voor de trekcontasting bevinden.

7. Laat de displaymodule hangen.

8. Verwijder de dummy-plug indien aanwezig.

LET OP

Wanneer de afdichtring ontbreekt, is de behuizing niet goed afgedicht!

Schade aan het instrument.

► Verwijder de afdichtring niet uit de kabelwartel.

9. Installeer de voedingskabel en de signaalkabel door de betreffende kabelwartel.

10. Strip de kabel en de aders.

11. Plaats adereindhuls over de aders en druk deze in positie.

i De klembezetting is gespecificeerd op een sticker.

12. Sluit de randaarde (PE) aan op de interne aardklem.


13. Sluit de voedingskabel en signaalkabel aan conform de klembezetting.

14. Sluit de kabelafschermingen aan op de interne aardklem.

15. Zet de kabelwartels vast.

16. Montage in omgekeerde volgorde.

5.4 Verwijderen van een kabel




2 Technische eenheid mm (in)

1. Gebruik een platte schroevendraaier voor indrukken in de opening tussen de twee klemopeningen en houd dit vast.
2. Verwijder het kabeluiteinde uit de klem.


5.5 Waarborg de potentiaalvereffening

Er zijn geen speciale maatregelen nodig voor de potentiaalvereffening.


 Voor instrumenten voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden, moeten de instructies in de Ex-documentatie (XA) worden aangehouden.

5.6 Hardware-instellingen


5.6.1 Inschakelen schrijfbeveiliging



A0041094



A0041330



A0044412

1. Maak de inbusbout van de borgklem los.

2. Open de behuizingsdeksel linksom.

3. Druk de lip van de displaymodulehouder in.


4. Verwijder de displaymodule uit de displaymodulehouder.

5. Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar aan de achterkant van de displaymodule in de **On** positie.

↳ Schrijfbeveiliging is geactiveerd.

6. Montage in omgekeerde volgorde.


5.7 Controles voor de aansluiting

Is de randaarde correct uitgevoerd?	<input type="checkbox"/>
Zijn het instrument en de kabel beschadigd (visuele inspectie)?	<input type="checkbox"/>
Voldoen de kabels aan de voorschriften?	<input type="checkbox"/>
Is de klemmenbezetting correct?	<input type="checkbox"/>
Zijn alle kabelwartels geïnstalleerd, goed vastgezet en lekdicht?	<input type="checkbox"/>
Zijn dummy-pluggen geplaatst in niet gebruikte kabelwartels?	<input type="checkbox"/>
Zijn de transportpluggen vervangen door dummypluggen?	<input type="checkbox"/>
Zijn de behuizingsschroeven en behuizingssdeksel goed vastgezet?	<input type="checkbox"/>
Zijn de kabels naar beneden gericht voor de kabelwartel ("waterafvoer")?	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Komt de voedingsspanning overeen met de specificaties op de typeplaat van de transmitter?	<input type="checkbox"/>

A0042316

6 Bediening

6.1 Overzicht van de bedieningsopties




A0044206

- 1 *Locale bediening via touchscreen*
- 2 *Computer met bedieningstool, bijv. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM*
- 3 *Field Xpert SFX350 of SFX370 via Bluetooth*
- 4 *Field Xpert SMT70 via Bluetooth*
- 5 *Tablet of smartphone via Bluetooth*
- 6 *Automatiseringssysteem, bijv. PLC*

6.2 Lokale bediening


6.2.1 Ontgrendelen lokale bediening

De lokale bediening moet eerst worden ontgrendeld voordat het instrument via het touchscreen kan worden bediend. Teken een "L"-patroon op het touchscreen voor de ontgrendeling.




A0044415

6.2.2 Navigatie




Tik

- Open menu's.
- Selecteer posities in een lijst.
- Bevestig knoppen.
- Voer karakters in.



Veeg horizontaal

Toont volgende of vorige pagina.





Veeg verticaal


Toont aanvullende punten in een lijst.

6.2.3 Bedrijfsdisplay

Tijdens standaardbedrijf, toont het lokale display het bedrijfsvenster. Het bedrijfsvenster bestaat uit verschillende vensters waar de gebruiker tussen kan schakelen.

 Het bedrijfsdisplay kan worden aangepast: zie de parameterbeschrijving →  24.

Bedrijfsdisplay en navigatie



A0042992

- 1 Snelle toegang
- 2 Statussymbolen, communicatiesymbolen en diagnosesymbolen
- 3 Meetwaarden
- 4 Draaien paginadisplay

Symbolen

 Open het hoofdmenu.

- ✓ Snelle toegang
- 🔒 Vergrendelde status
- 📶 Bluetooth is actief.
- ↔ Instrumentcommunicatie ingeschakeld.
- ⚠ Statussignaal: functiecontrole
- 🔧 Statussignaal: onderhoud nodig
- ⚠ Statussignaal: buiten de specificaties
- ⊗ Statussignaal: storing
- ☑ Statussignaal: diagnose actief.


6.2.4 Snelle toegang

Het menu Snelle toegang bevat een selectie van specifieke instrumentfuncties.




Snelle toegang wordt aangegeven door een driehoek aan de bovenkant in het midden van het lokale display.

Snelle toegang en navigatie



A0044208

- 1 Snelle toegang
- 2 Snelle toegang met specifieke instrumentfuncties






Tik

- Terug naar bedrijfsdisplay.
- Open specifieke instrumentfuncties.

Symbolen

Wanneer op een symbool wordt getikt, toont het lokale display het menu met de bijbehorende specifieke instrumentfuncties.


- 📶 Inschakelen of uitschakelen Bluetooth.

-  Vrijgavecode invoeren.
-  Schrijfbeveiliging is geactiveerd.
-  Terug naar bedrijfsdisplay.

6.2.5 Hoofdmenu


Het hoofdmenu bevat alle menu's die nodig zijn voor de inbedrijfname, configuratie en bediening van het instrument.

Hoofdmenu en navigatie



A0044213







- 1 Open het hoofdmenu.
- 2 Open menu's voor specifieke instrumentfuncties.



Tik

- Terug naar bedrijfsdisplay.
- Open menu's.


Symbolen

-  Terug naar bedrijfsdisplay.
-  Menu **Begeleiding**
Configuratie van het instrument
-  Menu **Diagnose**
Storingen oplossen en regeling van instrumentgedrag
-  Menu **Applicatie**
Applicatiespecifieke instellingen
-  Menu **Systeem**
Instrumentbeheer en gebruikersbeheer
-  Stel de displaytaal in.

Submenu's en navigatie




A0044219



Tik

- Open het hoofdmenu.
- Open submenu's of parameters.
- Selecteer opties.
- Sla posities in de lijst over.



Veeg verticaal

Selecteer posities in een lijst stap-voor-stap.

Symbolen

- < Ga terug naar voorgaande menu .
- ⌂ Verspring naar laatste positie van de lijst.
- ⌂ Verspring naar eerste positie van de lijst.


6.2.6 Diagnose-informatie

Diagnose-informatie toont aanvullende instructies of achtergrondinformatie over diagnose-events.

Open de diagnosemelding



Het diagnosegedrag wordt aangegeven rechtsboven in het lokale display door een diagnosesymbool. Tik op het symbool of de "Help"-knop om de diagnosemelding te openen.




A0043008

- 1 Instrumentstatus
- 2 Diagnosegedrag met diagnosecode
- 3 Afgekorte tekst
- 4 Open de maatregelen voor storingen oplossen.

6.2.7 Bewerkingsaanzicht

Editor en navigatie

De teksteditor wordt gebruikt om karakters in te voeren.




A0043020


A0043023

- 1 Weergavegebied invoer
- 2 Wis karakter.
- 3 Bevestig uw invoer.
- 4 Omschakelen invoerveld.
- 5 Annuleren editor.
- 6 Invoerveld

- 1 Weergavegebied invoer
- 2 Wis karakter.
- 3 Bevestig uw invoer.
- 4 Annuleren editor.
- 5 Invoerveld

**Tik**


- Voer karakters in.
- Kies volgende karakterset.

**Veeg horizontaal**

Toont volgende of vorige pagina.

Invoerveld


Hoofdletter



Kleine letter




Cijfers



Speciale karakters


6.2.8 Datum

Het instrument heeft een real-time klok voor alle logfuncties. De tijd kan hier worden ingesteld.



A0043043

- 1 Verhoog de datum met 1.
- 2 Actuele waarde
- 3 Verlaag de datum met 1.
- 4 Bevestig instellingen.
- 5 Annuleren editor.






Tik

- Voer instellingen uit.
- Bevestig instellingen.
- Annuleren editor.

6.3 SmartBlue app

Het instrument heeft een Bluetooth-interface en kan worden bediend en geconfigureerd met de SmartBlue-app. De SmartBlue-app moet daarvoor worden gedownload op een smart apparaat. Elk willekeurig smart apparaat kan worden gebruikt.

- Het bereik is 20 m (65.6 ft) onder referentie-omstandigheden.
- Verkeerde bediening door ongeautoriseerd personeel wordt voorkomen met gecodeerde communicatie en wachtwoordcodering.
- Bluetooth kan worden uitgeschakeld.

Download	Endress+Hauser SmartBlue-app: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Google Playstore (Android) ▪ iTunes Apple Shop (iOS apparaten) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
Ondersteunde functies	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Configuratie van het instrument ▪ Toegang tot meetwaarde, instrumentstatus en diagnose-informatie

Downloaden van de SmartBlue-app:

1. Installeer en start de SmartBlue-app.
 - ↳ Een live list toont alle beschikbare instrumenten. De lijst toont de instrumenten met de geconfigureerde tagnaam. De fabrieksinstelling van de instrument-tag is **EH_**BB_XXYYZZ** (XXYYZZ = de eerste 6 karakters van het serienummer van het instrument).
 2. Activeer voor Android-apparaten de GPS-positionering (niet nodig voor apparaten met IOS)
 3. Selecteer het instrument uit de live list.
 - ↳ Het login-dialoogvenster wordt geopend.
- i** Voor energiebesparing, wanneer het instrument niet wordt gevoed door een voedingseenheid, is deze slechts gedurende 10 seconden elke minuut zichtbaar in de live-list.
- Het instrument verschijnt direct in de live-list wanneer het lokale display gedurende 5 seconden wordt aangeraakt.
 - Het instrument met de hoogste signaalsterkte verschijnt bovenaan de live-list.

Inloggen:

4. Voer de gebruikersnaam in: **admin**
5. Voer het initiële wachtwoord in: serienummer van het instrument.
 - ↳ Wanneer u de eerste keer inlogt, verschijnt een melding waarin geadviseerd wordt het wachtwoord te veranderen.
6. Bevestig uw invoer.
 - ↳ Het hoofdmenu wordt geopend.
7. Optie: verander Bluetooth®-wachtwoord: System → Connectivity → Bluetooth configuration → Change Bluetooth password

i Neem contact op met de Endress+Hauser service wanneer het wachtwoord niet meer bekend is.

Uitvoeren van een firmware update via de SmartBlue-app

Het flash-bestand moet vooraf worden geüploades naar de gewenste bedieningseenheid (bijv. smartphone).

1. In de SmartBlue-app: open systeem.
2. Open de softwareconfiguratie.
3. Open de firmware-update.
 - ↳ De wizard begeleidt u door de firmware-update.

7 Systeemintegratie

 Voor meer informatie over systeemintegratie, zie de bedieningshandleiding van het instrument.

- Overzicht instrumentbeschrijvingsbestanden:
 - huidige versie gegevens voor het instrument
 - Bedieningstools
- Compatibiliteit met voorgaande model
- Modbus RS485-informatie
 - Functiecodes
 - Responstijd
 - Modbus data map

8 Inbedrijfname


8.1 Controles na de installatie en na de aansluiting

Waarborg voor de inbedrijfname van het instrument, dat de controles voor installatie en aansluiting zijn uitgevoerd:

- Controles na de installatie →  11
- Controles na de aansluiting →  20

8.2 Inschakelen van het instrument

- ▶ Schakel de voedingsspanning voor het instrument in.
 - ↳ Het lokale display schakelt van het startscherm naar het bedrijfsdisplay.




A0042938




Wanneer het opstarten van het instrument niet succesvol verloopt, verschijnt een foutmelding .

8.3 Inbedrijfname van het instrument

8.3.1 Lokale bediening


 Gedetailleerde informatie over de lokale bediening:

1. Via het "Menu"-symbool: open het hoofdmenu.




A0042939

2. Via het "Taal"-symbool: selecteer de gewenste taal.




A0042940

3. Via het "Assistentie"-symbool: open Wizard **In bedrijf nemen**.



A0042941

4. Start Wizard **In bedrijf nemen**.



A0043018

5. Volg de instructies op het lokale display.

- ↳ Het Wizard **In bedrijf nemen** verloopt door alle instrumentparameters die nodig zijn voor het in bedrijf nemen van het instrument.



Zie voor meer informatie het document "Beschrijving van instrumentparameters" behorende bij het instrument.

8.3.2 SmartBlue-app



Informatie over de SmartBlue-app → 📄 28.

Aansluiten van de SmartBlue-app op het instrument

1. Schakel Bluetooth in op de mobiele handterminal, tablet of smartphone.
2. Start de SmartBlue-app.
 - ↳ Een live list toont alle beschikbare instrumenten.
3. kies de gewenste dienst.
 - ↳ De SmartBlue-app toont de instrumentlogin.
4. Voer onder gebruikersnaam **admin** in.
5. Voer onder wachtwoord het serienummer van het instrument in. Zie typeplaat voor serienummer.
6. Bevestig uw instellingen.
 - ↳ De SmartBlue-app maakt verbinding met het instrument en toont het hoofdmenu.

Open Wizard "In bedrijf nemen"


1. Open via Menu **Begeleiding** Wizard **In bedrijf nemen**.
2. Volg de instructies op het lokale display.
 - ↳ Het Wizard **In bedrijf nemen** verloopt door alle instrumentparameters die nodig zijn voor het in bedrijf nemen van het instrument.

8.4 Beveiligen van instellingen tegen ongeautoriseerde toegang

8.4.1 Vergrendelingsschakelaar

Schrijftoegang tot het gehele bedieningsmenu kan worden geblokkeerd via de schrijfbeveiligingsschakelaar. De waarden van de parameters kunnen niet worden veranderd. Schrijfbeveiliging is uitgeschakeld bij uitlevering van het instrument .

Schrijfbeveiliging wordt ingeschakeld met de schrijfbeveiligingsschakelaar op de achterkant van de displaymodule.


 Voor meer informatie over de beveiliging van de instellingen tegen ongeautoriseerde toegang, zie de bedieningshandleiding van het instrument.

9 Diagnose en storingen oplossen

9.1 Diagnose-informatie op het lokale display


9.1.1 Diagnosemelding

Het lokale display wisselt tussen weergeven van storingen als diagnosemelding en weergeven van het bedrijfsdisplay.



A0042937

- A *Bedieningsdisplay in alarmtoestand*
- B *Diagnosemelding*
- 1 *Diagnosegedrag*
- 2 *Statussignaal*
- 3 *Diagnosegedrag met diagnosecode*
- 4 *Afgekorte tekst*
- 5 *Open informatie over oplossingsmaatregelen.*

 Voor meer informatie over diagnose-informatie, zie de bedieningshandleiding van het instrument.



71592075

www.addresses.endress.com
