

# 简明操作指南

## Micropilot FMR63B

## PROFIBUS PA

雷达液位计




本《简明操作指南》不能替代设备随箱包装中的《操作手册》。

详细信息参见《操作手册》和其他文档资料。

可用文档资料的获取方式:

- 网址: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- 智能手机/平板电脑: Endress+Hauser Operations App



A0023555

# 目录

<b>1 图标</b>	<b>4</b>
1.1 安全图标	4
1.2 特定信息图标和图中的图标	4
<b>2 人员要求</b>	<b>5</b>
<b>3 指定用途</b>	<b>5</b>
<b>4 工作场所安全</b>	<b>5</b>
<b>5 操作安全</b>	<b>6</b>
<b>6 产品安全</b>	<b>6</b>
<b>7 到货验收</b>	<b>6</b>
<b>8 产品标识</b>	<b>7</b>
8.1 铭牌	7
8.2 制造商地址	7
<b>9 储存和运输</b>	<b>8</b>
9.1 储存条件	8
9.2 将产品运输至测量点	8
<b>10 安装</b>	<b>8</b>
10.1 常规指南	8
10.2 安装要求	9
10.3 安装设备	11
10.4 安装后检查	14
<b>11 电气连接</b>	<b>14</b>
11.1 接线要求	14
11.2 连接设备	17
11.3 确保防护等级	23
11.4 连接后检查	23
<b>12 操作</b>	<b>24</b>
12.1 读取设备锁定状态	24
12.2 读取测量值	24
12.3 基于过程条件调节设备	24
12.4 Heartbeat Technology 心跳技术 (可选)	24
<b>13 调试</b>	<b>24</b>
13.1 准备工作	25
13.2 功能检查	25
13.3 通过 FieldCare 和 DeviceCare 连接	25
13.4 设置显示语言	26
13.5 设置设备	27
13.6 记录回波曲线	28
13.7 “仿真”子菜单	28

# 1 图标

## 1.1 安全图标



危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。



危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。



危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。



操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

## 1.2 特定信息图标和图中的图标



允许的操作、过程或动作



推荐的操作、过程或动作



禁止的操作、过程或动作



附加信息



参见文档



参考图




提示信息或重要分步操作




操作步骤



操作结果



部件号



视图



遵守相关《操作手册》中的安全指南

## 2 人员要求

操作人员必须符合下列要求：

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
- ▶ 操作人员必须经过厂方/运营方授权。
- ▶ 操作人员必须熟悉联邦/国家法规。
- ▶ 开始操作前，操作人员必须事先阅读并理解本文档、补充文档资料和证书（取决于实际应用）中的各项指南。
- ▶ 操作人员必须遵守指南要求，符合相关规定。

## 3 指定用途

### 应用和介质

本文档中介绍的测量设备用于液体、浆料和污泥的连续非接触式物位测量。设备的工作频率约为 80 GHz，最大辐射脉冲能量为 1.5 mW，平均输出功率为 70 μW。操作对人员和动物无任何危害。

遵守“技术参数”章节中列举的限定值要求，以及指南和补充文档资料中列举的使用条件要求，测量设备只能测量下列参数：

- ▶ 过程变量测量值：物位、距离、信号强度
- ▶ 过程变量计算值：任意形状的容器中介质的体积或质量

为了保证测量设备能够始终正常工作：

- ▶ 仅当接液部件材质能够耐受被测介质腐蚀时，才允许使用测量设备。
- ▶ 遵守“技术参数”章节中规定的限定值要求。

### 使用不当

由于使用不当或用于非指定用途导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。

避免机械损坏：

- ▶ 禁止使用锐利或坚硬物体触碰或清洁设备表面。

临界工况：

- ▶ 测量特殊流体或使用清洗液时，Endress+Hauser 十分乐意帮助您验证接液部件材质的耐腐蚀性，但对此不做任何担保和承担任何责任。

### 其他风险

与过程的热交换和电子模块自身的功率消耗可能导致电子腔外壳及其内部部件（例如显示单元、主要电子模块和 I/O 电子模块）的温度升高至 80 °C (176 °F)。操作过程中，传感器温度可能会接近介质温度。

接触表面有导致烫伤的危险！

- ▶ 进行高温流体测量时，确保已采取防护措施，避免发生接触性烫伤。

## 4 工作场所安全

操作设备时：

- ▶ 遵守联邦/国家法规，穿戴人员防护装置。

- ▶ 进行仪表接线操作前，首先需要切断电源。

## 5 操作安全

存在人员受伤的风险！

- ▶ 只有完全满足技术规范且无错误和故障时才能操作设备。
- ▶ 操作员有责任确保设备无故障运行。

### 危险区

在危险区中使用设备时（例如防爆要求、压力设备安全），为避免人员受伤或设备损坏危险，应：

- ▶ 参照铭牌检查并确认所订购的设备是否允许在危险区中使用。
- ▶ 遵守单独成册的补充文档资料中列举的规格参数要求，补充文档资料是本文档的组成部分。


## 6 产品安全

仪表基于工程实践经验设计，符合最严格的安全要求。通过出厂测试，可以安全工作。

仪表满足常规安全标准和法规要求，并符合 EC 符合性声明中列举的 EC 准则的要求。

Endress+Hauser 确保粘贴有 CE 标志的仪表满足上述要求。

## 7 到货验收



A0016870

到货后需要进行下列检查：

- 发货清单（1）上的订货号是否与产品粘贴标签（2）上的订货号一致？
- 物品是否完好无损？
- 铭牌参数是否与发货清单上的订购信息一致？
- 随箱包装中是否提供文档资料？
- 如需要（参照铭牌）：是否提供《安全指南》（XA）文档？



如果不满足任一上述条件，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

## 8 产品标识

设备标识信息如下：

- 铭牌参数
- 发货清单上的扩展订货号及订购选项
  - ▶ 设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))；手动输入铭牌上的序列号。
    - ↳ 显示测量设备的所有信息。
  - ▶ 在 Endress+Hauser Operations app 中：手动输入铭牌上的序列号，或扫描铭牌上的二维码。
    - ↳ 显示测量设备的所有信息。

### 8.1 铭牌

铭牌上标识法律规定的相关设备信息，例如：

- 制造商名称
- 订货号、扩展订货号、序列号
- 技术参数、防护等级
- 固件版本号、硬件版本号
- 防爆认证信息，参见配套《安全指南》（XA）
- 二维码（包含设备信息）

### 8.2 制造商地址

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg, Germany

产地：参见铭牌。

## 9 储存和运输

### 9.1 储存条件

- 使用原包装
- 在洁净的干燥环境中储存设备，采取冲击防护措施。

#### 9.1.1 储存温度范围

参见《技术资料》。

### 9.2 将产品运输至测量点

#### ▲ 警告

#### 运输不当！

外壳或传感器会损坏或掉落。存在人员受伤的风险！

- ▶ 使用原包装将设备运输至测量点，或手握过程连接搬运设备。
- ▶ 始终在过程连接处使用起吊设备（吊绳、吊环等）抬起设备，禁止通过电子腔外壳或传感器抬起设备。注意设备重心，避免意外倾倒或滑落。

## 10 安装


### 10.1 常规指南

#### ▲ 警告

如果在潮湿环境中打开外壳，设备防护等级失效。

- ▶ 仅允许在干燥环境中打开设备外壳！

1. 安装设备或旋转外壳，确保电缆入口不会朝上放置。




A0029263

2. 始终牢固拧紧外壳盖和电缆入口。
3. 反向拧紧电缆入口。
4. 布线时必须向下弯曲电缆，形成排水回路。

## 10.2 安装要求


### 10.2.1 罐体内部装置



A0031777

在信号波束范围内避免安装任何内部装置（例如限位开关、温度传感器、立杆、真空环、加热盘管、挡板等）。注意波束角  $\alpha$ 。

## 10.2.2 避免出现干扰回波



A0031813

倾斜安装的金属反射板能够散射雷达波信号，有助于减少干扰回波。

## 10.2.3 竖直安装天线

使天线垂直于介质表面安装。

**i** 如果天线不垂直于介质表面安装，会减小天线的最大覆盖范围，或者额外产生干扰信号。

## 10.2.4 径向调节天线位置

天线无需进行径向安装位置调节。

## 10.2.5 优化方法

### 干扰抑制

通过电子干扰回波抑制优化测量结果。

参见确认距离参数。

## 10.3 安装设备

### 10.3.1 20 mm (0.75 in)一体型天线, PEEK

#### 关于螺纹连接的说明


- 仅允许通过六角螺栓上的转动夹持面旋转拧紧设备。
- 工具: 36 mm 开口扳手
- 最大允许扭矩: 50 Nm (36 lbf ft)

#### 关于安装短管的说明

最大安装短管高度  $H_{\max}$  取决于安装短管管径 D。

#### 最大安装短管高度 $H_{\max}$ 与安装短管管径 D 之间的关系

$\phi D$	$H_{\max}$
40 ... 50 mm (1.6 ... 2 in)	200 mm (8 in)
50 ... 80 mm (2 ... 3.2 in)	300 mm (12 in)
80 ... 100 mm (3.2 ... 4 in)	450 mm (18 in)
100 ... 150 mm (4 ... 6 in)	550 mm (22 in)
$\geq 150$ mm (6 in)	850 mm (34 in)



**i** 如果超出最大安装短管高度, 肯定会降低测量性能。

请注意以下几点:

- 安装短管底部必须光滑、无毛刺。
- 安装短管边缘应倒圆处理。
- 必须执行干扰回波抑制。
- 使用的安装短管高度超过表格中列举的数值时, 请联系制造商的支持服务部门。

### 10.3.2 PTFE 涂层天线, 齐平安装, 50 mm (2 in)

**i** 天线涂层同时起到过程密封的作用。无需额外安装密封件。

#### 关于安装短管的说明

最大安装短管高度  $H_{\max}$  取决于安装短管管径 D。

## 最大安装短管高度 $H_{max}$ 取决于安装短管管径 D

$\phi D$	$H_{max}$
50 ... 80 mm (2 ... 3.2 in)	600 mm (24 in)
80 ... 100 mm (3.2 ... 4 in)	1000 mm (40 in)
100 ... 150 mm (4 ... 6 in)	1250 mm (50 in)
$\geq 150$ mm (6 in)	1850 mm (74 in)

**i** 如果超出最大安装短管高度，肯定会降低测量性能。

请注意以下几点：

- 安装短管底部必须光滑、无毛刺。
- 安装短管边缘应倒圆处理。
- 必须执行干扰回波抑制。
- 使用的安装短管高度超过表格中列举的数值时，请联系制造商的支持服务部门。

### 10.3.3 PTFE 涂层天线，齐平安装，80 mm (3 in)

**i** 天线涂层同时起到过程密封的作用。无需额外安装密封件。

#### 关于安装短管的说明

最大安装短管高度  $H_{max}$  取决于安装短管管径 D。

## 最大安装短管高度 $H_{max}$ 取决于安装短管管径 D

$\phi D$	$H_{max}$
80 ... 100 mm (3.2 ... 4 in)	1750 mm (70 in)
100 ... 150 mm (4 ... 6 in)	2200 mm (88 in)
$\geq 150$ mm (6 in)	3300 mm (132 in)

**i** 如果超出最大安装短管高度，肯定会降低测量性能。

请注意以下几点：


- 安装短管底部必须光滑、无毛刺。
- 安装短管边缘应倒圆处理。
- 必须执行干扰回波抑制。
- 使用的安装短管高度超过表格中列举的数值时，请联系制造商的支持服务部门。

### 10.3.4 旋转外壳

松开锁定螺丝，外壳最大可旋转 380°。

**优势**

- 将外壳调整至最佳位置，方便安装工作
- 仪表操作便捷
- 旋转现场显示单元，方便现场读数（可选）



A0046660

- A 单腔室塑料外壳（无锁定螺丝）  
 B 单腔室铝外壳  
 C 单腔室外壳, 316L, 卫生型（无锁定螺丝）  
 D 双腔室外壳  
 E 双腔室外壳, L型  
 1 锁定螺丝

**注意**

**不能完全拧开外壳。**

- ▶ 松开外部锁定螺丝，最多转动 1.5 圈。如果过度或完全松开锁定螺丝（超出螺丝定位点），将导致小部件（计数盘）松动或脱落。
- ▶ 拧紧锁定螺丝（4 mm (0.16 in) 内六角），最大扭矩为 3.5 Nm (2.58 lbf ft)  $\pm$  0.3 Nm (0.22 lbf ft)。


### 10.3.5 旋转显示模块

**⚠ 警告**

**带电！**

存在电击和/或爆炸风险！

- ▶ 断电后方可打开测量设备外壳。



A0038224

1. 如果已安装电子腔盖：使用内六角扳手松开电子腔盖锁扣螺丝。
2. 从变送器外壳上拧下电子腔盖，检查电子腔盖密封圈。
3. 按下释放片，拆下显示模块。
4. 将显示模块旋转至所需位置：每个方向上的最大旋转角度均为  $4 \times 90^\circ$ 。将显示模块安装在电子腔中的所需位置上，直至啮合到位。重新将电子腔盖拧至变送器外壳上。如果已安装电子腔盖：使用内六角扳手拧紧电子腔盖锁扣螺丝，紧固扭矩为  $0.7 \text{ Nm} (0.52 \text{ lbf ft}) \pm 0.2 \text{ Nm} (0.15 \text{ lbf ft})$ 。

### 10.3.6 关闭外壳盖

#### 注意

灰尘会导致螺纹和外壳损坏！

- ▶ 清理外壳盖和外壳螺纹上的灰尘（例如砂石）。
- ▶ 关闭外壳盖时如遇明显阻力，检查螺纹上是否存在灰尘并进行清理。

#### 外壳螺纹

可在电子部件和接线腔的螺纹上涂抹抗摩擦涂层。

以下适用于所有外壳材质：

 外壳螺纹无需润滑。

### 10.4 安装后检查

- 设备是否完好无损（外观检查）？
- 测量点标识和标签是否正确（外观检查）？
- 是否采取充足的测量设备防护措施，避免直接日晒雨淋？
- 固定螺丝和外壳盖锁扣是否均已牢固拧紧？
- 测量设备是否符合测量点技术规范？

例如：

- 过程温度
- 过程压力
- 环境温度
- 测量范围

## 11 电气连接

### 11.1 接线要求


#### 11.1.1 带锁定螺丝的外壳盖

对于特定防爆型式的防爆型设备，使用锁定螺丝锁紧外壳盖。

**注意**


**如果锁定螺丝安装错误，外壳盖无法提供良好的密封性。**

- ▶ 打开外壳盖：松开外壳盖锁扣上的螺丝，旋转不超过 2 圈，防止螺丝掉落。安装外壳盖，检查外壳盖密封圈。
- ▶ 关闭外壳盖：将外壳盖牢固拧至外壳上，确保锁定螺丝安装正确。外壳盖和外壳之间不得有任何缝隙。



A0039520

图 1 带锁定螺丝的外壳盖




A0050983

图 2 带锁定螺丝的外壳盖；卫生型外壳（仅适用粉尘防爆场合）

### 11.1.2 等电势连接

禁止连接仪表的保护性接地端。如需要，仪表接线前将等电势线连接至变送器的外部接地端。



A0046583

- A 单腔室塑料外壳  
B 单腔室铝外壳  
C 单腔室外壳, 316L, 卫生型 (防爆设备)  
D 双腔室外壳  
E 双腔室外壳, L型  
1 接地端, 连接等电势线

### ▲ 警告


#### 爆炸危险!

- ▶ 在防爆危险区中使用时, 参见单独成册的《安全指南》文档。

**i** 为实现最佳电磁兼容性:

- 等电势线尽可能短
- 横截面积不小于  $2.5 \text{ mm}^2$  (14 AWG)

## 11.2 连接设备



A0046659

- A 单腔室塑料外壳
- B 单腔室铝外壳
- C 单腔室外壳, 316L, 卫生型
- D 双腔室外壳
- E 双腔室外壳, L型
- 1 接线腔盖

**i** 设备配备单腔室外壳（316L；卫生型），线路末端必须安装缆塞。只能使用 1 个接口。

**i** **外壳螺纹**  
可在电子部件和接线腔的螺纹上涂抹抗摩擦涂层。  
以下适用于所有外壳材质：  
**☒ 外壳螺纹无需润滑。**

### 11.2.1 供电电压

供电电压取决于所选的设备防爆认证类型

非防爆、Ex d 防爆、Ex e 防爆	9 ... 32 V <sub>DC</sub>
Ex i 防爆	9 ... 30 V <sub>DC</sub>
标称电流	14 mA
FDE 故障电流（电子模块的故障断开电流）	0 mA

**i** ■ 电源只能使用合适且经过认证的 Profibus PA 部件（例如 DP/PA 段耦合器）  
■ 基于 FISCO/FNICO 现场总线防爆技术，符合 IEC 60079-27 标准  
■ 电源不区分极性

### 设备显示单元和蓝牙功能

显示单元背光和蓝牙功能（订购选项）在整个供电电压范围内都能得到保证。蓝牙功能在较高环境温度下可能会受到限制。

## 11.2.2 电缆规格

### 标准电缆截面积

- 电源  
0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup> (20 ... 13 AWG)
- 电缆屏蔽层接地或保护性接地  
> 1 mm<sup>2</sup> (17 AWG)
- 外部接地端  
0.5 ... 4 mm<sup>2</sup> (20 ... 12 AWG)

### 电缆外径

电缆外径取决于所使用的缆塞

- 塑料接头:  
Ø 5 ... 10 mm (0.2 ... 0.38 in)
- 镀镍黄铜接头:  
Ø 7 ... 10.5 mm (0.28 ... 0.41 in)
- 不锈钢接头:  
Ø 7 ... 12 mm (0.28 ... 0.47 in)

 使用屏蔽双芯双绞电缆，首选 A 类电缆。

电缆规格的详细信息:

-  《操作手册》BA00034S “PROFIBUS DP/PA 规划和调试指南”
-  PROFIBUS 安装指南 8.022
-  IEC 61158-2 (MBP)

## 11.2.3 过电压保护

可通过产品选型表的“安装附件”选择过电压保护

### 不带选配过电压保护单元的仪表

设备符合产品标准 IEC/DIN EN 61326-1 (表 2: 工业环境) 的要求。

执行 IEC / DIN EN 61326-1 标准规定的瞬态过电压 (浪涌) 测试 (IEC / DIN EN 61000-4-5 浪涌)，根据端口类型 (直流电、输入/输出端口) 施加不同的测试电压：

直流电端口和输入/输出端口的测试电压为 1000 V 线对地

### 带选配过电压保护单元的仪表

- 火花电压: 最小 400 V<sub>DC</sub>
- 根据 IEC / DIN EN 60079-14 第 12.3 节 (IEC / DIN EN 60060-1 第 7 章) 进行测试
- 标称放电电流: 10 kA

### 注意

#### 损坏设备

- ▶ 请务必通过内置过电压保护单元进行设备接地。

### 过电压保护等级

II 级过电压保护

### 11.2.4 接线



#### 可能带电!

存在电击和/或爆炸风险!


- ▶ 在防爆危险区中使用设备时，遵守国家标准和《安全指南》（XA）中列举的各项要求。  
必须使用防爆缆塞。
- ▶ 供电电压必须与铭牌参数一致。
- ▶ 进行设备接线前，首先断开电源。
- ▶ 如需要，电源接线前将等电势线连接至设备的外部接地端。
- ▶ 基于 FISCO/FNICO 现场总线防爆技术，符合 IEC 60079-27 标准。
- ▶ 电源不区分极性。
- ▶ 电缆必须完全绝缘，同时还需保证供电电压和过电压保护等级。
- ▶ 连接电缆必须具有优秀的温度稳定性，同时还需考虑到环境温度的影响。
- ▶ 仅允许在外壳盖关闭的情况下操作测量设备。

遵照以下步骤进行设备接线：

1. 松开接线腔盖锁扣（选配）。
2. 拧下接线腔盖。
3. 将电缆穿入缆塞或电缆入口中。
4. 连接电缆。
5. 拧紧缆塞或电缆入口，确保气密无泄漏。旋转拧紧外壳入口。
6. 将接线腔盖重新拧至接线腔上。
7. 如果已安装接线腔盖：使用内六角扳手拧紧接线腔盖，紧固扭矩为 0.7 Nm (0.52 lbf ft) ± 0.2 Nm (0.15 lbf ft)。

### 11.2.5 接线端子分配

#### 单腔室外壳




A0042594

图 3 接线腔中的接线端子和接地端

- 1 接线端子 (+)
- 2 接线端子 (-)
- 3 内部接地端

## 双腔室外壳




A0042803

图 4 接线腔中的接线端子和接地端

- 1 接线端子 (+)
- 2 接线端子 (-)
- 3 内部接地端

## 双腔室外壳，L型




A0045842

图 5 接线腔中的接线端子和接地端

- 1 接线端子 (+)  
2 接线端子 (-)  
3 内部接地端

## 11.2.6 电缆人口



A0045844

- A 单腔室塑料外壳  
B 单腔室铝外壳  
C 单腔室外壳, 316L, 卫生型  
D 双腔室外壳  
E 双腔室外壳, L型  
1 电缆入口  
2 堵头

电缆入口类型与仪表型号相关。



连接电缆必须向下铺设，确保水汽不会进入接线腔。

如需要，建立排水回路或使用防护罩。

### 11.2.7 可选设备插头



带插头的仪表型号无需打开外壳即可接线。

使用随箱包装中的密封圈，防止水汽进入仪表内部。

## 11.3 确保防护等级

### 11.3.1 电缆入口

- M20 接头，塑料，IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P
- M20 接头，镀镍黄铜，IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P
- M20 接头，316L，IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P
- M20 螺纹，IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- G1/2 螺纹，IP66/68 NEMA Type 4X/6P  
如果选择 G1/2 螺纹，标准发货为 M20 螺纹带 G1/2 连接头，并附相应文档
- NPT 1/2 螺纹，IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- 运输防护堵头：IP22，NEMA TYPE 2
- M12 插头
  - 外壳关闭且连接连接电缆：IP66/67 NEMA Type 4X
  - 外壳打开或未连接连接电缆：IP20，NEMA Type 1

### 注意

**M12 插头：安装错误会导致 IP 防护等级失效！**

- 插入并拧紧连接电缆，才能确保仪表的 IP 防护等级。
- 使用 IP67 NEMA Type 4X 防护等级的连接电缆，才能确保仪表的 IP 防护等级。
- 安装堵头或连接电缆，否则无法保证设计 IP 防护等级。

## 11.4 连接后检查

- 电缆或设备是否完好无损（外观检查）？
- 所用电缆是否符合要求？
- 安装的电缆是否已消除应力？
- 所有缆塞是否已安装、牢固拧紧并确保密封无泄漏？
- 供电电压是否与铭牌参数一致？
- 是否无极性反接，接线端子分配是否正确？
- 外壳盖是否正确拧紧？
- 外壳盖锁扣是否正确拧紧？

## 12 操作

### 12.1 读取设备锁定状态

**锁定状态** 参数中显示当前写保护状态

- 现场显示单元 :  
    主页面上显示  图标
- 调试软件 (FieldCare/DeviceCare) :  
    菜单路径: 系统 → 设备管理 → 锁定状态

### 12.2 读取测量值

进入 **测量值** 子菜单读取所有测量值。

菜单路径: **应用** 菜单 → **测量值** 子菜单

### 12.3 基于过程条件调节设备

相关操作菜单如下:

- 基本设置: **操作向导** 菜单
- 高级设置:
  - **诊断** 菜单
  - **应用** 菜单
  - **系统** 菜单

### 12.4 Heartbeat Technology 心跳技术 (可选)

#### 12.4.1 Heartbeat Verification

##### “Heartbeat Verification” 向导

该向导用于自动验证设备功能。结果能够被输出成验证报告文档。

- 通过调试软件和显示单元启动设置向导  
    如果在显示单元中启动设置向导, 仅显示 **通过** 选项或 **失败** 选项结果。
- 设置向导引导用户创建完整的校验报告

#### 12.4.2 心跳自校验和心跳自监测

 只有通过 FieldCare、DeviceCare 或 SmartBlue App 操作设备, 才会显示 **Heartbeat** 子菜单。其包含应用软件包 Heartbeat Verification 和 Heartbeat Monitoring 提供的设置向导。

 Heartbeat Technology 心跳技术的配套文档资料请登陆 Endress+Hauser 公司网站下载: [www.endress.com](http://www.endress.com) → 下载。

## 13 调试

 所有调试软件均带调试向导功能, 引导用户设置最重要的设置参数 (**操作向导** 菜单调试向导)。

## 13.1 准备工作

测量范围和测量值单位与铭牌参数一致。


## 13.2 功能检查

进行测量点调试前，确保已完成安装后检查和连接后检查。

-  → 安装后检查
- 连接后检查


## 13.3 通过 FieldCare 和 DeviceCare 连接

### 13.3.1 通过 PROFIBUS PA 通信



- 1 段耦合器
- 2 计算机，安装有 PROFIusb 和调试软件（例如 DeviceCare/FieldCare）
- 3 PLC（可编程逻辑控制器）
- 4 变送器
- 5 附加功能部件（阀等）

### 13.3.2 通过服务接口 (CDI)



A0039148

- 1 计算机, 安装有 FieldCare/DeviceCare 调试软件
- 2 Commubox FXA291
- 3 测量设备的服务接口 (CDI) (Endress+Hauser 的通用数据接口)

## 13.4 设置显示语言

### 13.4.1 现场显示单元

#### 设置显示语言

**i** 设置显示语言时, 需要先解锁显示单元:

1. 按下固按键, 并保持至少 2 s。  
↳ 显示一个对话框。
2. 解锁显示单元操作。
3. 在主菜单中选择 **Language** 参数。
4. 按下固按键。
5. 通过 **田** 或 **曰** 按键选择所需语言。
6. 按下固按键。

**i** 显示单元操作自动锁定 (安全模式 向导除外) :

- 主页面上超过 1 min 无任何按键操作
- 操作菜单上超过 10 min 无任何按键操作

### 13.4.2 调试软件

#### 设置显示语言

系统 → 显示 → Language

在 **Language** 参数中选择; 显示与否却取决于仪表选型和设置。

## 13.5 设置设备

### 13.5.1 液位测量




图 6 液位测量的设置参数

- R 测量参考点
- A 天线长度 + 10 mm (0.4 in)
- C 50 ... 80 mm (1.97 ... 3.15 in); 介质  $\epsilon_r < 2$
- D 距离
- L 液位
- E “空标”参数 (= 0 %)
- F “满标”参数 (= 100 %)

测量低介电常数 ( $\epsilon_r < 2$ ) 的介质时，介质液位很低（低于液位 C），可以看到罐底。在此范围内测量时精度必然降低。如无法接受，在此类应用场合中应将零点设置在罐底上方 C 位置处 → 图液位测量的设置参数。

### 13.5.2 通过调试向导进行调试

FieldCare、DeviceCare、SmartBlue 和显示单元中均提供**调试**向导，引导用户完成初始仪表调试。

参照向导完成仪表调试。

输入各个参数数值，或选择合适的选项。

**注意！**

完成所有参数设置后退出调试向导，被修改后的参数均会被保存。此时，设备状态不确定。  
此时，建议执行设备复位，恢复至缺省设置。

## 13.6 记录回波曲线

**记录回波曲线作为参考回波曲线，日后用于仪表诊断**

完成测量设置后，建议记录当前回波曲线作为参考回波曲线。

**回波曲线** 子菜单中的**保存参考回波曲线** 参数用于记录回波曲线。

诊断 → 回波曲线 → 保存参考回波曲线

► 在**保存参考回波曲线** 参数中开启**自定义参考曲线** 选项

## 13.7 “仿真”子菜单

过程变量、脉冲输出或诊断事件仿真。

---

---

---



71630272

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---