



제2010-2454-159호

안 전 인 증 서

Endress+Hauser GmbH + Co. KG
Hauptstrasse 1 79689 Maulburg Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Ultrasonic Level Transmitter Prosonic M

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

FMU4.-1.D.A, FMU4.-1.D.B,

FMU4.-1.F.A & FMU4.-1.F.B

Ex ia IIC T6 / 10-KB4BO-0133

인 증 기 준

노동부고시 제2009-81호

인 증 조 건

사용주위온도 : 제품 명판 및 사용설명서 참조

Safety parameters :

$U_i=17.5V, I_i=500mA, P_i=5.5W, L_i=10\mu H, C_i=5nF$ (PA or Fieldbus)

or $U_i=24V, I_i=250mA, P_i=1.2W, L_i=10\mu H, C_i=5nF$

2010년 7월 15일

한국산업기술시험원장

