


제 2011-BO-0072 호



안 전 인 증 서

Endress Hauser Wetzler GmbH+Co. KG

Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Temperature-Head Transmitter

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	용량·등급	인증번호
ITEMP TMT 182	Ex ia IIC T6 (사용주위온도 : -20 ~ 40 °C 반드시 인증받은 Ex ia IIC 기기만을 연결할 것 - Voltage Supply : $U_i=30VDC, I_i=100 mA, P_i= 750 mW$ $C_i, L_i =$ 매우 낮은 것 (Negligibly low) - Sensor circuit $U_o= 5 VDC, I_o=5.4 mA, P_o= 6.6 mW$ 선형특성(Linear Characteristic), $C_i, L_i =$ 매우 낮은 것 (Negligibly low))	11-AV4BO-0072

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

- 옥내사용 시에는 IP20, 옥외사용 시에는 IP54 이상의 보호등급을 가진 용기에 설치해야함.
- 'Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang, Germany'에서 생산되는 제품에 한함.

2011년 03월 31일

한국산업안전보건공단 이사장

