



안 전 인 증 서

Endress Hauser Wetzler GmbH+Co. KG

Obere Wank 1,D-87484 Nesselwang, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Field Display

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	용량·등급	인증번호
RIA 14	Ex d IIC T6 (사용주위온도 : -40℃ ~50℃) ※ 사용주위온도가 -40℃ ~60℃일 때 T5, -40℃ ~85℃일 때 T4를 각각 적용한다. 공급전압 : 35 Vdc (max) 정격전력 : 3 W (max)	11-AV4BO-0283

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

· 'Obere Wank 1,D-87484 Nesselwang, Germany'에서 생산되는 제품에 한함.

2011년 08월 31일

한국산업안전보건공단 이사장

