

















Herstellerinformation

für Anwender betreffend Softwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

Fieldgate - FXA520 - alle Varianten

1	Produkt	Produkt			
	□ Feldgerät / signalverarbeite□ Software Anwendung zur A□ Modem / Schnittstelle	endes Gerät Anzeige / Asset Management / Handkommunikator o.ä.			
	Hersteller	: Endress+Hauser Process Solutions AG			
	Produkt	: Fieldgate FXA520			
	Teilenummer	: - alle Varianten -			
2	Software				
	Bisherige Softwareversion	: 1.05.02			
	Neue Softwareversion	: 1.05.03			
	Wie kann die bisherige Software-Versionsnummer ermittelt werden?	: Abfrage der Info Page des Geräts mit Webserver			
	Beschreibung der Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:	: - Fehler im Emailversand behoben: Weitere Empfänger erhielten ggf. unvollständige oder leere Emails			
3	Kompatibilität				
	Ist die neue Softwareve Gerätesoftwaretreibern und Be	r			
	⊠ Ja □ Nein, Begründung:				
	Ist ein Update der Software generell empfehlenswert?				
	☐ Ja, Begründung:				
	⊠ Nein, Begründung:				
	nur erforderlich, wenn Em	ailversand an mehrere Empfänger verwendet werden soll			





















Herstellerinformation

für Anwender betreffend Softwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

4 Bedienungsanleitung

Wird eine neue B	etriebsanleitung aufgrund der Modifi	kationen benötigt?				
□ Ja ⊠ Nein						
Welche Betriebsanleitung passt zur neuen Softwareversion:						
Produkt	Kommunikationsoption Anleitung		Bezeichnung			

Die neuen Anleitungen können im Internet bezogen werden: http://www.endress.com

- Bereich "DOWNLOAD"
- Angabe des Gerätes und Dokumentationstyp

