



Level



Pressure



Flow



Temperature



Liquid Analysis



Registration



Systems Components




Services



Solutions

Compact Instructions

iTEMP® HART® DIN rail TMT122



de - Temperaturtransmitter (ab Seite 3)

en - Temperature transmitter (from page 11)

fr - Transmetteur de température (à partir de page 19)

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise.....	3
2 Funktion.....	4
3 Abmessungen	4
4 Montage	5
5 Verdrahtung auf einen Blick.....	6
6 Bedienung	8
7 Zubehör.....	9
8 Ergänzende Dokumentation.....	10

1 Sicherheitshinweise**Bestimmungsgemäße Verwendung**


- Das Gerät ist ein universeller, konfigurierbarer Temperaturtransmitter für Widerstandsthermometer (RTD),Thermoelemente (TC) sowie Widerstands- und Spannungsgeber. Das Gerät ist zur Montage auf Hutschiene nach IEC 60715 vorgesehen.
- Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht.
- Messsystemen, die im explosionsgefährdetem Bereich eingesetzt werden, liegt eine separate Ex-Dokumentation bei, die ein fester Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist. Die darin aufgeführten Installationsvorschriften und Anschlusswerte müssen konsequent beachtet werden!
- Montage und elektrische Installation des Geräts dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal unter besonderer Beachtung dieser Betriebsanleitung erfolgen.

- Der Temperaturtransmitter ist aufgrund seines Aufbaus nicht reparierbar.
Für eine spätere Entsorgung beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften.
- Das Gerät darf nur von einem Netzteil mit energiebegrenztem Stromkreis nach IEC 61010-1 gespeist werden: "SELV or Class 2 circuit".

2 Funktion

Elektronische Erfassung und Umformung von verschiedenen Eingangssignalen in ein analoges Ausgangssignal in der industriellen Temperaturmessung. Die Einstellung des Gerätes erfolgt über das HART® -Protokoll mit Gerätekonfigurator Field Xpert SFX100 und Handbediengerät (DXR375) oder PC (FieldCare oder ReadWin® 2000).

3 Abmessungen




Angaben in mm (in)

A0015202

4 Montage

Einbauhinweise


- Zulässige Umgebungstemperatur:
-40 bis 85 °C (für Ex-Bereich siehe Ex-Zertifikate)
- Einbauort:
Montage auf Hutschiene nach IEC 60715, z. B. im Schaltschrank
- Einbaulage:
keine Einschränkungen



T09-TMT122ZZ-17-10-06-xx-001

5 Verdrahtung auf einen Blick


Klemmenbelegung



T09-TMT12222-04-10-XX-de-002

Anschluss HART® -Kommunikation

Gerätekonfigurator SFX100, Handbediengerät DXR375 oder Commubox FXA191 oder FXA195 in Verbindung mit PC und Endress+Hauser Bediensoftware (siehe »Bedienung« auf Seite 8).



A0015204

A = Anschluss HART® -Kommunikation direkt am Temperaturtransmitter

A* = Anschluss HART® -Kommunikation am Speisegerät

B = SPS mit passivem Eingang

C = Der Messkreis muss eine Bürde von mindestens 250Ω aufweisen. Bei den E+H Speisegeräten RNS221 und RN221N ist dieser Widerstand bereits im Gerät integriert und deshalb nicht erforderlich!

Anschluss Commubox:

Stellen Sie hierzu den DIP-Schalter der Commubox auf 'HART®'!

Potenzialausgleich

Bei der Installation ist zu beachten: Schirmung der Ausgangsseite (Ausgangssignal 4 bis 20 mA) und Schirmung der Sensoranschlussseite müssen das gleiche Potenzial haben!

In Anlagen mit starken elektromagnetischen Feldern wird eine Schirmung aller Leitungen mit niederohmiger Anbindung an Erde empfohlen.

Bei Sensorleitungen außerhalb Gebäuden wird wegen der Gefahr von Blitz einschlag eine Schirmung empfohlen!

6 Bedienung

Die Konfiguration des Transmitters erfolgt mit dem HART® -Protokoll unter Verwendung der HART® -Modems COMMUBOX FXA191 oder FXA195 und einer PC-Bediensoftware (FieldCare oder ReadWin® 2000) bzw. mit dem Gerätekonfigurator Field Xpert SFX100 oder dem Handbediengerät DXR375. Diese Geräte sind als Zubehör (Siehe »Zubehör« auf Seite 9.) erhältlich.

Folgende Tabelle zeigt die Struktur der menügeführten Bedienung der PC-Konfigurationssoftware ReadWin® 2000:

Einstellbare Parameter	
Standardeinstellungen	<ul style="list-style-type: none">■ Sensortyp■ Anschlussart (2-, 3- oder 4-Leiterschaltung)■ Messeinheit (°C/°F)■ Messbereichsanfang (abhängig vom Sensor)■ Messbereichsendwert (abhängig vom Sensor)■ Koeffizient X0 bis X4 (bei Sensortyp Polynom RTD/TC)■ Temp.-Kompensation (bei Sensortyp Polynom TC)

Einstellbare Parameter	
Erweiterte Einstellungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vergleichsstelle (intern/extern bei TC-Anschluss) ■ Temperatur extern (bei TC mit Vergleichsstelle extern) ■ Kompensation Leitungswiderstand (0 bis 30 Ω) bei 2-Leiteranschluss ■ Fehlerverhalten ($\leq 3,6$ mA oder $\geq 21,0$ mA; $> 21,5$ mA ist garantiert) ■ Ausgang (analog standard/invers) ■ Dämpfung (0 bis 100 s) ■ Offset (-9,9 bis +9,9 K) ■ TAG (Messstellenbezeichnung) ■ Beschreibung (Descriptor)
Servicefunktionen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Simulation (ein/aus) ■ Reset/Werkswerte ■ Seriennummer (nur Anzeige) ■ Bediencode (=Freigabecode 281)

Ausführliche Informationen zur Konfiguration über ReadWin® 2000 finden Sie in der Online-Dokumentation dieser PC-Software.

7 Zubehör

- Schnittstellenkabel Commubox FXA191 (RS232) oder FXA195 (USB)
Bestell-Code: FXA191-...; FXA195-...
- PC-Bediensoftware: FieldCare oder ReadWin® 2000. Für Bestellungen kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten.

ReadWin® 2000 kann kostenlos direkt vom Internet unter folgender Adresse geladen werden: www.produkte.endress.com/ReadWin

- Gerätekonfigurator Field Xpert SFX100 mit Wireless-Kommunikation über Bluetooth™-Modem.
Bestell-Code: SFX100-...
 - Handbediengerät 'HART® Communicator DXR375':
Bestell-Code: DXR375-...
- 8 Ergänzende Dokumentation**
- Technische Information iTEMP® HART® DIN rail TMT122:
(TI090R/09/de)
 - Bedienungsanleitung iTEMP® HART® Communication
TMT182 / TMT122: **(BA139R/09/a3)**
 - Betriebsanleitung Handbediengerät 'Communicator DXR375':
(im Lieferumfang 'Communicator DXR375' enthalten)

Table of contents

1 Safety notes	11
2 Function	12
3 Dimensions.....	12
4 Installation.....	13
5 Wiring overview	14
6 Operation	16
7 Accessories	17
8 Supplementary documentation	18


1 Safety notes**Correct use**

- The unit is a universal, presettable temperature transmitter for resistance thermometer (RTD), thermocouple (TC) as well as resistance and voltage sensors. The unit is constructed for mounting on a DIN rail according to IEC 60715.
- The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by misuse of the unit.
- Separate Ex documentation is contained in this operating manual for measurement systems in hazardous areas. The installation conditions and connection values indicated in these instructions must be followed!
- Installation and wiring of the unit must only be carried out by trained skilled personnel and only in conjunction with these operating instructions.

2 Function

- ❑ Due to its construction, the transmitter cannot be repaired. When disposing of the head transmitter, please take note of the local disposal regulations.
- ❑ The unit must only be powered by a power supply that operates using an IEC 61010-1 compliant energy limit circuit: "SELV or Class 2 circuit"

3 Dimensions




Dimensions in mm (in)

A0015202

4 Installation

Installation conditions


- Ambient temperature:
-40 to 85 °C (-40 to 185 °F), for Ex area see Ex certification.
- Installation area:
Installation on DIN rail according to IEC 60715, e. g. in control panel.
- Installation angle:
No limit



T09-TMT122ZZ-17-10-06-xx-001

5 Wiring overview


Terminal layout



T09-TMT122ZZ-04-10-XX-en-002

Connection HART® communication

Device configurator SFX100, hand operating module DXR375 or Commubox FXA191 or FXA195 in combination with PC and Endress+Hauser operating software. See “Operation” on page 16.



A0015204

A = Connection HART® communication directly to the transmitter

A* = Connection HART® communication to a power supply

B = PLC with passive input

C = The measurement circuit must have a load of at least 250Ω . If using the Endress+Hauser power supplies RNS221 and RN221N this resistance is already installed in the unit and is therefore not required externally!

Connection of Commubox:

Set the Commubox DIP switch to 'HART®'!

Potential levelling

Please take note when installing the transmitter: The screen on the 4 to 20 mA signal output must have the same potential as the screen at the sensor connections!

In plants with strong electromagnetic fields, screening of all cables with a low ohm connection to ground is recommended.

It is recommended that screened cable should be used in installations outside buildings, due to the danger of lightning strikes.

6 Operation

Setting up of the transmitter is done using the HART® protocol using the HART® modem COMMUBOX FXA191 or FXA195 and PC operating software (FieldCare or ReadWin® 2000) or using the device configurator Field Xpert SFX100 or the hand operating module DXR375. These units are available as accessories. See "Accessories" on page 17.

The following table shows the structure of the PC configuration software ReadWin® 2000 interactive menu operation:

Presettable parameters	
Standard settings	<ul style="list-style-type: none">■ Sensor type■ Connection mode (2-, 3- or 4-wire connection)■ Units (°C/°F)■ Measurement range start (depends on sensor)■ Measurement range end (depends on sensor)■ Coefficient X0 to X4 (on sensor type polynom RTD/TC)■ Temperature compensation (on sensor type polynom TC)

Presettable parameters	
Expanded settings	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cold junction compensation (internal/external on TC connection) ■ Temperature external (on TC with cold junction compensation external) ■ Compensation resistance (0 to 30 Ω) on 2-wire connection ■ Fault condition reaction (≤ 3.6 mA or ≥ 21.0 mA, > 21.5 mA is guaranteed) ■ Output (analog standard/inverse) ■ Damping (0 to 100 s) ■ Offset (-9.9 to +9.9 K) ■ TAG (Measurement point description) ■ Identifier (Descriptor)
Service functions	<ul style="list-style-type: none"> ■ Simulation (on/off) ■ Reset/factory default ■ Serial number (only display) ■ Operation code (=release code 281)

For detailed ReadWin® 2000 operating instructions please read the online documentation contained in the ReadWin® 2000 software.

7 Accessories

- Communication interfaces Commubox FXA191 (RS232) or FXA195 (USB):
Order Code: FXA191-...; FXA195-...
- PC operating software: FieldCare or ReadWin® 2000. Please contact your supplier when ordering.

ReadWin® 2000 can be downloaded free of charge from the Internet from the following address: **www.products.endress.com/ReadWin**

- Device configurator Field Xpert SFX100 with wireless communication via Bluetooth™-modem.
Order Code: SFX100-...
- Hand operating module 'HART® Communicator DXR375':
Order Code: DXR375-...

8 Supplementary documentation

- Technical information iTEMP® HART® DIN rail TMT122:
(TI090R/09/en)
- Operating manual iTEMP® HART® Communication TMT182 / TMT122: **(BA139R/09/a3)**
- Operating manual 'Hand operating module Communicator DXR375':
(to find in the scope of delivery of the 'Communicator DXR375')

fr Transmetteur de Température iTEMP® HART® DIN rail TMT122**Sommaire**

1 Conseils de sécurité	19
2 Principe de fonctionnement.....	20
3 Dimensions.....	20
4 Montage	21
5 Raccordement.....	22
6 Exploitation	24
7 Accessoires	26
8 Documentation complémentaire.....	26

1 Conseils de sécurité**Utilisation conforme à l'objet**


- L'appareil est un transmetteur de température universel configurable qui peut recevoir les signaux des thermorésistances (RTD), thermocouples (TC), résistances et tensions. L'appareil a été conçu pour un montage sur rail profilé selon IEC 60715.
- La garantie du fabricant ne couvre pas une utilisation non conforme.
- Les systèmes de mesure pour zones explosives sont fournis avec une documentation Ex spéciale qui fait partie intégrante du présent manuel. Les consignes d'installation et de raccordement doivent être impérativement respectées.
- Le montage, l'installation électrique et la mise en service de l'appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié et autorisé, qui aura impérativement lu ce manuel et en suivra les instructions.

fr

2 Principe de fonctionnement

- De par sa conception, le transmetteur n'est pas réparable. Pour la mise au rebut, tenir compte des normes en vigueur.
- L'appareil doit obligatoirement être alimenté par une alimentation stabilisée selon IEC 61010-1: "SELV or Class 2 circuit".

3 Dimensions




Dimensions en mm (pouces)

A0015202

4 Montage

Conditions de montage


- Température ambiante :
-40 à 85 °C (pour zone Ex, voir certificat Ex)
- Position de montage :
Montage sur rail profilé selon IEC 60715, par ex. en armoire électrique
- Implantation :
Pas de restriction



T09-TMT122ZZ-17-10-06-xx-001

5 Raccordement


Aperçu



T09-TMT122ZZ-04-10-XX-fr-002

Raccordement HART® -communication

Configurateur SFX100, Terminal portable DXR375 ou Commubox FXA191 ou FXA195 en combinaison avec un PC et le logiciel Endress+Hauser (v. Chap. "Exploitation", p. 24).



A0015204

A = Raccordement communication HART® directement au transmetteur de température

A* = Raccordement communication HART® à l'alimentation

B = API avec entrée passive

C = Le circuit de mesure doit avoir une résistance ohmique supérieure ou égale à 250Ω . Cette résistance est déjà intégrée dans les alimentations Endress+Hauser RNS221 et RN221N et donc pas nécessaire !

Raccordement Commubox :

Mettre le commutateur DIP de Commubox sur 'HART®'!

Compensation de potentiel

Lors de l'installation, tenir compte des points suivants : le blindage côté sortie (signal de sortie 4 à 20 mA) et le blindage côté raccordement capteur doivent être au même potentiel !

Dans les installations comportant des champs magnétiques puissants, il est recommandé de mettre en place un blindage de toutes les liaisons avec connexion à basse impédance à la terre. Pour les câbles de capteur posés en dehors de bâtiments, un blindage est recommandé en raison des risques d'impacts de foudre !

6 Exploitation

La configuration du transmetteur se fait avec le protocole HART® en utilisant le modem HART® Commubox FXA191 ou FXA195 et un logiciel PC (FieldCare ou ReadWin® 2000) ou avec le configIBUTEUR Field Xpert SFX100 ou le terminal portable DXR375. Ces appareils sont disponibles comme accessoires (v. Chap. "Accessoires", p. 26).

Le tableau suivant représente la structure de la configuration pilotée par menu du logiciel PC ReadWin® 2000 :

Paramètres configurables	
Configuration standard	<ul style="list-style-type: none"> ■ Type de capteur ■ Type de raccordement (2, 3 ou 4 fils) ■ Unité de mesure (°C/°F) ■ Début d'échelle (en fonction du capteur) ■ Fin d'échelle (en fonction du capteur) ■ Coefficient X0 à X4 (pour type de capteur RTD/TC) ■ Compensation de température (pour type de capteur TC)
Configuration optionnelle	<ul style="list-style-type: none"> ■ Point de référence interne/externe (pour TC) ■ Température externe (pour TC avec point de référence externe) ■ Compensation résistance de ligne (0 à 30 Ω) raccordement 2 fils ■ Comportement en cas de défaut (\leq 3,6 mA ou \geq 21,0 mA; on garantit à $>$ 21,5 mA) ■ Sortie (analogique standard/inverse) ■ Temps d'intégration (0 à 100 s) ■ Offset (-9,9 à +9,9 K) ■ Désignation du point de mesure / TAG ■ Description (Descriptor)
Option de service	<ul style="list-style-type: none"> ■ Simulation (on/off) ■ Reset/valeurs par défaut ■ Numéro de série (seulement affichage) ■ Code de commande (= code de libération 281)

Des informations détaillées sur la commande via ReadWin® 2000 figurent dans la documentation en ligne du logiciel.

7 Accessoires

- Câble interface Commubox FXA191 (RS232) ou FXA195 (USB)

Référence de commande : FXA191-...; FXA195-...

- Le logiciel de configuration PC : FieldCare ou ReadWin® 2000.
Pour toute commande, veuillez contacter votre fournisseur.

ReadWin® 2000 peut être chargé gratuitement directement d'Internet à l'adresse suivante : **www.products.endress.com/ReadWin**

- Configurateur Field Xpert SFX100 avec communication sans fil via modem Bluetooth™.

Référence de commande : SFX100-...

- Terminal portable 'HART® Communicator DXR375' :
Référence de commande : DXR375-...

- Information technique iTEMP® HART® DIN rail TMT122 :
(TI090R)

- Manuel de mise en service iTEMP® HART® Communication TMT182 / TMT122 : **(BA139R)**

- Mise en service 'Terminal portable DXR375' :
(dans le contenu de livraison de 'Terminal portable DXRDXR375')

8 Documentation complémentaire

www.endress.com/worldwide

